

Инструкция по монтажу и
сервисному
обслуживанию
для специалистов

VIESSMANN

Vitodens 200-W

Тип **B2HA, B2KA**, 3,2 - 35 кВт

Настенный газовый конденсационный котел
для работы на природном и сжиженном газе

*Указания относительно области действия инструкции
см. на последней странице.*

VITODENS 200-W



Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.



Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, уполномоченным на выполнение этих работ.
- Первичный ввод в эксплуатацию должен осуществляться организацией, смонтировавшей установку или авторизованным ею специалистом.

Предписания

При проведении работ соблюдайте

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ.

- (A) ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF и ÖVE
- (CH) SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF и директивы EKAS 1942: сжиженный газ, часть 2

Указания по технике безопасности (продолжение)

При запахе газа



Опасность

При утечке газа возможны взрывы, следствием которых могут стать тяжелейшие травмы.

- Не курить! Не допускать открытого огня и искрообразования. Категорически запрещается пользоваться выключателями освещения и электроприборов.
- Закрыть запорный газовый кран.
- Открыть окна и двери.
- Вывести людей из опасной зоны.
- Находясь вне здания, известить уполномоченное специализированное предприятие по газо- и электроснабжению.
- Находясь в безопасном месте (вне здания), отключить электропитание здания.

При обнаружении запаха продуктов сгорания



Опасность

Продукты сгорания могут стать причиной опасных для жизни отравлений.

- Вывести отопительную установку из эксплуатации.
- Проветрить помещение, в котором находится установка.
- Закрыть двери в жилые помещения.

Системы удаления продуктов сгорания и воздух для горения

Необходимо удостовериться, что системы удаления продуктов сгорания исправны и не могут быть заграждены, например, скопившимся конденсатом или вследствие воздействия прочих внешних факторов. Обеспечить достаточный приток воздуха для сгорания.

Пользователи установки должны быть проинформированы о том, что какие-либо последующие изменения строительных условий недопустимы (например, прокладка линий, обшивки или перегородки).



Опасность

Негерметичные или засоренные системы удаления продуктов сгорания, а также недостаточная подача воздуха для горения могут стать причинами опасных для жизни отравлений угарным газом, содержащимся в продуктах сгорания.

Обеспечить должное функционирование системы удаления продуктов сгорания. Отверстия, используемые для подачи воздуха для горения, должны быть выполнены без возможности запирания.

Указания по технике безопасности (продолжение)

Вытяжные устройства

При эксплуатации приборов с выводом уходящего воздуха в атмосферу (вытяжной колпак, вытяжные устройства, кондиционеры) вследствие откачивания воздуха может возникнуть пониженное давление. При одновременной работе водогрейного котла может возникнуть обратный поток уходящих газов.



Опасность

Одновременная работа водогрейного котла с устройствами, отводящими уходящий воздух в атмосферу, вследствие возникновения обратного потока уходящих газов может стать причиной опасных отравлений.
Установить схему блокировки или принять необходимые меры для обеспечения подачи достаточного количества воздуха для горения.

Работы на установке

- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и защитить его от случайного открытия.
- Обесточить установку (например, с помощью отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.



Внимание

Электростатические разряды могут стать причиной повреждения электронных компонентов.
Перед выполнением работ прикоснуться к заземленным предметам, например., к отопительным или водопроводным трубам, чтобы отвести статический заряд.

Ремонтные работы



Внимание

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается из соображений эксплуатационной безопасности установки.
Неисправные элементы должны быть заменены оригинальными деталями производства Viessmann.

Указания по технике безопасности (продолжение)

Дополнительные элементы, запасные и быстроизнашивающиеся детали



Внимание

Запасные и быстроизнашивающиеся детали, не прошедшие испытание вместе с установкой, могут ухудшить эксплуатационные характеристики. Монтаж не имеющих допуска элементов, а также неразрешенные изменения и переоборудования могут отрицательным образом повлиять на безопасность установки и привести к отмене гарантийных обязательств производителя.

При замене следует использовать исключительно оригинальные детали производства фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Оглавление

Инструкция по монтажу

Подготовка монтажа

| | |
|----------------------------------|---|
| Использование по назначению..... | 8 |
| Информация об изделии..... | 8 |
| Подготовка к монтажу..... | 9 |

Последовательность монтажа

| | |
|---|----|
| Монтаж водогрейного котла и соединений..... | 12 |
| Подключение системы удаления продуктов сгорания..... | 13 |
| Подключение линии отвода конденсата..... | 14 |
| Подключение газа..... | 15 |
| Открывание корпуса контроллера..... | 16 |
| Электрические подключения..... | 17 |
| Закрывание корпуса контроллера и установка панели управления..... | 28 |
| Монтаж фронтальной панели облицовки..... | 29 |

Инструкция по сервисному обслуживанию

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

| | |
|---|----|
| Этапы проведения работ..... | 30 |
| Дополнительные сведения об операциях..... | 33 |

Режим кодирования 1

| | |
|------------------------------------|----|
| Вызов режима кодирования 1..... | 70 |
| "Общие параметры"/группа 1..... | 71 |
| "Котел"/группа 2..... | 75 |
| "Горячая вода"/группа 3..... | 76 |
| "Гелиоуст."/группа 4..... | 77 |
| "Отопит. контур ..."/группа 5..... | 79 |

Режим кодирования 2

| | |
|------------------------------------|-----|
| Вызов режима кодирования 2..... | 89 |
| "Общие параметры"/группа 1..... | 90 |
| "Котел"/группа 2..... | 101 |
| "Горячая вода"/группа 3..... | 103 |
| "Гелиоуст."/группа 4..... | 107 |
| "Отопит. контур ..."/группа 5..... | 113 |

Диагностика и сервисные опросы

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Сервисный уровень..... | 125 |
| Диагностика..... | 126 |
| Проверка выходов (тест реле)..... | 134 |

Оглавление (продолжение)

Устранение неисправностей

| | |
|-------------------------------|-----|
| Индикация неисправностей..... | 137 |
| Коды неисправностей..... | 139 |
| Ремонт..... | 165 |

Описание функционирования

| | |
|---|-----|
| Контроллер для постоянной температуры подачи..... | 175 |
| Контроллер для погодозависимой теплогенерации..... | 176 |
| Внутренние модули расширения (принадлежности)..... | 179 |
| Внешние модули расширения (принадлежности)..... | 181 |
| Функции контроллера..... | 185 |
| Распределение отопительных контуров на устройстве дистанц. управления | 194 |
| Электронный регулятор горения..... | 194 |

Схемы

| | |
|--|-----|
| Схема электрических соединений – внутренние подключения..... | 196 |
| Схема электрических соединений – внешние подключения..... | 198 |

Спецификации деталей

| | |
|---------------------------|-----|
| Заказ деталей..... | 200 |
| Перечень узлов..... | 201 |
| Корпус..... | 202 |
| Тепловая ячейка..... | 204 |
| Горелка..... | 206 |
| Гидравлика, тип В2НА..... | 207 |
| Гидравлика, тип В2КА..... | 210 |
| Контроллер..... | 214 |
| Прочее..... | 216 |

| | |
|----------------|-----|
| Протоколы..... | 217 |
|----------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Технические данные..... | 219 |
|-------------------------|-----|

Свидетельства

| | |
|------------------------------|-----|
| Декларация безопасности..... | 221 |
| Сертификат изготовителя..... | 221 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Предметный указатель..... | 222 |
|---------------------------|-----|

Использование по назначению

Согласно назначению прибор может устанавливаться и эксплуатироваться только в закрытых отопительных системах в соответствии с

EN 12828 с учетом соответствующих инструкций по монтажу, сервисному обслуживанию и эксплуатации. Он предусмотрен исключительно для нагрева теплоносителя, имеющего свойства питьевой воды.

Условием применения по назначению является стационарный монтаж в сочетании с элементами, имеющими допуск для эксплуатации с этой установкой.

Производственное или промышленное использование в целях, отличных от отопления помещений или приготовления горячей воды, считается использованием не по назначению.

Цели применения, выходящие за эти рамки, в отдельных случаях могут требовать одобрения изготовителя.

Неправильное обращение с прибором или его неправильная эксплуатация (например, вследствие открытия прибора пользователем установки) запрещено и ведет к освобождению от ответственности. Неправильным обращением также считается изменение элементов отопительной системы относительно предусмотренной для них функциональности (например, вследствие закрытия трубопроводов отвода уходящих газов и подачи приточного воздуха).

Информация об изделии

Vitodens 200-W, тип B2HA, B2KA

Предварительно настроен для эксплуатации на природном газе Е и LL.

Переоборудование на сжиженный газ Р (без комплекта сменных жиклеров) см. в инструкции "Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техобслуживание".

Поставка котла Vitodens 200-W разрешена только в страны, указанные на фирменной табличке. Для поставки в другие страны авторизованное специализированное предприятие обязано самостоятельно получить индивидуальный допуск в соответствии с законодательством данной страны.


Подготовка к монтажу



Внимание

Во избежание поломок устройства

все трубопроводы должны быть подключены без воздействия усилий и моментов силы.



- Ⓐ Подающая магистраль отопительного контура Rp $\frac{3}{4}$



Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу (продолжение)

- (B) Трубопровод горячей воды Rp½ (газовый конденсационный комбинированный котел)
Подающая магистраль емкостного водонагревателя G¾ (газовый конденсационный одноконтурный котел)
- (C) Патрубок подключения газа
- (D) Трубопровод холодной воды Rp½ (газовый конденсационный комбинированный котел)
Обратная магистраль емкостного водонагревателя G¾ (газовый конденсационный одноконтурный котел)
- (E) Обратная магистраль отопительного контура Rp¾
- (F) Наполнение/опорожнение котла
- (G) Зона для электрических кабелей
- (H) Размер при монтаже с подставным емкостным водонагревателем.
- (K) Конденсатоотводчик

| Номинальная тепл. мощность кВт | Размер а мм |
|--------------------------------|-------------|
| 3,2 - 19,0 | 136 |
| 6,5 - 26,0 | 158 |
| 8,8 - 35,0 | 158 |

Указание

Водогрейный котел (степень защиты IP X4 D) допущен для монтажа в сырых помещениях в зоне защиты 1 согласно DIN VDE 0100, если исключено прямое попадание воды на прибор.
Следует учитывать требования согласно DIN VDE 0100.

1. Входящее в комплект поставки монтажное приспособление или монтажную раму смонтировать в предусмотренном месте.




Инструкция по монтажу монтажного приспособления или монтажной рамы.

2. Подготовить подключения водяного контура на арматуре монтажного приспособления или монтажной рамы.
Тщательно промыть отопительную установку.
3. Подготовить подключение газа согласно предписаниям газового хозяйства.
4. Подготовить электрические соединения.
 - Сетевой кабель:
NYM-J 3 x 1,5 мм², защита предохранителями макс. 16 А, 230 В, 50 Гц.
 - Кабели для принадлежностей:
NYM с соответствующим количеством проводов для внешних подключений.
 - Все кабели должны выступать из стены в зоне "(G)" на 1200 мм.

Подготовка к монтажу (продолжение)

Монтаж трубопровода холодной воды



- (A) Патрубок трубопровода холодной воды водогрейного котла
- (B) Линия опорожнения
- (C) Контролируемое выходное отверстие выпускной линии
- (D) Предохранительный клапан
- (E) Обратный клапан
- (F) Запорный вентиль
- (G) Трубопровод холодной воды
- (H) Блок предохранительных устройств

Блок предохранительных устройств (H) в соответствии с DIN 1988 и EN 806 должен устанавливаться только в тех случаях, если давление присоединения воды в подключаемой сети превышает 10 бар и не используется редукционный клапан контура ГВС (согласно DIN 4753).

Обратный клапан или комбинированный вентиль свободного протока с обратными клапанами разрешается применять только в сочетании с предохранительным клапаном.

При использовании предохранительного клапана запорный вентиль холодной воды на водогрейном котле блокировать запрещается.


Снять маховик на запорном вентиле холодной воды (при наличии), чтобы блокировку невозможно было осуществить вручную.

Гидравлический амортизатор

Если в одной сети с водогрейным котлом подключены водоразборные точки, на которых возможны гидравлические удары (например, напорные моечные устройства, стиральные или посудомоечные машины), то мы рекомендуем установить поблизости от источника гидравлических ударов гидравлические амортизаторы.


Последовательность монтажа

Монтаж водогрейного котла и соединений



Монтаж водогрейного котла и соединений (продолжение)

Монтаж соединений



- Ⓐ Подающая магистраль отопительного контура
- Ⓑ Трубопровод горячей воды (газовый конденсационный комбинированный котел)
Подающая магистраль емкостного водонагревателя (газовый конденсационный одноконтурный котел)

- Ⓒ Патрубок подключения газа
- Ⓓ Трубопровод холодной воды (газовый конденсационный комбинированный котел)
Обратная магистраль емкостного водонагревателя (газовый конденсационный одноконтурный котел)
- Ⓔ Обратная магистраль отопительного контура
- Ⓕ Наполнение/опорожнение котла

Монтаж

Подключение системы удаления продуктов сгорания

Указание

Наклейки "Сертификация системы" и "Система удаления продуктов сгорания производства фирмы Skoberne GmbH", имеющиеся в комплекте технической документации, разрешается использовать только в сочетании с системой удаления продуктов сгорания Viessmann производства фирмы Skoberne.



Подключить дымоход и трубопровод подачи воздуха

Инструкция по монтажу системы удаления продуктов сгорания.

Ввод в эксплуатацию производить только при условии выполнения следующих требований:

- Свободная проходимость дымоходов.
- Система удаления продуктов сгорания с избыточным давлением является газонепроницаемой.
- Отверстия, предназначенные для подачи достаточного количества воздуха для горения, открыты и выполнены без возможности запирания.
- Соблюдаются предписания, действующие относительно сооружения и ввода в эксплуатацию систем удаления продуктов сгорания.

Последовательность монтажа

Подключение системы удаления продуктов сгорания (продолжение)




Опасность

Негерметичные или засоренные системы удаления продуктов сгорания, а также недостаточная подача воздуха для горения могут стать причинами опасных для жизни отравлений угарным газом, содержащимся в продуктах сгорания.


Обеспечить должное функционирование системы удаления продуктов сгорания. Отверстия, используемые для подачи воздуха для горения, должны быть выполнены без возможности запирания.

Подключение линии отвода конденсата



1. Извлечь сливной шланг конденсата из водогрейного котла настолько, чтобы внутри котла не образовывалось ненужных изгибов. Обеспечить надежное подключение шланга к сифону.
2. Подключить сливной шланг конденсата к канализационной линии с созданием постоянного уклона и с разрывом струи. В качестве альтернативы подключить сливной шланг к устройству нейтрализации конденсата.

Подключение газа



Указание по эксплуатации на сжиженном газе!

При монтаже водогрейного котла в помещениях, расположенных ниже уровня поверхности земли, мы рекомендуем установить внешний электромагнитный предохранительный клапан.

1. Уплотнить запорный газовый кран **(A)** на патрубке подключения газа.

2. Провести испытание на герметичность.

Указание

При проверке герметичности использовать только специальные и допущенные средства обнаружения течей (EN 14291) и приборы. Средства для поиска течей, содержащие неподходящие вещества (например, нитриты или сульфиды), могут стать причиной повреждений. Остатки средства для поиска течей после испытания удалить.



Внимание

Превышение испытательного давления может стать причиной повреждения водогрейного котла и газовой арматуры. Максимальное испытательное давление составляет 150 мбар. Для обнаружения течи при более высоком давлении следует отсоединить водогрейный котел и газовую арматуру от магистрали (развинтить резьбовое соединение).

3. Удалить воздух из газопровода.



Переоборудование для работы на другом виде газа:
Инструкция по сервисному обслуживанию


Открывание корпуса контроллера




Внимание

Электростатические разряды могут стать причиной повреждения электронных компонентов.

Перед выполнением работ следует прикоснуться к заземленным объектам, например, к отопительным или водопроводным трубам, для отвода электростатического заряда.



Электрические подключения



(A) Перемычка

Электрические подключения (продолжение)

Подключения к штекеру 230 В~

- [40] Подключение к сети
- [96] ■ Подключение принадлежностей к сети
- Внешний запрос теплогенерации/блокировка
- Регулятор температуры помещения (при подключении вынуть перемычку (A)):
 - Vitotrol 100, UTA
 - Vitotrol 100, UTDB
 - Vitotrol 100, UTDB-RF

Подключения к низковольтному штекеру

- X3 Для облегчения монтажа штекер X3 можно отсоединить.
 - [1] Датчик наружной температуры
 - [2] Датчик температуры подачи для гидравлического разделителя (принадлежность)
 - « Приемник сигналов точного времени
- X4 Соединение KM-BUS насоса отопительного контура

- [5] Тип B2HA:
Датчик температуры водонагревателя (входит в комплект для подключения емкостного водонагревателя)
Тип B2KA:
Датчик комфорtnого режима (подключается изготовителем)
- [145] Абонент шины KM-BUS (принадлежность)
О подключении нескольких принадлежностей см. на стр. 23.
- Устройство дистанционного управления Vitotrol 200A или 300A
- Vitocom 100, тип GSM
- Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем
- Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
- Vitosolic
- Модуль расширения AM1
- Модуль расширения EA1
- Базовая станция радиосвязи
- Концентратор шины KM-BUS



Указание по подключению принадлежностей

При подключении следует соблюдать требования отдельных инструкций по монтажу, прилагаемых к соответствующим принадлежностям.

Датчик наружной температуры [1]

Монтаж радиодатчика наружной температуры (радиопринадлежность):

-  Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию базовой станции радиосвязи

Электрические подключения (продолжение)

Место монтажа датчика наружной температуры

- На северной или северо-западной стене, на высоте 2 - 2,5 м над уровнем земли, а в многоэтажных зданиях - в верхней половине третьего этажа
- Не устанавливать над окнами, дверями и вытяжными отверстиями

- Не устанавливать непосредственно под балконом или водосточным желобом
- Не заштукатуривать

Подключение датчика наружной температуры

2-проводной кабель с максимальной длиной 35 м и поперечным сечением 1,5 мм²

Внешний запрос через переключающий контакт

Возможности подключения:

- Модуль расширения EA1 (принадлежность, см. отдельное руководство по монтажу).
- Штекер [96].

При замкнутом контакте эксплуатация горелки осуществляется в зависимости от нагрузки. Котловая вода нагревается до заданного значения, настроенного в кодовом адресе "9b" группы "**Общие параметры**"/1. Ограничение температуры котловой воды производится через это заданное значение, а также с помощью электронного ограничения максимальной температуры (кодовый адрес "06" в группе "**Котел**"/2.



Внимание

Наличие потенциала на контактах может привести к короткому замыканию или замыканию фазы.

Внешнее подключение **должно быть беспотенциальным**. Должны соблюдаться требования класса защиты II.

Последовательность монтажа

Электрические подключения (продолжение)


| Штекер 96 | Модуль расширения EA1 |
|---|---|
| <p>(A) Беспотенциальный контакт (при подключении вынуть перемычку между L и 1)</p> | <p>(A) Беспотенциальный контакт (B) Модуль расширения EA1</p> |
| <p>Кодирование</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "4b:1" в группе "Общие параметры"/1. ■ Воздействие функции на соответствующий насос отопительного контура: Кодовый адрес "d7" в группе "Отопит. контур" (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации). ■ Воздействие функции на насос загрузки емкостного водонагревателя (при наличии): Кодовый адрес "5F" в группе "Горячая вода"/3. | <p>Кодирование</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "3A" (DE1), "3b" (DE2) или "3C" (DE3) настроить на 2 в группе "Общие параметры"/1. ■ Воздействие функции на соответствующий насос отопительного контура: Кодовый адрес "d7" в группе "Отопит. контур" (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации). ■ Воздействие функции на насос загрузки емкостного водонагревателя (при наличии): Кодовый адрес "5F" в группе "Горячая вода"/3. |

Внешний запрос через вход 0 – 10 В

Подключение к входу 0 – 10 В на модуле расширения EA1.

Между кабелем заземления и отрицательным полюсом источника питания, предоставляемого заказчиком, должна быть обеспечена гальваническая развязка.

Электрические подключения (продолжение)



0 – 1 В \triangleq без указания заданного значения температуры котловой воды
 1 В \triangleq заданное значение 10 °C
 10 В \triangleq заданное значение 100 °C

Внешняя блокировка через переключающий контакт

Возможности подключения:

- Штекер 96.
- Модуль расширения EA1 (принадлежность, см. отдельное руководство по монтажу).

При замкнутом контакте горелка выключена. Переключение насоса отопительного контура (при наличии) и насоса загрузки емкостного водонагревателя производится в соответствии с настроенными кодами (см. таблицу ниже "Кодирование").





Внимание

Наличие потенциала на контактах может привести к короткому замыканию или замыканию фазы.

Внешнее подключение должно быть беспотенциальным. Должны соблюдаться требования класса защиты II.

Электрические подключения (продолжение)

| Штекер [96] | Модуль расширения EA1 |
|--|---|
|  <p>(A) Беспотенциальный контакт (при подключении вынуть перемычку между L и 1)</p> |  <p>(A) Беспотенциальный контакт (B) Модуль расширения EA1</p> |
| <p>Кодирование</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "4b:2" в группе "Общие параметры"/1 ■ Воздействие функции на насос отопительного контура: Кодовый адрес "d6" в группе "Отопит. контур" (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации). ■ Воздействие функции на насос загрузки емкостного водонагревателя (при наличии): Кодовый адрес "5E" в группе "Горячая вода"/3. | <p>Кодирование</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "3A" (DE1), "3b" (DE2) или "3C" (DE3) настроить на 3 или 4 в группе "Общие параметры"/1. ■ Воздействие функции на насос отопительного контура: Кодовый адрес "d6" в группе "Отопит. контур" (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации). ■ Воздействие функции на насос загрузки емкостного водонагревателя (при наличии): Кодовый адрес "5E" в группе "Горячая вода"/3. |

Электрические подключения (продолжение)

Подключение принадлежностей к сети на штекере [96] (230 В~)


При монтаже во влажных помещениях запрещается подключать к сети принадлежности, находящиеся вне зоны повышенной влажности, через контроллер. При установке водогрейного котла за пределами влажных помещений подключение принадлежностей к сети может быть выполнено непосредственно на контроллере. В этом случае электропитание принадлежностей будет управляться сетевым выключателем контроллера.

Если общий ток установки превышает 6 А, подключить один или несколько модулей расширения через сетевой выключатель непосредственно к сети электропитания (см. следующий раздел).


Подключение принадлежностей

Подключение к сети и KM-BUS

Подача электропитания на все принадлежности через контроллер теплогенератора



Принадлежности частично с прямым подключением к сети



(A) Контроллер теплогенератора

(B) Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем M2

Электрические подключения (продолжение)

- Ⓐ Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем M3
- Ⓑ Модуль расширения AM1, модуль расширения EA1 и/или модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
- Ⓔ Сетевой выключатель

Если к подключенными исполнительным элементам (например, циркуляционным насосам) подается ток со значением, превышающим силу тока предохранителя принадлежности, то соответствующий выход следует использовать только для управления реле, предоставляемого заказчиком.

| Принадлежности | Предохранитель, встроенный в прибор |
|--|-------------------------------------|
| Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем | 2 A |
| Модуль расширения AM1 | 4 A |
| Модуль расширения EA1 | 2 A |
| Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1 | 2 A |

Подключение к сети 40



Опасность

Неправильное подключение проводов может привести к серьезным травмам и повреждению прибора.
Не путать местами провода "L1" и "N".

- Отсоединить имеющиеся провода от штекера 40.
- В кабеле подключения к сети должен иметься разъединитель, который одновременно отсоединяет от сети все незаземленные провода с раскрытием контактов минимум на 3 мм.

Электрические подключения (продолжение)

Дополнительно мы рекомендуем установить чувствительное ко всем видам тока устройство защиты от токов утечки (класс защиты от тока утечки B ) для постоянных токов (утечки), которые могут возникать при работе с энергоэффективным оборудованием.

- Защита предохранителями макс. 16 A.

Электрические подключения (продолжение)


Прокладка соединительных кабелей



Внимание

Контакт соединительных кабелей с горячими деталями приводит к повреждению кабелей.

При прокладке и креплении соединительных кабелей заказчиком необходимо следить за тем, чтобы не превышалась максимально допустимая температура кабелей.



- (A) Низковольтные подключения
- (B) Подключения 230 В
- (C) Внутренний модуль расширения
- (D) Монтажная плата
- (E) Телекоммуникационный модуль



Электрические подключения (продолжение)

- (F) Уплотнение сетевого кабеля
При использовании кабелей большего поперечного сечения (до \varnothing 14 мм) снять имеющийся кабельный ввод. Закрепить кабель с помощью установленного уплотнения (F) (белого цвета).

- 5 Тип B2HA:
Штекер для подключения датчика температуры емкостного водонагревателя к кабельному жгуту
Тип B2KA:
Штекер для датчика комфорtnого режима (подключается изготовителем)

Последовательность монтажа

Закрывание корпуса контроллера и установка панели управления



Вставить панель управления (в отдельной упаковке) в слот контроллера.

Указание


Панель управления также можно установить в настенную монтажную панель (принадлежность) вблизи водогрейного котла.

Закрывание корпуса контроллера и установка... (продолжение)



Инструкция по монтажу
настенной панели

Монтаж фронтальной панели облицовки



Указание

Смонтируовать устройство
защиты доступа. Для эксплуатации
обязательно ввинтить стопорные
винты.

Этапы проведения работ

Дополнительные сведения об операциях см. на соответствующей странице.

| | | |
|---|--|------|
| | Операции по первичному вводу в эксплуатацию | |
| | Операции по осмотру | |
| | Операции по техническому обслуживанию | стр. |
| • | 1. Проверка подключения к электросети | |
| • | 2. Наполнение отопительной установки..... | 33 |
| • | 3. Включение сетевого напряжения и сетевого выключателя | |
| • | 4. Переключение языка - только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации..... | 34 |
| • | 5. Настройка времени и даты - только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации..... | 35 |
| • | 6. Указание по автоматической проверке датчика температуры уходящих газов..... | 35 |
| • | 7. Удаление воздуха из водогрейного котла..... | 36 |
| • | 8. Удаление воздуха из отопительной установки..... | 37 |
| • | 9. Наполнение сифона водой..... | 38 |
| • | 10. Проверка всех подключений отопительного контура и контура ГВС на герметичность | |
| • | 11. Обозначение отопительных контуров - только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации..... | 38 |
| • | 12. Проверка вида газа..... | 39 |
| • | 13. Перенастройка на другой вид газа (только при работе на сжиженном газе)..... | 40 |
| • | 14. Измерение статического и динамического давления газа..... | 41 |
| • | 15. Последовательность операций и возможные неисправности..... | 42 |
| • | 16. Настройка максимальной тепловой мощности..... | 46 |

Этапы проведения работ


| | | |
|---|---|------|
| | Операции по первичному вводу в эксплуатацию | |
| | Операции по осмотру | |
| | Операции по техническому обслуживанию | стр. |
| • | 17. Проверка герметичности системы LAS (измерение в кольцевом зазоре)..... | 47 |
| • | 18. Демонтаж горелки | 48 |
| • | 19. Проверка уплотнения горелки и пламенной головы..... | 49 |
| • | 20. Проверка и настройка электродов розжига и ионизации..... | 50 |
| • | 21. Очистка теплообменных поверхностей..... | 51 |
| • | 22. Проверка конденсатоотводчика и очистка сифона | 51 |
| • | 23. Монтаж горелки..... | 53 |
| • | 24. Проверка устройства нейтрализации конденсата (при наличии)..... | |
| • | 25. Проверка ограничителя расхода (только для газового конденсационного комбинированного котла)..... | 54 |
| • | 26. Проверка расширительного бака и давления установки..... | 54 |
| • | 27. Проверка функционирования предохранительных клапанов | |
| • | 28. Проверка прочности электрических подключений | |
| • | 29. Проверка герметичности всех деталей газового тракта при рабочем давлении..... | 55 |
| • | 30. Проверка качества сжигания топлива..... | 55 |
| • | 31. Проверка проходимости и герметичности в системе удаления продуктов сгорания | |
| • | 32. Проверка внешнего предохранительного клапана сжиженного газа (при наличии)..... | |
| • | 33. Настройка контроллера в соответствии с отопительной установкой..... | 57 |

Этапы проведения работ (продолжение)

Операции по первичному вводу в эксплуатацию

Операции по осмотру

Операции по техническому обслуживанию стр.

- 
- 34. Настройка кривых отопления (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации)..... 63
 - 35. Подсоединение контроллера к системе LON - только с контроллером для погодозависимой теплогенерации..... 66
 - 36. Опрос и сброс индикации "Обслуживание"..... 68
 - 37. Инструктаж пользователя установки..... 69

Дополнительные сведения об операциях

Наполнение отопительной установки

Вода для наполнения




Внимание

Наполнение установки некачественной водой способствует образованию накипи и коррозии и может вызвать повреждения водогрейного котла.

- Тщательно промыть отопительную установку перед заполнением.
- Заливать исключительно питьевую воду.
- При использовании воды с жесткостью выше указанных ниже значений необходимо принять меры по умягчению воды, например, используя установку для снижения жесткости воды.

Допустимые значения общей жесткости воды для наполнения и подпитки

| Общая тепловая мощность кВт | Удельный объем установки | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | < 20 л/кВт | ≥ 20 л/кВт - < 50 л/кВт | ≥ 50 л/кВт |
| ≤ 50 | ≤ 3,0 моль/м ³ (16,8 °dH) | ≤ 2,0 моль/м ³ (11,2 °dH) | < 0,02 моль/м ³ (0,11 °dH) |
| > 50 - ≤ 200 | ≤ 2,0 моль/м ³ (11,2 °dH) | ≤ 1,5 моль/м ³ (8,4 °dH) | < 0,02 моль/м ³ (0,11 °dH) |
| > 200 - ≤ 600 | ≤ 1,5 моль/м ³ (8,4 °dH) | ≤ 0,02 моль/м ³ (0,11 °dH) | < 0,02 моль/м ³ (0,11 °dH) |
| > 600 | < 0,02 моль/м ³ (0,11 °dH) | < 0,02 моль/м ³ (0,11 °dH) | < 0,02 моль/м ³ (0,11 °dH) |



1. Проверить давление на входе расширительного бака. См. стр. 54.
2. Закрыть запорный газовый кран.



Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

3. Наполнить отопительную установку через кран наполнения/опорожнения котла (Ⓐ) в обратной магистрали отопительного контура (в комплекте подключений или приобрести отдельно). (Минимальное давление установки > 1,0 бар).
4. Если контроллер уже был включен перед наполнением:
включить контроллер и активировать функцию наполнения (см. следующий раздел).
5. Закрыть кран наполнения/опорожнения котла (Ⓐ).

Указание

Если перед наполнением контроллер еще не был включен, то сервопривод переключающего клапана находится в среднем положении. Произойдет полное наполнение установки.

Активация функции наполнения

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

- Меню "Обслуживание"
1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **☰**: в течение приблизительно 4 с.
 2. "Сервисные функции"
 3. "Заполнение"
Функция наполнения активирована.
 4. Выйти из функции наполнения:
нажать **OK** или **↶**.

Контроллер для постоянной температуры подачи

- Меню "Обслуживание"
1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **☰**: в течение приблизительно 4 с.
 2. Выбрать "(④)" и подтвердить нажатием **OK**.
Мигает "on".
 3. Активировать функцию наполнения клавишей **OK**.
Постоянно горит "bF on".
 4. Выйти из функции наполнения:
Нажать **↶**.

Переключение языка - только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации

При первичном вводе в эксплуатацию появляется текст на немецком языке (состояние при поставке).

Расширенное меню:

1. **☰**:
2. "Настройки (Einstellungen)"

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

3. "Язык (Sprache)"

4. Посредством ▲▼ установить нужный язык.

| Sprache | |
|------------|--|
| Deutsch | DE <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bulgarski | BG <input type="checkbox"/> |
| Cesky | CZ <input type="checkbox"/> |
| Dansk | DK <input type="checkbox"/> |
| Wählen mit | |

Настройка времени и даты - только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации

При первичном вводе в эксплуатацию или длительном простое время и дату необходимо установить заново.

3. "Время/дата"

4. Установить текущее время и дату.

Расширенное меню:

- ≡:
- "Настройки"

Указание по автоматической проверке датчика температуры уходящих газов

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

После настройки времени и даты контроллер автоматически проверяет функционирование датчика температуры уходящих газов.

На дисплее появляется: "Контроль датчика темп. уход. газов" и "Актив."

Указание

Если датчик температуры уходящих газов расположен неправильно, ввод в эксплуатацию прерывается. Появляется сообщение о неисправности A3 (см. стр.).

Контроллер для постоянной температуры подачи

Сразу после включения контроллер автоматически проверяет функционирование датчика температуры уходящих газов.


На дисплее появляется: "A".

Указание

Если датчик температуры уходящих газов расположен неправильно, ввод в эксплуатацию прерывается. Появляется сообщение о неисправности A3 (см. стр.).

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Удаление воздуха из водогрейного котла



1. Закрыть запорные вентили на стороне отопительного контура. При необходимости снять устройство защиты доступа.
2. Вставить сливной шланг (лежит внутри устройства) в верхний кран (B) и соединить его с патрубком канализационной линии.
3. Открыть краны (A) и (B) и удалять воздух (методом прокачки) с внутрисетевым давлением до тех пор, пока не прекратится шум выходящего воздуха и выход пузырьков.

Указание


Следить за давлением установки по манометру. Не превышать 1,5 бар.

4. Сначала закрыть кран (B).
5. По достижении необходимого рабочего давления закрыть кран (A). Открыть запорные вентили на стороне отопительного контура.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

- Снять сливной шланг с верхнего крана **(B)** и сохранить его.

Удаление воздуха из отопительной установки



- Закрыть запорный газовый кран и включить контроллер.

- Проверить, открыта ли резьбовая заглушка для выпуска воздуха на воздухоотводчике **(A)** насоса отопительного контура.
- Запустить программу удаления воздуха (см. следующие этапы проведения работ).

Указание

Функционирование и этапы программы удаления воздуха см. на стр. 188.

- Отрегулировать давление в установке.
- Открыть запорный газовый кран.

Активация функции удаления воздуха

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Меню "Обслуживание"

- Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: примерно в течение 4 с.
- "Сервисные функции"**
- "Удаление воздуха"**
Функция удаления воздуха активирована.
- Выйти из функции удаления воздуха:
нажать **OK** или **↶**.

Контроллер для постоянной температуры подачи

Меню "Обслуживание"


- Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: примерно в течение 4 с.
- Клавишей **▶** выбрать "**⑤**" и подтвердить нажатием **OK**.
Мигает "**on**".
- Активировать функцию удаления воздуха клавишей **OK**.
Постоянно горит "**EL on**".
- Выйти из функции удаления воздуха:
Нажать **≡**.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Наполнение сифона водой

Многокотловая установка:

Также наполнить водой сифон коллектора уходящих газов.



- Снять зажимную скобу (A) и извлечь сифон (B).
- Наполнить сифон (B) водой.
- Установить сифон (B) на место и закрепить зажимной скобой (A).

Указание

При сборке не перекручивать подводящий шланг. Проложить слиновой шланг без использования колен с постоянным наклоном.

Обозначение отопительных контуров - только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации

В состоянии при поставке отопительные контуры имеют обозначения "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2" и "Отопит. контур 3" (при наличии).

Для удобства отопительным контурам можно присвоить обозначения, специфические для соответствующей установки.

Ввод названий для отопительных контуров:

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)



Инструкция по эксплуатации

Проверка вида газа


Водогрейный котел оборудован электронным регулятором сгорания, который регулирует горелку в соответствии с имеющимся качеством газа для оптимального сгорания топлива.

- Поэтому при работе на природном газе для всего диапазона числа Воббе перенастройка не требуется. Эксплуатация водогрейного котла возможна на газе с числом Воббе 9,5 - 15,2 кВтч/м³ (34,2 - 54,7 МДж/м³).
- При работе на сжиженном газе требуется перенастройка горелки (см. "Перенастройка на другой вид газа" на стр. 40).

1. Запросить вид газа и число Воббе на предприятии по газоснабжению или у поставщика сжиженного газа.
2. При работе на сжиженном газе перенастроить горелку (см. стр. 40).
3. Записать вид газа в протокол на стр. 217.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Перенастройка на другой вид газа (только при работе на сжиженном газе)



1. Установить регулировочный винт **(A)** на газовой регулирующей арматуре в положение "2".
2. Включить сетевой выключатель **(①)**.
3. Настроить вид газа в кодовом адресе "82":
 - Вызвать режим кодирования 2.
 - Вызвать "**Общие параметры**" (контроллер для погодозависимой теплогенерации)
или
группу 1 (контроллер для постоянной температуры подачи).
 - Выбрать кодовый адрес "11" и настроить значение "9". Подтвердить клавишей **OK**. На дисплее отображается "11:0".
 - Выбрать кодовый адрес "82" и настроить значение "1" (работа на сжиженном газе). Подтвердить клавишей **OK**.
 - Выбрать кодовый адрес "11" и настроить значение ≠ "9". Подтвердить клавишей **OK**. На дисплее отображается "11:0".
 - Выйти из сервисных функций.
4. Открыть запорный газовый кран.
5. Приклеить наклейку "G31" (прилагается в комплекте технической документации) рядом с фирменной табличкой на крышку закрытой камеры.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Измерение статического и динамического давления газа




Опасность

Образование окиси углерода вследствие неправильной настройки горелки может причинить значительный вред здоровью.

До и после проведения работ на газовых приборах необходимо измерить содержание CO.

Работа на сжиженном газе

При первичном вводе в эксплуатацию / замене дважды промыть резервуар сжиженного газа. После промывки тщательно удалить воздух из резервуара и соединительного газопровода.



1. Закрыть запорный газовый кран.

2. Ослабить, не вывинчивая, винт **(A)** в измерительном штуцере "IN" газовой регулирующей арматуры и подключить манометр.
3. Открыть запорный газовый кран.
4. Измерить статическое давление газа и записать результат измерения в протокол на стр. 217.
Заданное значение: макс. 57,5 мбар
5. Включить сетевое напряжение и ввести котел в действие.

Указание

При первичном вводе в эксплуатацию прибор может сигнализировать неисправность (отображается неисправность **EE**) вследствие наличия воздуха в линии подачи газа. Примерно через 5 с нажать кнопку **R** для разблокирования горелки.

6. Измерить динамическое давление газа (давление истечения).

Заданное значение:

- Природный газ: 20 мбар
- Сжиженный газ: 50 мбар

Указание

Для измерения динамического давления газа следует использовать измерительные приборы с точностью не менее 0,1 мбар.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

7. Записать результат измерения в протокол на стр. 217.
Действовать согласно приведенной ниже таблице.
8. Вывести водогрейный котел из эксплуатации, закрыть запорный газовый кран, отсоединить манометр, затянуть винт измерительного штуцера (A).
9. Открыть запорный газовый кран и ввести котел в действие.



Опасность

Утечка газа на измерительном штуцере может стать причиной взрыва.


Проверить герметичность измерительного штуцера (A).

| Динамическое давление газа (давление истечения) | | Действия |
|---|------------------|--|
| природный газ | сжиженный газ | |
| Ниже 17,4 мбар | Ниже 42,5 мбар | Не вводить прибор в эксплуатацию и известить предприятие газоснабжения или поставщика сжиженного газа. |
| 17,4 - 25 мбар | 42,5 - 57,5 мбар | Ввести водогрейный котел в эксплуатацию. |
| Более 25 мбар | Более 57,5 мбар | На входе установки подключить отдельный регулятор давления газа и настроить его на значение 20 мбар для природного газа или 50 мбар для сжиженного газа. Известить предприятие газоснабжения или поставщика сжиженного газа. |

Последовательность операций и возможные неисправности




Дополнительные сведения об операциях (продолжение)



Дополнительные сведения об операциях (продолжение)



Дополнительные сведения об операциях (продолжение)



Дополнительные сведения о неис-
правностях см. на стр. 137.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Настройка максимальной тепловой мощности

В режиме отопления максимальная тепловая мощность может быть ограничена. Ограничение настраивается через диапазон модуляции. Максимальный предел тепловой мощности ограничен кодирующим штекером котла.

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Меню "Обслуживание"

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. "Сервисные функции"
3. "Макс. тепл. мощность"
4. "Изменить?" Выбрать "Да".
На дисплее появляется значение (например, "85"). В состоянии при поставке это значение соответствует 100 % номинальной тепловой мощности.
5. Настроить необходимое значение.


Контроллер для постоянной температуры подачи

Меню "Обслуживание"

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. Клавишей **▶** выбрать "(3)" и подтвердить нажатием **OK**.
На дисплее мигает значение (например, "85") и появляется "**▶**". В состоянии при поставке это значение соответствует 100 % номинальной тепловой мощности.
3. Настроить необходимое значение и подтвердить нажатием **OK**.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверка герметичности системы LAS (измерение в кольцевом зазоре)



- Ⓐ Отверстие для подачи воздуха для горения

Для систем LAS, прошедших испытания вместе с настенным газовым котлом проведение испытания на герметичность (избыточным давлением) мастером по надзору за дымовыми трубами и газоходами при вводе в эксплуатацию не требуется.


В этом случае мы рекомендуем при вводе установки в эксплуатацию поручить специализированной фирме по отопительной технике провести упрощенную проверку герметичности. Для этого достаточно измерить содержание CO₂ или O₂ в воздухе для горения, что выполняется в кольцевом зазоре системы LAS.

Если содержание CO₂ меньше 0,2 % или содержание O₂ больше 20,6 %, считается, что обеспечена достаточная герметичность газохода.

В случае, если в результате измерения будут установлены более высокие значения для CO₂ или более низкие значения для O₂, то необходимо испытание газохода при статическом избыточном давлении 200 Па.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Демонтаж горелки



1. Выключить сетевой выключатель на контроллере и обесточить прибор.
2. Закрыть запорный газовый кран и защитить его от несанкционированного открывания.
3. Отсоединить электрические кабели электромотора вентилятора (A), газовой регулирующей арматуры (B), электродов розжига и ионизации (C), блока розжига (D) и электрода заземления (E).
4. Развинтить резьбовое соединение трубы подключения газа (F).

5. Отвинтить четыре винта (G) и снять горелку.




Внимание

Не допускать повреждения горелки.
Не ставить горелку на пламенную голову!

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверка уплотнения горелки и пламенной головы

Проверить уплотнение горелки **(A)** и пламенную голову **(E)** на предмет повреждений, при необходимости заменить.




1. Демонтировать электроды **(B)**.
2. Снять две зажимные скобы **(C)** на теплоизоляционном кольце **(D)** и демонтировать теплоизоляционное кольцо **(D)**.
3. Открутить два винта типа "Torx" и снять пламенную голову **(E)** с уплотнением **(F)**.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

4. Вставить новую пламенную голову **(E)** с новым уплотнением **(F)** и закрепить.
Момент затяжки: 5,0 Нм.
6. Установить электроды **(B)**.
Момент затяжки: 4,5 Нм.
5. Установить теплоизоляционное кольцо **(D)**.

Проверка и настройка электродов розжига и ионизации



(A) Электроды розжига

(B) Ионизационный электрод

1. Проверить электроды на предмет износа и загрязнения.
2. Очистить электроды небольшой щеткой (не использовать проволочную щетку) или шлифовальной бумагой.
3. Проверить зазоры. Если зазоры не в порядке или электроды повреждены, заменить электроды вместе с уплотнением и отрегулировать их положение. Затянуть крепежные винты электродов с моментом затяжки 4,5 Нм.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Очистка теплообменных поверхностей



Внимание

На соприкасающейся с дымовыми газами поверхностью теплообменника не должно быть царапин или иных повреждений. Они могут стать причиной коррозии.


Не очищать теплообменные поверхности щеткой.

Это может привести к накапливанию имеющихся отложений в зазорах змеевика.

Указание

Изменение цвета поверхности теплообменника – нормальное явление при эксплуатации. Оно не влияет на функционирование и срок службы теплообменника.

Использовать химические средства очистки не требуется.




1. Удалить отложения с теплообменных поверхностей **(A)** теплообменника с помощью пылесоса.
2. При необходимости промыть теплообменные поверхности **(A)** водой.
3. Проверить конденсатоотводчик и очистить сифон. См. следующий раздел.

Проверка конденсатоотводчика и очистка сифона

Многокотловая установка:

Также очистить сифон коллектора уходящих газов.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)




1. Проверить беспрепятственный слив конденсата в сифоне.
2. Снять зажимную скобу **(A)** и извлечь сифон **(B)**.
3. Очистить сифон **(B)**.
4. Наполнить сифон **(B)** водой и установить его на место. Надеть зажимную скобу **(A)**.

Указание

При сборке не перекручивать подводящий шланг. Проложить сливной шланг без использования колен с постоянным наклоном.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Монтаж горелки



1. Вставить горелку и затянуть винты **(G)** крест-накрест с моментом затяжки 8,5 Нм.
2. Смонтировать трубу подключения газа **(F)** с новым уплотнением.
3. Проверить герметичность соединений газового контура.
4. Подсоединить электрические кабели электромотора вентилятора **(A)**, газовой регулирующей арматуры **(B)**, ионизационного электрода **(C)**, блока розжига **(D)** и электрода заземления **(E)**.




Опасность

Утечка газа может стать причиной взрыва.
Проверить герметичность резьбовых соединений.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверка ограничителя расхода (только для газового конденсационного комбинированного котла)



1. Выключить контроллер, закрыть трубопровод холодной воды и опорожнить контур ГВС водогрейного котла.

2. Открутить винты с внутренним шестигранником **(A)**.

Указание

При демонтаже возможно вытекание оставшейся воды.

3. Снять реле расхода **(B)** и извлечь ограничитель расхода **(C)** по направлению вниз.

4. Проверить ограничитель расхода **(C)**, при наличии известковых отложений или повреждений установить новый.

Привинтить реле расхода **(B)**.

Проверка расширительного бака и давления установки

Проверку проводить на холодной установке.

1. Опорожнить установку настолько, чтобы манометр показывал значение "0", или закрыть колпачковый клапан на расширительном баке и сбросить давление.

2. Если давление на входе расширительного бака ниже статического давления установки, нагнетать азот до тех пор, пока давление на входе не превысит статическое давление установки на 0,1 - 0,2 бар.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

3. Добавлять воду до тех пор, пока давление наполнения на остывшей установке не составит минимум 1,0 бар и превысит давление на входе расширительного бака на 0,1 - 0,2 бар.

Допуст. рабочее давление: 3 бар

Проверка герметичности всех деталей газового тракта при рабочем давлении



Опасность

Утечка газа может стать причиной взрыва.

Проверить герметичность деталей газового тракта.

Указание

При проверке герметичности использовать только специальные и допущенные средства обнаружения течей (EN 14291) и приборы. Средства для поиска течей, содержащие неподходящие вещества (например, нитриты или сульфиды), могут стать причиной повреждений. Остатки средства для поиска течей после испытания удалить.

Проверка качества сжигания топлива

Электронный регулятор сгорания автоматически обеспечивает оптимальное качество сжигания топлива. При первичном вводе в эксплуатацию / техобслуживании требуется лишь контроль параметров сгорания. Для этого следует измерить содержание CO и CO₂ или O₂ и записать результат в протокол на стр. 217. Функционирование электронного регулятора сгорания описано на стр. 194.

Указание

При работе должен использоваться незагрязненный воздух, что позволяет избежать неполадок и неисправностей установки.

Содержание CO

■ Содержание CO для всех видов газа должно составлять < 1000 ppm.

Содержание CO₂ или O₂

■ Содержание CO₂ при минимальной и максимальной тепловой мощности должно находиться в следующих пределах:

- от 7,5 до 9,6 % для природного газа Е и LL
- от 9,0 до 11,3 % для сжиженного газа Р

■ Содержание O₂ для всех видов газа должно находиться в диапазоне от 3,8 до 7,3 %.


Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Если измеренное содержание CO, CO₂ или O₂ выходит за пределы указанного диапазона, выполнить следующее:

- Проверить герметичность системы LAS, см. стр. 47.
- Проверить ионизационный электрод и соединительный кабель, см. стр. 50.

Указание

Регулятор сгорания при вводе в эксплуатацию выполняет самокалибровку. Измерение выброса вредных веществ выполнять приблизительно через 30 с после пуска горелки.



1. Подключить газоанализатор к штуцеру уходящих газов (A) на присоединительном элементе котла.

2. Открыть запорный газовый кран, ввести в действие водогрейный котел и подать сигнал запроса теплогенерации.
3. Установить минимальную тепловую мощность (см. стр. 57).
4. Проверить содержание CO₂. Если значение отклоняется от вышеуказанного диапазона более чем на 1 %, принять меры, приведенные на стр. 55.
5. Записать значение в протокол.
6. Установить максимальную тепловую мощность (см. стр. 57).
7. Проверить содержание CO₂. Если значение отклоняется от вышеуказанного диапазона более чем на 1 %, принять меры, приведенные на стр. 55.
8. После завершения проверки нажать **OK**.
9. Записать значение в протокол.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Выбор максимальной/минимальной тепловой мощности

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Меню "Обслуживание"

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. **"Тест реле"**
3. Выбрать минимальную тепловую мощность:
Выбрать "**Базовая нагрузка выкл.**". После этого появляется "**Базовая нагрузка вкл.**", и горелка работает с минимальным значением тепловой мощности.
4. Выбрать максимальную тепловую мощность:
Выбрать "**Полная нагрузка выкл.**". После этого появляется "**Полная нагрузка вкл.**", и горелка работает с максимальным значением тепловой мощности.
5. Выйти из режима выбора мощности:
Нажать **↶**.

Контроллер для постоянной температуры подачи

Меню "Обслуживание"

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. Клавишей **▶** выбрать "**⇨**" и подтвердить нажатием **OK**. На дисплее появляется "**I**" и мигает "**on**".
3. Выбрать минимальную тепловую мощность:
Нажать **OK**, постоянно отображается "**on**".
4. Выбрать максимальную тепловую мощность:
Нажать **↶**.
5. Клавишей **▶** выбрать "**2**", мигает "**on**".
6. Нажать **OK**, постоянно отображается "**on**".
7. Выйти из режима выбора мощности:
Нажать **↶**.

Настройка контроллера в соответствии с отопительной установкой

Контроллер должен быть настроен в соответствии с комплектацией отопительной установки.

- Для этого выбрать соответствующую схему установки (см. изображения ниже).
- Настроить коды в зависимости от установленных принадлежностей:

Указание

Различные компоненты установки распознаются контроллером автоматически, и происходит автоматическая настройка кодов.

Последовательность этапов кодирования см. на стр. 70.




Руководства по монтажу и сервисному обслуживанию принадлежностей

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Исполнение установки 1

Один отопительный контур без смесителя A1 (с/без приготовления горячей воды)



ID: 4605145_1001_01

- ① Vitodens 200-W
- ② Датчик наружной температуры (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации)
- ③ Vitotrol 100 (только с контроллером для постоянной температуры подачи)
- ④ Емкостный водонагреватель
- ⑤ Датчик температуры емкостного водонагревателя
- ⑥ Отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1)

| Функция / компонент установки | Кодирование | |
|---|-------------|---------------------|
| | Настройка | Группа |
| Работа на сжиженном газе | 82:1 | "Общие параметры"/1 |
| Установка с циркуляционным насосом ГВС: Подключение циркуляционного насоса ГВС к внутреннему модулю расширения Н1 или Н2 | — | — |


Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Исполнение установки 2

Один отопительный контур без смесителя A1 и один отопительный контур со смесителем M2 (с/без приготовления горячей воды)

Указание

Объемный расход отопительного контура без смесителя должен как минимум на 30 % превышать объемный расход отопительного контура со смесителем.



ID: 4605148_1001_01


- ① Vitodens 200-W
- ② Датчик наружной температуры
- ③ Емкостный водонагреватель
- ④ Датчик температуры емкостного водонагревателя
- ⑤ Отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1)
- ⑥ Отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2)
- ⑦ Терmostатный ограничитель максимальной температуры для системы внутрипольного отопления
- ⑧ Датчик температуры подачи M2
- ⑨ Насос отопительного контура M2
- ⑩ Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем M2

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

| Функция / компонент установки | Кодирование Настрой- ка | Группа |
|---|-------------------------------|------------------------|
| Работа на сжиженном газе | 82:1 | "Общие па- раметры" |
| Установка только с одним отопительным контуrom со смесителем и комплектом привода смеси- теля (без нерегулируемого отопительного контура) | | |
| ■ с емкостным водонагревателем или проточным нагревателем теплоносителя | 00:4 | "Общие па- раметры" |
| ■ без емкостного водонагревателя или проточно- го нагревателя теплоносителя | 00:3 | "Общие па- раметры" |
| Установка с циркуляционным насосом ГВС: Подключение циркуляционного насоса ГВС к внутреннему модулю расширения Н1 или Н2 | — | — |

Исполнение установки 3

Один отопительный контур без смесителя А1 и один отопительный кон-
тур со смесителем М2 и отделением контура внутривипольного отопления
от других отопительных контуров (с/без приготовления горячей воды)



ID: 4605147_1001_01

① Vitodens 200-W

② Датчик наружной температуры

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)


- | | |
|--|--|
| ③ Емкостный водонагреватель ④ Датчик температуры емкостного водонагревателя ⑤ Отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1) ⑥ Отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) ⑦ Терmostатный ограничитель максимальной температуры для системы внутреннего отопления | ⑧ Датчик температуры подачи M2 ⑨ Насос отопительного контура M2 ⑩ Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем M2 ⑪ Теплообменник для разделения отопительных контуров ⑫ Монтажный комплект со смесителем для монтажа под котлом (принадлежность) |
|--|--|

| Функция / компонент установки | Кодирование Настрой- ка | Группа |
|--|-------------------------------|--|
| Работа на сжиженном газе | 82:1 | "Общие параметры" |
| Установка только с одним отопительным контуром со смесителем и комплектом привода смесителя (без нерегулируемого отопительного контура) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ с емкостным водонагревателем или проточным нагревателем теплоносителя ■ без емкостного водонагревателя или проточного нагревателя теплоносителя | 00:4 00:3 | "Общие параметры" "Общие параметры" |
| Установка с циркуляционным насосом ГВС: Подключение циркуляционного насоса ГВС к внутреннему модулю расширения H1 или H2 | — | — |

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Исполнение установки 4

Один отопительный контур без смесителя, один отопительный контур со смесителем M2 (с комплектом привода смесителя), один отопительный контур со смесителем M3 (с комплектом привода смесителя) и гидравлический разделитель (с/без приготовления горячей воды)



ID: 4605149_1001_01

- ① Vitodens 200-W
- ② Датчик наружной температуры
- ③ Емкостный водонагреватель
- ④ Датчик температуры емкостного водонагревателя
- ⑤ Отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1)
- ⑥ Насос отопительного контура A1
- ⑦ Отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2)
- ⑧ Датчик температуры подачи M2
- ⑨ Насос отопительного контура M2
- ⑩ Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем M2
- ⑪ Отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3)
- ⑫ Терmostатный ограничитель максимальной температуры для системы внутривипольного отопления
- ⑬ Датчик температуры подачи M3
- ⑭ Насос отопительного контура M3
- ⑮ Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем M3
- ⑯ Гидравлический разделитель
- ⑰ Датчик температуры подачи для гидравлического разделителя

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

| Функция / компонент установки | Кодирование | |
|---|-------------|-------------------|
| | Настройка | Группа |
| Работа на сжиженном газе | 82:1 | "Общие параметры" |
| Установка только с двумя отопительными контурами со смесителем и комплектом привода смесителя (без нерегулируемого отопительного контура) | | |
| ■ с емкостным водонагревателем или проточным нагревателем теплоносителя | 00:8 | "Общие параметры" |
| ■ без емкостного водонагревателя или проточного нагревателя теплоносителя | 00:7 | "Общие параметры" |
| Установка без циркуляционного насоса ГВС: Подключение насоса отопительного контура A1 к внутреннему модулю расширения H1 или H2 | 53:2 | "Общие параметры" |
| Установка с циркуляционным насосом ГВС: Подключение насоса отопительного контура A1 к модулю расширения AM1, подключение A1 Подключение циркуляционного насоса ГВС к модулю расширения AM1, подключение A2 | — — | — — |
| Установка с гидравлическим разделителем | 04:0 | "Котел" |

Настройка кривых отопления (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации)

Кривые отопления представляют собой зависимость между наружной температурой и температурой котловой воды или подающей магистрали. Упрощенно говоря: чем ниже наружная температура, тем выше температура котловой воды или подающей магистрали.

От температуры котловой воды или подающей магистрали, в свою очередь, зависит температура в помещении.

В состоянии при поставке существуют следующие настройки:


- Наклон = 1,4
- Уровень = 0

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Указание

Если в отопительной установке есть отопительные контуры со смесителем, то температура подачи для отопительного контура без смесителя превышает температуру подачи для отопительного контура со смесителем на заданное значение (в состоянии при поставке 8 K).

Разность температур настраивается через кодовый адрес "9F" в группе "Общие параметры".



Диапазоны настройки наклона:

- Системы внутриводного отопления: от 0,2 до 0,8
- Низкотемпературные отопительные системы: от 0,8 до 1,6


Настройка заданной температуры помещения

Для каждого отопительного контура настраивается отдельно.

Кривая отопления смещается вдоль оси заданной температуры помещения. При активированной логике управления насосом отопительного контура она обуславливает изменение характеристик включения и выключения насоса отопительного контура.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Заданное значение нормальной температуры помещения



Пример 1: Изменение заданного значения нормальной температуры помещения с 20 до 26 °C


- (A) Температура котловой воды или температура подачи, °C
- (B) Наружная температура, °C
- (C) Заданное значение температуры помещения, °C
- (D) Насос отопительного контура "Выкл."
- (E) Насос отопительного контура "Вкл."

Изменение заданного значения нормальной температуры помещения



Инструкция по эксплуатации

Заданное значение пониженной температуры помещения



Пример 2: Изменение заданного значения пониженной температуры помещения с 5 °C до 14 °C

- (A) Температура котловой воды или температура подачи, °C
- (B) Наружная температура, °C
- (C) Заданное значение температуры помещения, °C
- (D) Насос отопительного контура "Выкл."
- (E) Насос отопительного контура "Вкл."

Изменение заданного значения пониженной температуры помещения




Инструкция по эксплуатации

Изменение наклона и уровня

Для каждого отопительного контура настраивается отдельно.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)



Расширенное меню:

1. ≡;
2. "Отопление"
3. Выбрать отопительный контур.
4. "Кривая отопления"
5. "Наклон" или "Уровень"
6. Настроить кривую отопления в соответствии с требованиями установки.

- (A) Изменение наклона
(B) Изменение уровня (параллельное смещение кривой отопления по вертикали)

Подсоединение контроллера к системе LON - только с контроллером для погодозависимой теплогенерации

Должен быть вставлен телекоммуникационный модуль LON (принадлежность).



Инструкция по монтажу телекоммуникационного модуля LON

Указание

В одной сети LON один и тот же номер абонента **нельзя назначать дважды**.

В качестве устройства обработки неисправностей может быть закодирован **только один Vitotronic**.

Указание


Передача данных через LON может длиться несколько минут.

Однокотловая установка с Vitotronic 200-H и Vitocom 200 (пример)

Настроить номера абонентов LON и другие функции в режиме кодирования 2 (см. таблицу ниже).

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Все кодовые адреса, указанные в таблице, приведены в группе "Общие параметры".

| Контроллер котло-вого контура | Vitotronic 200-H | Vitotronic 200-H | Vitocom |
|--|--|--|---|
|  | | | |
| Абонент № 1, код "77:1". | Абонент № 10, код "77:10". | Абонент № 11, настроить код "77:11". | Абонент № 99. |
| Контроллер является устройством обработки неисправностей, код "79:1". | Контроллер не является устройством обработки неисправностей, код "79:0". | Контроллер не является устройством обработки неисправностей, код "79:0". | Прибор является устройством обработки неисправностей. |
| Контроллер передает текущее время, код "7b:1". | Контроллер принимает текущее время, настроить код "81:3". | Контроллер принимает текущее время, настроить код "81:3". | Прибор принимает текущее время. |
| Контроллер передает наружную температуру, настроить код "97:2". | Контроллер принимает наружную температуру, настроить код "97:1". | Контроллер принимает наружную температуру, настроить код "97:1". | — |
| Номер установки Viessmann, код "98:1". | Номер установки Viessmann, код "98:1". | Номер установки Viessmann, код "98:1". | — |
| Контроль неисправностей у абонентов LON, код "9C:20". | Контроль неисправностей у абонентов LON, код "9C:20". | Контроль неисправностей у абонентов LON, код "9C:20". | — |

Проверка абонентов LON

Посредством проверки абонентов проверяется связь с приборами отопительной установки, подключенными к устройству обработки неисправностей.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Исходные условия:

- Контроллер должен быть закодирован в качестве **устройства обработки неисправностей** (код "79:1" в группе "**Общие параметры**").
- Во всех контроллерах должен быть задан номер абонента LON.
- Список абонентов LON в устройстве обработки неисправностей должен быть актуальным.

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. "**Сервисные функции**"
3. "**Проверка абонентов**"
4. Выбрать абонента (например, абонент 10).
5. Нажатием "**OK**" запустить проверку абонентов.

- Абоненты, успешно прошедшие проверку, получают отметку "**OK**".
- Абоненты, не прошедшие проверку, получают отметку "**Не в порядке**".

Указание

Чтобы еще раз провести проверку абонентов, с помощью пункта меню "**Очистить список?**" следует создать новый список абонентов (список абонентов обновляется).

Указание

На дисплее соответствующего абонента во время проверки приблизительно в течение 1 минуты отображается номер абонента и "**Wink**".

Опрос и сброс индикации "Обслуживание"

После достижения заданных граничных значений в кодовом адресе "21" и "23" начинает мигать красный индикатор неисправности. (Кодовый адрес в группе "**Котел**" (контроллер для погодозависимой теплогенерации) или группе 2 (контроллер для постоянной температуры подачи).

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Индикация

"Обслуживание" и "

Контроллер для постоянной температуры подачи

Предварительно заданная наработка или предварительно заданная периодичность с символом календаря "" (в зависимости от настройки) и "

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

| Контроллер для погодозависимой теплогенерации | Контроллер для постоянной температуры подачи |
|--|--|
| Квитирование обслуживания Нажать OK. Выполнить обслуживание. | Квитирование обслуживания Нажать OK. Выполнить обслуживание. |
| Указание <i>Квитированный сигнал обслуживания, который не был сброшен, появляется снова в следующий понедельник.</i> | Указание <i>Квитированный сигнал обслуживания, который не был сброшен, появляется снова через 7 дней.</i> |
| После обслуживания: сброс кода Меню "Обслуживание": 1. Нажимать одновременно клавиши OK и ≡ : около 4 с. 2. " Сервисные функции " 3. " Сброс обслуживания " | Сбросить код "24:1" в группе 2 на "24:0". |
| Указание <i>Отсчет установленных для обслуживания параметров наработки и периодичности снова начнется с "0".</i> | Указание <i>Отсчет установленных для обслуживания параметров наработки и периодичности снова начнется с "0".</i> |

Инструктаж пользователя установки

Изготовитель установки обязан передать пользователю инструкцию по эксплуатации и проинструктировать его по вопросам эксплуатации. Это относится также и ко всем установленным принадлежностям, например, устройствам дистанционного управления. Помимо этого, изготовитель установки должен обозначить необходимые работы по техобслуживанию.

Вызов режима кодирования 1

Вызов режима кодирования 1

- При использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации коды отображаются в виде текстовых сообщений.
- Коды, не имеющие функции ввиду особенностей комплектации отопительной установки или настройки других кодов, не отображаются.
- Отопительные установки с одним отопительным контуром без смесителя и одним или двумя отопительными контурами со смесителем:

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Коды разделены на группы

- "Общие параметры"
- "Котел"
- "Горячая вода"
- "Гелиоуст."
- "Отопит. контур 1/2/3"
- "Все код. баз.прибора"

В этой группе в восходящей последовательности отображаются все кодовые адреса режима кодирования 1 (кроме кодовых адресов группы "Гелиоуст.").

"Заводские настройки"

В дальнейшем отопительный контур без смесителя обозначается "Отопит. контур 1", а отопительные контуры со смесителем - "Отопит. контур 2" или "Отопит. контур 3".

Если отопительные контуры были обозначены индивидуально, то вместо этого отображается выбранное обозначение и "OK1", "OK2" или "OK3".

Контроллер для постоянной температуры подачи

- 1: "Общие параметры"
- 2: "Котел"
- 3: "Горячая вода"
- 4: "Гелиоуст."
- 5: "Отопит. контур 1"
- 6: "Все код.баз.прибора"

В этой группе все кодовые адреса отображаются в восходящем порядке.

7: "Заводские настройки"

Вызов режима кодирования 1 (продолжение)

| Контроллер для погодозависимой теплогенерации | Контроллер для постоянной температуры подачи |
|--|---|
| Вызов режима кодирования 1 Меню "Обслуживание": 1. Нажимать одновременно клавиши OK и ≡ : около 4 с. 2. "Режим кодирования 1" 3. Выбрать группу необходимого кодового адреса. 4. Выбрать кодовый адрес. 5. Установить значение в соответствии со следующей таблицей и подтвердить нажатием OK . | Меню "Обслуживание": 1. Нажимать одновременно клавиши OK и ≡ : около 4 с. 2. Клавишей ▶ выбрать " ① " для режима кодирования 1 и подтвердить нажатием OK . 3. На дисплее мигает " I " для обозначения кодовых адресов группы 1. 4. Клавишами ▲/▼ выбрать группу необходимого кодового адреса и подтвердить нажатием OK . 5. Клавишами ▲/▼ выбрать кодовый адрес. 6. Установить значение в соответствии со следующей таблицей клавишами ▲/▼ и подтвердить нажатием OK . |
| Сброс всех кодов в состояние при поставке Выбрать "Заводские настройки". | Клавишей ▶ выбрать "7" и подтвердить нажатием OK . Если мигает " ¶ ", подтвердить нажатием OK . |
| Указание <i>Сброшены будут также и коды режима кодирования 2.</i> | Указание <i>Сброшены будут также и коды режима кодирования 2.</i> |

"Общие параметры"/группа 1

Выбрать "**Общие параметры**" при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 70).

Выбрать "1" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 70).

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)**Кодирование**

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Схема отопительной установки | | | |
| 00:1 | Исполнение установки 1: Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), без приготовления горячей воды | 00:2 ... 00:10 | Схемы установок см. в таблице ниже: |

| Значение адреса 00: ... | Исполнение установки | Описание |
|-------------------------|----------------------|---|
| 2 | 1 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), с приготовлением горячей воды (код устанавливается автоматически) |
| 3 | 2, 3 | Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), без приготовления горячей воды |
| 4 | 2, 3 | Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), с приготовлением горячей воды |
| 5 | 2, 3 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1) и один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), без приготовления горячей воды (код устанавливается автоматически) |
| 6 | 2, 3 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1) и один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), с приготовлением горячей воды (код устанавливается автоматически) |
| 7 | 4 | Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) и один отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3), без приготовления горячей воды |
| 8 | 4 | Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) и один отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3), с приготовлением горячей воды |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Значение адреса 00: ... | Использование установки | Описание |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 9 | 4 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) и один отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3), без приготовления горячей воды (код устанавливается автоматически) |
| 10 | 4 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) и один отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3), с приготовлением горячей воды (код устанавливается автоматически) |

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Котел/горелка | | | |
| 51:0 | Установка с гидравлическим разделителем: Внутренний насос всегда включается при сигнале запроса теплогенерации | 51:1 | Установка с гидравлическим разделителем: Внутренний насос при сигнале запроса теплогенерации включается только в том случае, если работает горелка. Насос выключается по истечении времени выбега. |
| | | 51:2 | Установка с буферной емкостью отопительного контура: Внутренний насос при сигнале запроса теплогенерации включается только в том случае, если работает горелка. Насос выключается по истечении времени выбега. |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Номер абонента | | | |
| 77:1 | Номер абонента LON (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | 77:2 ... 77:99 | Номер абонента LON настраивается в диапазоне 1 - 99: 1 - 4 = водогрейный котел 5 = каскад 10 - 97 = Vitotronic 200-H 98 = Vitogate 99 = Vitocom Указание <i>Каждый номер может быть назначен только один раз.</i> |
| Одно-/многоквартирный дом | | | |
| 7F:1 | Одноквартирный дом (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | 7F:0 | Многоквартирный дом Возможна отдельная настройка программы отпуска и временной программы для приготовления горячей воды |
| Блокировка управления | | | |
| 8F:0 | Управление в базовом и расширенном меню разблокировано. Указание <i>Соответствующий код активируется только после выхода из меню обслуживания.</i> | 8F:1 | Управление в базовом и расширенном меню заблокировано. Режим проверки дымовой трубы может быть включен. |
| | | 8F:2 | Управление в базовом меню разблокировано, а в расширенном меню заблокировано. Режим проверки дымовой трубы может быть включен. |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|---|---|-------------------------------|--|
| Заданная темп.подачи при внешнем запросе теплоты | | | |
| 9b:70 | Заданное значение температуры подачи при внешнем запросе теплогенерации 70 °C | 9b:0 ... 9b:127 | Заданное значение температуры подачи при внешнем запросе теплогенерации настраивается в диапазоне 0 - 127 °C (ограничено специфическими параметрами котла) |

"Котел"/группа 2

Выбрать "Котел" при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 70).

Выбрать "2" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 70).

Кодирование

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|--|---|-------------------------------|--|
| Одно-/многокотл. уст-ка | | | |
| 01:1 | Не изменять (только для контроллера с постоянной температурой подачи) | | |
| Обслуживание горелки, наработка в 100 часов | | | |
| 21:0 | Интервал обслуживания (часы наработки) не установлен | 21:1 ... 21:100 | Наработка горелки до следующего технического обслуживания настраивается в диапазоне от 100 до 10 000 ч 1 шаг настройки Δ 100 ч |
| Периодич. обслуживания в месяцах | | | |
| 23:0 | Интервал обслуживания горелки не установлен | 23:1 ... 23:24 | Интервал настраивается в диапазоне от 1 до 24 месяцев |

"Котел"/группа 2 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Статус обслуживания | | | |
| 24:0 | Без индикации "Обслуживание" на дисплее | 24:1 | Индикация "Обслуживание" на дисплее (адрес устанавливается автоматически, после техобслуживания необходим сброс вручную) |
| Заполнение/удал. воздуха | | | |
| 2F:0 | Программа удаления воздуха / программа наполнения не активирована | 2F:1 | Программа удаления воздуха активирована |
| | | 2F:2 | Программа наполнения активирована |

"Горячая вода"/группа 3

Выбрать "Горячая вода" при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 70).

Выбрать "3" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 70).

"Горячая вода"/группа 3 (продолжение)**Кодирование**

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|---|--|----------------------|---|
| Заданная темп. горяч. воды, подавление догрева | | | |
| 67:40 | <p>При приготовлении горячей воды гелиоустановкой: Заданная температура воды в контуре ГВС 40 °C. Выше заданного значения действует функция подавления догрева (приготовление горячей воды водогрейным котлом только в случае недостаточного повышения температуры водонагревателя).</p> <p>Настройка невозможна для газового конденсационного комбинированного котла.</p> | 67:0 ... 67:95 | Заданная температура воды в контуре ГВС настраивается в диапазоне от 0 до 95 °C (ограничено специфическими параметрами котла) |

Актив. цирк. насоса ГВС

| | | | |
|------|---|--------------|---|
| 73:0 | Циркуляционный насос ГВС: "Вкл." по временной программе (только при использовании контроллера для режима погодозависимой теплогенерации и газового конденсационного одноконтурного котла) | 73:1 | Во время работы временной программы "Вкл." от 1 до 6 раз в час на 5 мин |
| | | 73:6 73:7 | Постоянно "Вкл." |

"Гелиоуст."/группа 4

Выбрать "Гелиоуст." при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 70).
 Выбрать "4" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 70).

5772984 GUS

Указание

Группа "Гелиоуст." отображается только в том случае, если подключен модуль управления гелиоустановкой, тип SM1.

"Гелиоуст."/группа 4 (продолжение)**Кодирование**

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|---|---|--------------------------------------|---|
| Управление част. вращения насос гелиоустановки | | | |
| 02:0 | Насос контура гелиоустановки без регулировки частоты вращения. | 02:1 | Насос контура гелиоустановки с регулировкой частоты вращения, с управлением волновыми пакетами. |
| | | 02:2 | Насос контура гелиоустановки с регулировкой частоты вращения, с широтно-импульсным управлением. |
| Макс. температура бойлера | | | |
| 08:60 | Заданное значение температуры воды в контуре ГВС (максимальная температура водонагревателя) 60 °C. | 08:10 ... 08:90 | Заданное значение температуры воды в контуре ГВС настраивается в диапазоне 10 - 90 °C. |
| Сокращение времени стагнации | | | |
| 0A:5 | Разность температур для сокращения времени стагнации (сокращение количества оборотов насоса контура гелиоустановки для защиты элементов установки и теплоносителя) 5 K. | 0A:0 | Сокращение времени стагнации не активно. |
| | | 0A:1 ... 0A:40 | Разность температур настраивается в диапазоне 1 - 40 K. |
| Объемный расход контура гелиоустановки | | | |
| 0F:70 | Объемный расход контура гелиоустановки при макс. частоте вращения насоса 7 л/мин. | 0F:1 ... 0F:255 | Объемный расход настраивается в диапазоне от 0,1 до 25,5 л/мин; 1 шаг настройки ≈ 0,1 л/мин. |

"Гелиоуст."/группа 4 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|---|---|
| Расширенные функции управления гелиоустановок. | |
| 20:0 | Не активна ни одна расширенная функция контроллера. |
| | 20:1 Дополнительная функция для приготовления горячей воды |
| | 20:2 2 -й регулятор по разности температур |
| | 20:3 2 -й регулятор по разности температур и дополнительная функция |
| | 20:4 2 -й регулятор по разности температур для поддержки отопления |
| | 20:5 Термостатная функция |
| | 20:6 Термостатная функция и дополнительная функция |
| | 20:7 Нагрев гелиоустановкой через внешний теплообменник без дополнительного датчика температуры |
| | 20:8 Нагрев гелиоустановкой через внешний теплообменник с дополнительным датчиком температуры |
| | 20:9 Нагрев гелиоустановкой двух емкостных водонагревателей |

"Отопит. контур ..."/группа 5

Выбрать "Отопит. контур ..." при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 70).

Выбрать "5" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 70).

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)**Кодирование**

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|--|--|---|---|
| Функция экономии, наружная температура | | | |
| A5:5 | С логическим управлением насосом отопительного контура (экономный режим): насос отопительного контура "Выкл.", если наружная температура (НТ) на 1 К выше заданной температуры помещения ($T_{\text{П}_{\text{здн.}}}$) НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 1 \text{ K}$ (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | A5:0 | Без логического управления насосом отопительного контура |
| | | A5:1 ... A5:15 | С логическим управлением насосом отопительного контура: насос отопительного контура "Выкл.", см. таблицу ниже |
| Параметры адреса A5:... | | С логическим управлением насосом отопительного контура: Насос отопительного контура "Выкл." | |
| 1 | | НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 5 \text{ K}$ | |
| 2 | | НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 4 \text{ K}$ | |
| 3 | | НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 3 \text{ K}$ | |
| 4 | | НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 2 \text{ K}$ | |
| 5 | | НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 1 \text{ K}$ | |
| 6 | | НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}}$ | |
| 7 | | НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}} - 1 \text{ K}$ | |
| до 15 | | НТ > $T_{\text{П}_{\text{здн.}}} - 9 \text{ K}$ | |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|---|---|-------------------------------|---|
| Расширенная экон.функция, демпфирование наруж.тем. | | | |
| A6:36 | Расширенный эконом- ный режим не активен (только при использова- нии контроллера для погодозависимой теп- логенерации) | A6:5 ... A6:35 | Расширенный эконом- ный режим активен, т.е. при задаваемом пере- менном значении от 5 до 35 °C плюс 1 °C горелка и насос отопительного кон- тура выключаются, а смеситель закрывается. Основой является усред- ненная наружная темпе- ратура. Она складывает- ся из фактической наруж- ной температуры и по- стоянной времени, кото- рая учитывает охлажде- ние среднестатистиче- ского здания. |
| Расширенная экон.функция, смеситель | | | |
| A7:0 | Без экономной функции смесителя (только при использовании контр- оллера для погодозави- симой теплогенерации и отопительного конту- ра со смесителем) | A7:1 | С экономной функцией смесителя (расширенная логика управления насо- сом отопительного конту- ра): Насос отопительного контура дополнительно "Выкл.": <ul style="list-style-type: none"> ■ Если смеситель был закрыт более 20 мин. Насос отопительного контура "Вкл.": ■ Если смеситель пере- ключается в режим ре- гулирования ■ При опасности замер- зания |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|---|--|----------------------|---|
| Время простоя насоса, переход в понижен. режим | | | |
| A9:7 | С периодом простоя насоса: насос отопительного контура "Выкл." при изменении заданного значения вследствие переключения режима работы или изменения заданной температуры помещения (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | A9:0 | Без периода простоя насоса |
| | | A9:1 ... A9:15 | С периодом простоя насоса, настройка в диапазоне 1 - 15. Чем выше значение, тем дольше период простоя насоса. |
| Управление по погоде/ коррекция по темп.помещ. | | | |
| b0:0 | С устройством дистанционного управления: режим отопления/ режим пониженной температуры: погодозависимая теплогенерация (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации, изменять код только для отопительного контура со смесителем) | b0:1 | Режим отопления: погодозависимая теплогенерация Режим пониженной температуры: с управлением по температуре помещения |
| | | b0:2 | Режим отопления: с управлением по температуре помещения Режим пониженной температуры: погодозависимая теплогенерация |
| | | b0:3 | Режим отопления/ режим пониженной температуры: с управлением по температуре помещения |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Функция экономии, температура помещения | | | |
| b5:0 | С устройством дистанционного управления: без логического управления насосом отопительного контура по температуре помещения (только при использовании контроллера с режимом погодозависимой теплогенерации, изменять код только для отопительного контура со смесителем) | b5:1 ... b5:8 | Логику управления насосом отопительного контура см. в таблице ниже: |

| Параметры адреса b5:... | С логическим управлением насосом отопительного контура: | |
|--------------------------------|--|--|
| | Насос отопительного контура "Выкл." | Насос отопительного контура "Вкл." |
| 1 | ТП _{факт.} > ТП _{здн.} + 5 К | ТП _{факт.} < ТП _{здн.} + 4 К |
| 2 | ТП _{факт.} > ТП _{здн.} + 4 К | ТП _{факт.} < ТП _{здн.} + 3 К |
| 3 | ТП _{факт.} > ТП _{здн.} + 3 К | ТП _{факт.} < ТП _{здн.} + 2 К |
| 4 | ТП _{факт.} > ТП _{здн.} + 2 К | ТП _{факт.} < ТП _{здн.} + 1 К |
| 5 | ТП _{факт.} > ТП _{здн.} + 1 К | ТП _{факт.} < ТП _{здн.} |
| 6 | ТП _{факт.} > ТП _{здн.} | ТП _{факт.} < ТП _{здн.} - 1 К |
| 7 | ТП _{факт.} > ТП _{здн.} - 1 К | ТП _{факт.} < ТП _{здн.} - 2 К |
| 8 | ТП _{факт.} > ТП _{здн.} - 2 К | ТП _{факт.} < ТП _{здн.} - 3 К |

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Минимальная темп. подачи отопительного контура | | | |
| C5:20 | Электронное ограничение минимальной температуры подачи 20 °C (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | C5:1 ... C5:127 | Ограничение минимального значения настраивается в диапазоне от 1 до 127 °C (ограничено специфическими параметрами котла) |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Максимальная темп. подачи отопительного контура | | | |
| C6:74 | Электронное ограничение максимальной температуры подачи 74 °C (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | C6:10 ... C6:127 | Ограничение максимального значения настраивается в диапазоне от 10 до 127 °C (ограничено специфическими параметрами котла) |
| Переключение режима работы | | | |
| d5:0 | Внешнее переключение режимов работы переключает режим работы на "Постоянный режим с пониженной температурой помещения" или "Дежурный режим" (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | d5:1 | Внешнее переключение режимов работы переключает на "Постоянный режим с нормальной температурой помещения" (в зависимости от кодового адреса 3A, 3b и 3C) |
| Внеш.переключение режима работы отопит. контура | | | |
| d8:0 | Без переключения режимов работы через модуль расширения EA1 | d8:1 | Переключение режимов работы через вход DE1 на модуле расширения EA1 |
| | | d8:2 | Переключение режимов работы через вход DE2 на модуле расширения EA1 |
| | | d8:3 | Переключение режимов работы через вход DE3 на модуле расширения EA1 |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| Макс. число оборот. насоса в нормальном режиме | | | |
| E6:... | Максимальная частота вращения насоса от опительного контура с регулировкой частоты вращения в % от максимальной частоты вращения в нормальном режиме. Значение предварительно задано через специфические параметры котла (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации). | E6:0 ... E6:100 | Максимальная частота вращения настраивается в диапазоне от 0 до 100 % |
| Мин. число оборот. насоса | | | |
| E7:30 | Минимальная частота вращения насоса от опительного контура с регулировкой частоты вращения: 30 % от максимальной частоты вращения (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | E7:0 ... E7:100 | Минимальная частота вращения настраивается в диапазоне от 0 до 100 % максимальной частоты вращения |
| Сушка бесшовного пола | | | |
| F1:0 | Функция сушки бесшовного пола не работает (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации). | F1:1 ... F1:6 | Настройка функции сушки бесшовного пола на основе 6 температурно-временных профилей (см. стр. 189) |
| | | F1:15 | Постоянная температура подачи 20 °C |

Режим кодирования 1

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|---|---|-------------------------------|--|
| Режим вечеринки, ограничение времени | | | |
| F2:8 | Ограничение времени для режима вечеринки или внешнее переключение режима работы кнопкой: 8 ч (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)**1 | F2:0 | Без ограничения времени для режима вечеринки**1 |
| | | F2:1 ... F2:12 | Настройка ограничения времени в диапазоне от 1 до 12 ч**1 |
| Управление насосом в режиме "Только ГВС" | | | |
| F6:25 | Внутренний насос в режиме "Только ГВС" постоянно включен (только при использовании контроллера для постоянной температуры подачи) | F6:0 | Внутренний насос в режиме "Только ГВС" постоянно выключен |
| | | F6:1 ... F6:24 | Внутренний насос в режиме "Только ГВС" включается от 1 до 24 раз в сутки каждый раз на 10 мин. |
| Управление насосом в "Дежурном режиме" | | | |
| F7:25 | Внутренний насос в "Дежурном режиме" постоянно включен (только при использовании контроллера для постоянной температуры подачи) | F7:0 | Внутренний насос в "Дежурном режиме" постоянно выключен |
| | | F7:1 ... F7:24 | Внутренний насос в "Дежурном режиме" включается от 1 до 24 раз в сутки каждый раз на 10 мин. |

*1 Режим вечеринки заканчивается в режиме "Отопление и ГВС" автоматически при переключении в режим с нормальной температурой помещения.

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|--|--|-------------------------------|---|
| Запуск подъема темп-ры | | | |
| F8:-5 | <p>Предел температуры для повышения температуры в пониженном режиме -5°C, см. пример на стр. 191.</p> <p>Учитывать настройку кодового адреса "A3". (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)</p> | F8:+10 ... | Предел температуры настраивается в диапазоне от $+10$ до -60°C |
| | | F8:-60 | |
| | | F8:-61 | Функция не активна |
| | | | |
| Конец подъема темп-ры | | | |
| F9:-14 | <p>Предел температуры для повышения заданного значения температуры в пониженном режиме -14°C, см. пример на стр. 191. (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)</p> | F9:+10 ... | Предел температуры для повышения заданного значения температуры помещения до значения в нормальном режиме настраивается в диапазоне от $+10$ до -60°C |
| | | F9:-60 | |
| Повышение заданной температуры подачи | | | |
| FA:20 | <p>Повышение заданной температуры котловой воды или температуры подачи при переходе из режима с пониженной температурой помещения в режим с нормальной температурой помещения на 20 %. См. пример на стр. 192 (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации).</p> | FA:0 ... | Повышение температуры настраивается в диапазоне от 0 до 50 % |
| | | FA:50 | |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|---|---|
| Длительность повышения заданной темп. подачи | |
| Fb:30 | <p>Длительность повышения заданной температуры котловой воды или температуры подачи (см. кодовый адрес "FA") 60 мин. См. пример на стр. 192 (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации).</p> <p>Fb:0 ... Fb:150</p> <p>Длительность настраивается в диапазоне от 0 до 300 мин; 1 шаг настройки Δ 2 мин)</p> |

Вызов режима кодирования 2

Вызов режима кодирования 2

- В режиме кодирования 2 имеется доступ ко **всем** кодам.
- Коды, не имеющие функции ввиду особенностей комплектации отопительной установки или настройки других кодов, не отображаются.
- В дальнейшем отопительный контур без смесителя обозначается "Отопит. контур 1", а отопительные контуры со смесителем - "Отопит. контур 2" или "Отопит. контур 3".

Если отопительные контуры были обозначены индивидуально, то вместо этого отображается выбранное обозначение и "OK1", "OK2" или "OK3".

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Коды разделены на группы

- "Общие параметры"
 - "Котел"
 - "Горячая вода"
 - "Гелиоуст."
 - "Отопит. контур 1/2/3"
 - "Все код. баз.прибора"
- В этой группе в восходящей последовательности отображаются все кодовые адреса (кроме кодовых адресов группы "Гелиоуст.").
- "Заводские настройки"

Контроллер для постоянной температуры подачи

- 1: "Общие параметры"
- 2: "Котел"
- 3: "Горячая вода"
- 4: "Гелиоуст."
- 5: "Отопит. контур 1"
- 6: "Все код.баз.прибора"

В этой группе все кодовые адреса отображаются в восходящем порядке.

- 7: "Заводские настройки"

Вызов режима кодирования 2 (продолжение)

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Вызов режима кодирования 2

Меню "Обслуживание":

- Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡** около 4 с.
- Нажимать одновременно клавиши **OK** и **↶** около 4 с.
- "**Режим кодирования 2**"
- Выбрать группу необходимого кодового адреса.
- Выбрать кодовый адрес.
- Установить значение в соответствии со следующей таблицей и подтвердить нажатием **OK**.

Контроллер для постоянной температуры подачи

Меню "Обслуживание":

- Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡** около 4 с.
- Нажимать одновременно клавиши **OK** и **↶** около 4 с.
- Клавишей **▶** выбрать "**②**" для режима кодирования 2 и подтвердить нажатием **OK**.
- На дисплее мигает "**I**" для обозначения кодовых адресов группы 1.
- Клавишами **▲/▼** выбрать группу необходимого кодового адреса и подтвердить нажатием **OK**.
- Клавишами **▲/▼** выбрать кодовый адрес.
- Установить значение в соответствии со следующей таблицей клавишами **▲/▼** и подтвердить нажатием **OK**.

Сброс всех кодов в состояние при поставке

Выбрать "Заводские настройки".

Указание

Сброшены будут также и коды режима кодирования 1.

Клавишей **▶** выбрать "**7**" и подтвердить нажатием **OK**.

Если мигает "**K**", подтвердить нажатием **OK**.

Указание

Сброшены будут также и коды режима кодирования 1.

"Общие параметры"/группа 1

Выбрать "**Общие параметры**" при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 89).

Выбрать "**1**" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 89).

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)**Кодирование**

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 00:1 | Исполнение установки 1: Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), без приготовления горячей воды | 00:2 ... 00:10 | Схемы установок см. в таблице ниже: |

| Значение адреса 00: ... | Исполнение установки | Описание |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 2 | 1 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), с приготовлением горячей воды (код устанавливается автоматически) |
| 3 | 2, 3 | Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), без приготовления горячей воды |
| 4 | 2, 3 | Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), с приготовлением горячей воды |
| 5 | 2, 3 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1) и один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), без приготовления горячей воды (код устанавливается автоматически) |
| 6 | 2, 3 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1) и один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), с приготовлением горячей воды (код устанавливается автоматически) |
| 7 | 4 | Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) и один отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3), без приготовления горячей воды |
| 8 | 4 | Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) и один отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3), с приготовлением горячей воды |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Значение адреса 00: ... | Исполнение установки | Описание |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 9 | 4 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) и один отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3), без приготовления горячей воды (код устанавливается автоматически) |
| 10 | 4 | Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) и один отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3), с приготовлением горячей воды (код устанавливается автоматически) |

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 11:#9 | Нет доступа к кодовым адресам для параметров регулятора сгорания | 11:9 | Доступ к кодовым адресам для параметров регулятора сгорания открыт |
| 25:0 | Без датчика наружной температуры (при использовании контроллера для постоянной температуры подачи) | 25:1 | С датчиком наружной температуры (обнаруживается автоматически) |
| 2A:0 | Без радиодатчика наружной температуры | 2A:1 | С радиодатчиком наружной температуры (обнаруживается автоматически) |
| | | 2A:2 | Радиодатчик наружной температуры не используется |
| 2d:0 | Не изменять | | |
| 32:0 | Без модуля расширения AM1 | 32:1 | С модулем расширения AM1 (обнаруживается автоматически) |
| 33:1 | Функция выхода A1 на модуле расширения AM1: насос отопительного контура | 33:0 | Функция выхода A1: циркуляционный насос ГВС |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 34:0 | Функция выхода A2 на модуле расширения AM1: циркуляционный насос ГВС | 33:2 | Функция выхода A1: насос загрузки емкостного водонагревателя |
| | | 34:1 | Функция выхода A2: насос отопительного контура |
| | | 34:2 | Функция выхода A2: насос загрузки емкостного водонагревателя |
| 35:0 | Без модуля расширения EA1 | 35:1 | С модулем расширения EA1 (обнаруживается автоматически) |
| 36:0 | Функция выхода [157] на модуле расширения EA1: сообщение о сбое | 36:1 | Функция выхода [157]: магистральный насос |
| | | 36:2 | Функция выхода [157]: циркуляционный насос ГВС |
| 3A:0 | Функция входа DE1 на модуле расширения EA1: без функции | 3A:1 | Функция входа DE1: переключение режима работы |
| | | 3A:2 | Функция входа DE1: внешний запрос теплогенерации с заданной температурой подачи. Настройка заданной температуры подачи: кодовый адрес 9b. Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3F. |
| | | 3A:3 | Функция входа DE1: внешняя блокировка. Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3E |
| | | 3A:4 | Функция входа DE1: внешняя блокировка со входом сигнала неисправности Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3E |
| | | 3A:5 | Функция входа DE1: вход сигнала неисправности |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|--|
| | 3A:6 Функция входа DE1: краткосрочная работа циркуляционного насоса ГВС (функция кнопки). Настройка времени работы циркуляционного насоса ГВС: кодовый адрес 3d |
| 3b:0 | Функция входа DE2 на модуле расширения EA1: без функции 3b:1 Функция входа DE2: переключение режима работы 3b:2 Функция входа DE2: внешний запрос теплогенерации с заданной температурой подачи. Настройка заданной температуры подачи: кодовый адрес 9b. Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3F. 3b:3 Функция входа DE2: внешняя блокировка. Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3E 3b:4 Функция входа DE2: внешняя блокировка со входом сигнала неисправности Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3E 3b:5 Функция входа DE2: вход сигнала неисправности 3b:6 Функция входа DE2: краткосрочная работа циркуляционного насоса ГВС (функция кнопки). Настройка времени работы циркуляционного насоса ГВС: кодовый адрес 3d |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 3C:0 | Функция входа DE3 на модуле расширения EA1: без функции | 3C:1 3C:2 3C:3 3C:4 3C:5 3C:6 | Функция входа DE3: переключение режима работы Функция входа DE3: внешний запрос теплогенерации с заданной температурой подачи. Настройка заданной температуры подачи: кодовый адрес 9b. Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3F. Функция входа DE3: внешняя блокировка. Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3E Функция входа DE3: внешняя блокировка со входом сигнала неисправности Функция внутреннего насоса: кодовый адрес 3E Функция входа DE3: вход сигнала неисправности Функция входа DE3: краткосрочная работа циркуляционного насоса ГВС (функция кнопки). Настройка времени работы циркуляционного насоса ГВС: кодовый адрес 3d |
| 3d:5 | Время работы циркуляционного насоса ГВС в краткосрочном режиме: 5 мин | 3d:1 ... 3d:60 | Время работы циркуляционного насоса ГВС может быть задано в диапазоне от 1 до 60 мин |
| 3E:0 | При сигнале "Внешняя блокировка" внутренний насос остается в режиме регулирования | 3E:1 | При сигнале "Внешняя блокировка" внутренний насос отключается |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 3F:0 | При сигнале "Внешний запрос" внутренний насос остается в режиме регулирования | 3E:2 | При сигнале "Внешняя блокировка" внутренний насос включается |
| | | 3F:1 | При сигнале "Внешний запрос" внутренний насос отключается |
| | | 3F:2 | При сигнале "Внешний запрос" внутренний насос включается |
| 4b:0 | Функция входа [96]: регулятор температуры помещения (Vitotrol 100). Только при использовании контроллера для постоянной температуры подачи. | 4b:1 | Внешний запрос теплогенерации |
| | | 4b:2 | Внешняя блокировка |
| 51:0 | Установка с гидравлическим разделителем: Внутренний насос всегда включается при сигнале запроса теплогенерации | 51:1 | Установка с гидравлическим разделителем: Внутренний насос при сигнале запроса теплогенерации включается только в том случае, если работает горелка. Насос выключается по истечении времени выбега. |
| | | 51:2 | Установка с буферной емкостью отопительного контура: Внутренний насос при сигнале запроса теплогенерации включается только в том случае, если работает горелка. Насос выключается по истечении времени выбега. |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 52:0 | Без датчика температуры подачи для гидравлического разделителя | 52:1 | С датчиком температуры подачи для гидравлического разделителя (обнаруживается автоматически) |
| 53:1 | Функция разъема [28] внутреннего модуля расширения: циркуляционный насос ГВС | 53:0 | Функция разъема [28]: общий сигнал неисправности |
| | | 53:2 | Функция разъема [28]: внешний насос отопительного контура (отопительный контур 1) |
| | | 53:3 | Функция разъема [28]: внешний насос загрузки емкостного водонагревателя |
| 54:0 | Без гелиоустановки | 54:1 | С Vitosolic 100 (обнаруживается автоматически) |
| | | 54:2 | С Vitosolic 200 (обнаруживается автоматически) |
| | | 54:3 | Без функции |
| | | 54:4 | С модулем управления гелиоустановкой SM1 с дополнительной функцией, например, поддержка отопления (обнаруживается автоматически) |
| 6E:50 | Без корректировки индикации наружной температуры | 6E:0 ... 6E:49 | Корректировка индикации от -5 К до -0,1 К |
| | | 6E:51 ... 6E:100 | Корректировка индикации от +0,1 К до +5 К |
| 76:0 | Без телекоммуникационного модуля LON (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | 76:1 | С телекоммуникационным модулем LON (обнаруживается автоматически) |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|--|
| 77:1 | <p>Номер абонента LON (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)</p> <p>77:2 ... 77:99</p> <p>Номер абонента LON настраивается в диапазоне 1 - 99: 1 - 4 = водогрейный котел 5 = каскад 10 - 97 = Vitotronic 200-H 98 = Vitogate 99 = Vitocom</p> <p>Указание <i>Каждый номер может быть назначен только один раз.</i></p> |
| 79:1 | <p>С телекоммуникационным модулем LON: контроллер является устройством обработки неисправностей (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)</p> <p>79:0</p> <p>Контроллер не является устройством обработки неисправностей</p> |
| 7b:1 | <p>С телекоммуникационным модулем LON: контроллер передает текущее время (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)</p> <p>7b:0</p> <p>Текущее время не передается</p> |
| 7F:1 | <p>Одноквартирный дом (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)</p> <p>7F:0</p> <p>Многоквартирный дом Возможна отдельная настройка программы отпуска и временной программы для приготовления горячей воды</p> |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 80:6 | Сообщение о неисправности появляется, если неисправность регистрируется минимум 30 с | 80:0 80:2 ... 80:199 | Сообщение о неисправности появляется сразу Настройка минимальной длительности неисправности до появления сигнала неисправности в диапазоне от 10 с до 995 с; 1 шаг настройки $\Delta = 5$ с |
| 81:1 | Автоматическое переключение между летним и зимним временем | 81:0 81:2 81:3 | Переключение между летним и зимним временем вручную Использование приемника сигналов точного времени (обнаруживается автоматически) С телекоммуникационным модулем LON: контроллер принимает текущее время |
| 82:0 | Работа на природном газе | 82:1 | Работа на сжиженном газе (настройка возможна, только если установлен кодовый адрес 11:9) |
| 86:... | Не изменять | | |
| 87:... | Не изменять | | |
| 88:0 | Индикация температуры в °C (по Цельсию) | 88:1 | Индикация температуры в °F (по Фаренгейту) |
| 8A:175 | Не изменять! | | |
| 8F:0 | Все органы управления функционируют | 8F:1 8F:2 | Все органы управления заблокированы Возможна работа только с базовыми настройками |
| 90:128 | Постоянная времени для расчета измененной наружной температуры 21,3 ч | 90:1 ... 90:199 | В соответствии с настроенным значением быстрое (низкие значения) или медленное (высокие значения) согласование температуры подачи при изменении наружной температуры; |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|---|--|
| | | 1 шаг настройки Δ 10 мин |
| 94:0 | Без модуля расширения Open Therm | 94:1 С модулем расширения Open Therm (обнаруживается автоматически) |
| 95:0 | Без телекоммуникационного интерфейса Vitocom 100, тип GSM | 95:1 С телекоммуникационным интерфейсом Vitocom 100, тип GSM (обнаруживается автоматически) |
| 97:0 | С телекоммуникационным модулем LON: сигнал наружной температуры подключенного к контроллеру датчика используется внутри системы (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | 97:1 Контроллер принимает наружную температуру 97:2 Контроллер передает наружную температуру на Vitotronic 200-H |
| 98:1 | Номер установки Viessmann (в сочетании с контролем нескольких установок при помощи Vitocom 300) | 98:1 ... 98:5 Номер установки может быть задан в диапазоне от 1 до 5 |
| 99:0 | Не изменять | |
| 9A:0 | Не изменять | |
| 9b:70 | Заданное значение температуры подачи при внешнем запросе теплогенерации 70 °C | 9b:0 ... 9b:127 Заданное значение температуры подачи при внешнем запросе теплогенерации настраивается в диапазоне 0 - 127 °C (ограничено специфическими параметрами котла) |
| 9C:20 | Контроль абонентов LON | 9C:0 Без контроля |
| | | 9C:5 ... Время настраивается в диапазоне 5 - 60 мин |

"Общие параметры"/группа 1 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| | Если абонент не отвечает, то через 20 минут будут использоваться значения, предварительно установленные на контроллере. Только после этого подается сигнал неисправности (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | | |
| 9F:8 | Разность температур 8 K; только в сочетании с отопительным контуром со смесителем (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | 9F:0 ... 9F:40 | Разность температур настраивается в диапазоне 0 - 40 K |

"Котел"/группа 2

Выбрать "Котел" при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 89).

Выбрать "2" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 89).

Кодирование

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|------|---|
| 01:1 | Не изменять (только для контроллера с постоянной температурой подачи) | | |
| 04:1 | Минимальное время паузы горелки зависит от нагрузки водогрейного котла (предварительно задается кодирующим штекером котла) | 04:0 | Минимальное время паузы горелки имеет фиксированную настройку (предварительно задается кодирующим штекером котла) |

"Котел"/группа 2 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|---|
| 06:... | Ограничение максимальной температуры котловой воды, предварительно задается кодирующим штекером котла, °C 06:20 ... 06:127 |
| 0d:0 | Не изменять |
| 0E:0 | Не изменять |
| 13:1 | Не изменять |
| 14:1 | Не изменять |
| 15:1 | Не изменять |
| 21:0 | Интервал обслуживания (часы наработки) не установлен 21:1 ... 21:100 |
| 23:0 | Интервал обслуживания горелки не установлен 23:1 ... 23:24 |
| 24:0 | Без индикации "Обслуживание" на дисплее 24:1 |
| 28:0 | Без периодического розжига горелки 28:1 ... 28:24 |
| 2E:0 | Не изменять |
| 2F:0 | Программа удаления воздуха / программа наполнения не активирована 2F:1 |
| | Программа наполнения активирована 2F:2 |

"Котел"/группа 2 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 30:1 | Внутренний насос с регулировкой частоты вращения (настраивается автоматически) | 30:0 | Внутренний насос без регулировки частоты вращения (например, временно при сервисном обслуживании) |
| 31:... | Заданная частота вращения внутреннего насоса при работе в качестве насоса котлового контура в %, предварительно задается кодирующим штекером котла | 31:0 ... 31:100 | Диапазон настройки заданной частоты вращения от 0 до 100 % |
| 38:0 | Состояние устройства управления горелкой: рабочий режим (неисправностей нет) | 38:#0 | Состояние устройства управления горелкой: ошибка |

"Горячая вода"/группа 3

Выбрать "Горячая вода" при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 89).

Выбрать "3" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 89).

Кодирование

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 56:0 | Заданное значение температуры воды в контуре ГВС настраивается в диапазоне 10 - 60 °C | 56:1 | Заданное значение температуры воды в контуре ГВС настраивается в диапазоне 10 - свыше 60 °C |

"Горячая вода"/группа 3 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | Указание Макс. значение в зависимости от кодирующего штекера котла. Соблюдать макс. допустимую температуру воды в контуре ГВС. |
| 57:0 | Не изменять! | | |
| 58:0 | Без дополнительной функции для приготовления горячей воды | 58:10 ... 58:60 | Ввод 2-го заданного значения температуры воды в контуре ГВС; настройка в диапазоне 10 - 60 °C (учесть кодовый адрес "56" и "63") |
| 59:0 | Нагрев емкостного водонагревателя: Точка включения -2,5 K Точка выключения +2,5 K | 59:1 ... 59:10 | Точка включения может быть задана на 1 - 10 K ниже заданного значения |
| 5b:0 | Емкостный водонагреватель подключен непосредственно к водогрейному котлу | 5b:1 | Емкостный водонагреватель подключен за гидравлическим разделителем |
| 5E:0 | При сигнале "Внешняя блокировка" насос загрузки емкостного водонагревателя остается в режиме регулирования | 5E:1 | При сигнале "Внешняя блокировка" насос загрузки емкостного водонагревателя отключается |
| | | 5E:2 | При сигнале "Внешняя блокировка" насос загрузки емкостного водонагревателя включается |
| 5F:0 | При сигнале "Внешний запрос" насос загрузки емкостного водонагревателя остается в режиме регулирования | 5F:1 | При сигнале "Внешний запрос" насос загрузки емкостного водонагревателя отключается |

"Горячая вода"/группа 3 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 5F:2 | При сигнале "Внешний запрос" насос загрузки емкостного водонагревателя включается |
| 60:20 | Во время приготовления горячей воды температура котловой воды максимум на 20 К выше заданной температуры воды в контуре ГВС | 60:5 ... 60:25 | Разность температуры котловой воды и заданной температуры воды в контуре ГВС настраивается в диапазоне 5 - 25 K |
| 62:2 | Насос с выбегом 2 мин после загрузки емкостного водонагревателя | 62:0 62:1 ... 62:15 | Насос без выбега Время выбега настраивается в диапазоне 1 - 15 мин |
| 63:0 | Без дополнительной функции для приготовления горячей воды (только при использовании контроллера для постоянной температуры подачи) | 63:1 63:2 ... 63:14 63:15 | Дополнительная функция: 1 раз в день Через каждые 2 - 14 дней 2 раза в день |
| 65:... | Информация о конструктивном типе переключающего клапана (не изменять, предварительно задается кодирующим штекером котла) | | |



"Горячая вода"/группа 3 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 67:40 | При приготовлении горячей воды гелиоустановкой: Заданное значение температуры воды в контуре ГВС 40 °C. Выше установленного заданного значения действует функция подавления догрева (приготовление горячей воды водогрейным котлом только в случае недостаточного повышения температуры водонагревателя). | 67:0 ... 67:95 | Заданная температура воды в контуре ГВС настраивается в диапазоне от 0 до 95 °C (ограничено специфическими параметрами котла) |
| 6C:100 | Заданная частота вращения внутреннего насоса при приготовлении горячей воды 100 % | 6C:0 ... 6C:100 | Диапазон настройки заданной частоты вращения от 0 до 100 % |
| 6d:0 | Функция водоразбора не активна (только для газового конденсационного комбинированного котла) | 6d:1 ... 6d:15 | Функция водоразбора с временем работы от 1 до 15 мин |
| 6F:.... | Максимальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды в %, задана кодирующим штекером котла | 6F:0 ... 6F:100 | Максимальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды может быть задана в диапазоне до 100 % |
| 71:0 | Циркуляционный насос ГВС: "Вкл." по временной программе (только при использовании контроллера для режима погодозависимой теплогенерации) | 71:1 71:2 | "Выкл." при нагреве воды до 1-го заданного значения "Вкл." при нагреве воды до 1-го заданного значения |

"Горячая вода"/группа 3 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|--|
| 72:0 | 72:1 Циркуляционный насос ГВС: "Вкл." по временной программе (только при использовании контроллера для режима погодозависимой теплогенерации) |
| | 72:2 "Вкл." при нагреве воды до 2-го заданного значения |
| 73:0 | 73:1 Циркуляционный насос ГВС: "Вкл." по временной программе (только при использовании контроллера для режима погодозависимой теплогенерации) |
| | ... 73:6 1 до 6 раз в час на 5 мин 73:7 Постоянно "Вкл." |

"Гелиоуст."/группа 4

Выбрать "Гелиоуст." при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 89).
 Выбрать "4" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 89).

Указание

Группа "Гелиоуст." отображается только в том случае, если подключен модуль управления гелиоустановкой, тип SM1.

Кодирование

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|---|
| 00:8 | Разность температур для включения насоса контура гелиоустановки 8 К. |
| 01:4 | Разность температур для выключения насоса контура гелиоустановки 4 К. |
| 02:0 | Насос контура гелиоустановки без регулировки частоты вращения. |

"Гелиоуст."/группа 4 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|---|--|
| | 02:2 Насос контура гелиоустановки с регулировкой частоты вращения, с широтно-импульсным управлением. |
| 03:10 Разность температур для пуска регулятора частоты вращения 10 К. | 03:5 ... 03:20 Разность температур настраивается в диапазоне от 5 до 20 К. |
| 04:4 Усиление регулятора частоты вращения 4 %/К. | 04:1 ... 04:10 Усиление регулятора настраивается в диапазоне от 1 до 10 %/К. |
| 05:10 Минимальная частота вращения насоса контура гелиоустановки составляет 10 % от максимальной частоты вращения. | 05:2 ... 05:100 Минимальная частота вращения насоса контура гелиоустановки настраивается в диапазоне от 2 до 100 %. |
| 06:75 Максимальная частота вращения насоса контура гелиоустановки составляет 75 % от максимально возможной частоты вращения. | 06:1 ... 06:100 Максимальная частота вращения насоса контура гелиоустановки настраивается в диапазоне от 1 до 100 %. |
| 07:0 Периодическая функция насоса контура гелиоустановки выключена. | 07:1 Периодическая функция насоса контура гелиоустановки включена. Для точного измерения температуры коллектора насос контура гелиоустановки периодически включается на непродолжительное время. |
| 08:60 Заданная температура воды в контуре ГВС (максимальная температура емкостного водонагревателя) 60 °C. | 08:10 ... 08:90 Заданное значение температуры воды в контуре ГВС настраивается в диапазоне 10 - 90 °C. |

"Гелиоуст."/группа 4 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---|
| 09:130 | Максимальная температура коллектора (для защиты компонентов установки) 130 °C. | | |
| 0A:5 | Разность температур для сокращения времени стагнации (снижение частоты вращения насоса контура гелиоустановки для защиты компонентов установки и теплоносителя) 5 K. | 09:20 ... 09:200 | Температура настраивается в диапазоне 20 - 200 °C. |
| | | 0A:0 ... 0A:40 | Сокращение времени стагнации не действует. Разность температур настраивается в диапазоне от 1 до 40 K. |
| 0b:0 | Функция защиты от замерзания для контура гелиоустановки выключена. | 0b:1 | Функция защиты от замерзания для контура гелиоустановки включена (не требуется при использовании теплоносителя производства Viessmann). |
| 0C:1 | Функция контроля разности температур включена. Контроль недостаточного или полного отсутствия объемного расхода в контуре гелиоустановки. | 0C:0 | Функция контроля разности температур выключена. |
| 0d:1 | Функция контроля ночной циркуляции включена. Контроль нежелательного объемного расхода в контуре гелиоустановки (например, ночью). | 0d:0 | Функция контроля ночной циркуляции выключена. |
| 0E:1 | Тепловое балансирование с использованием теплоносителя Viessmann. | 0E:2 | Настройку не выполнять! |
| | | 0E:0 | Без теплового балансирования. |



"Гелиоуст."/группа 4 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|---|
| 0F:70 | Объемный расход контура гелиоустановки при максимальной частоте вращения насоса 7 л/мин. |
| | 0F:1 ... 0F:255 |
| | Объемный расход настраивается в диапазоне от 0,1 до 25,5 л/мин. 1 шаг настройки \triangleq 0,1 л/мин |
| 10:0 | Регулировка по целевой температуре выключена (см. кодовый адрес "11"). |
| | 10:1 |
| | Регулировка по целевой температуре включена. |
| 11:50 | Заданная температура воды в контуре ГВС гелиоустановки 50 °C. ■ Регулировка по целевой температуре включена (код "10:1"): Температура, с которой подогретая гелиоустановкой вода должна подаваться для смешивания в емкостный водонагреватель. ■ Настроен код "20:9" (нагрев двух емкостных водонагревателей): При достижении заданного значения температуры в контуре ГВС емкостного водонагревателя начинается нагрев второго емкостного водонагревателя. |
| | 11:10 ... 11:90 |
| | Заданная температура воды в контуре ГВС гелиоустановки настраивается в диапазоне 10 - 90 °C. |
| 12:20 | Минимальная температура коллектора (минимальная температура для включения насоса контура гелиоустановки) 20 °C. |
| | 12:0 |
| | Минимальное ограничение не действует. |
| | 12:1 ... 12:90 |
| | Минимальная температура коллектора настраивается в диапазоне 1 - 90 °C. |

"Гелиоуст."/группа 4 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | |
|-------------------------------------|---|--|
| 20:0 | <p>Не работает ни одна из расширенных функций контроллера.</p> <p>20:1 Дополнительная функция для приготовления горячей воды.</p> <p>20:2 2-й регулятор по разности температур.</p> <p>20:3 2-й регулятор по разности температур и дополнительная функция.</p> <p>20:4 2-й регулятор по разности температур для поддержки отопления.</p> <p>20:5 Термостатная функция.</p> <p>20:6 Термостатная функция и дополнительная функция.</p> <p>20:7 Нагрев гелиоустановкой через внешний теплообменник без дополнительного датчика температуры.</p> <p>20:8 Нагрев гелиоустановкой через внешний теплообменник с дополнительным датчиком температуры.</p> <p>20:9 Нагрев гелиоустановкой двух емкостных водонагревателей.</p> | |
| 22:8 | Разность температур для включения при поддержке отопления (должен быть настроен код "20:4") 8 К. 22:2 ... 22:30 | Разность температур для включения настраивается в диапазоне от 2 до 30 К. |
| 23:4 | Разность температур для выключения при поддержке отопления (должен быть настроен код "20:4") 4 К. 23:2 ... 23:30 | Разность температур для выключения настраивается в диапазоне от 1 до 29 К. |

"Гелиоуст."/группа 4 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 24:40 | Температура включения терmostатной функции (должен быть настроен код "20:5" или "20:6") 40 °C. | | |
| 25:50 | Температура выключения терmostатной функции (должен быть настроен код "20:5" или "20:6") 50 °C. | | |
| 26:1 | Приоритет для емкостного водонагревателя 1, с маятниковым нагревом . (Должен быть настроен код "20:9"). | 24:0 ... 24:100 | Температура включения терmostатной функции настраивается в диапазоне от 0 до 100 K. |
| | | 25:0 ... 25:100 | Температура выключения терmostатной функции настраивается в диапазоне от 0 до 100 K. |
| | | 26:0 | Приоритет для емкостного водонагревателя 1, без маятникового нагрева . |
| | | 26:2 | Приоритет для емкостного водонагревателя 2, без маятникового нагрева . |
| | | 26:3 | Приоритет для емкостного водонагревателя 2, с маятниковым нагревом . |
| | | 26:4 | Маятниковый нагрев без приоритета для одного емкостного водонагревателя. |
| 27:15 | Время маятникового нагрева 15 мин. Емкостный водонагреватель без приоритета подогревается максимум в пределах установленного времени маятникового нагрева, если водонагреватель с приоритетом уже нагрет. | 27:5 ... 27:60 | Время маятникового нагрева настраивается в диапазоне от 5 до 60 мин. |
| 28:3 | Продолжительность паузы маятникового нагрева 3 мин. | 28:1 ... 28:60 | Продолжительность паузы маятникового нагрева настраивается в диапазоне от 1 до 60 мин. |

"Гелиоуст."/группа 4 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|--|
| | По истечении установленного времени маятникового нагрева для емкостного водонагревателя без приоритета во время паузы маятникового нагрева измеряется рост температуры коллектора. |

"Отопит. контур ..."/группа 5

Выбрать "Отопит. контур ..." при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации (см. стр. 89).

Выбрать "5" при использовании контроллера для постоянной температуры подачи (см. стр. 89).

Кодированиe

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|--------------|---|
| A0:0 | Без устройства дистанционного управления | A0:1 | C Vitotrol 200A/200 RF (обнаруживается автоматически) |
| | | A0:2 | C Vitotrol 300A/300 RF или Vitocomfort 200 (обнаруживается автоматически) |
| A1:0 | Могут быть произведены все настройки, выполнение которых возможно с помощью устройства дистанционного управления | A1:1 | С помощью устройства дистанционного управления может быть настроен только режим вечеринки (только для Vitotrol 200) |
| A3:2 | Наружная температура ниже 1 °C: Насос отопительного контура "Вкл." | A3:-9 ... | Насос отопительного контура "Вкл./Выкл." (см. таблицу ниже) |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|---|--------------------------------------|
| Наружная температура выше 3 °C: Насос отопительного контура "Выкл." | A3:15 |

**Внимание**

При задании значения ниже 1 °C имеется опасность замерзания трубопроводов за пределами теплоизоляции здания.
В особенности необходимо учитывать дежурный режим, например, во время отпуска.

| Параметры адреса A3:... | Насос отопительного контура "Вкл." | "Выкл." |
|--------------------------------|---|----------------|
| -9 | -10 °C | -8 °C |
| -8 | -9 °C | -7 °C |
| -7 | -8 °C | -6 °C |
| -6 | -7 °C | -5 °C |
| -5 | -6 °C | -4 °C |
| -4 | -5 °C | -3 °C |
| -3 | -4 °C | -2 °C |
| -2 | -3 °C | -1 °C |
| -1 | -2 °C | 0 °C |
| 0 | -1 °C | 1 °C |
| 1 | 0 °C | 2 °C |
| 2 | 1 °C | 3 °C |
| до | до | до |
| 15 | 14 °C | 16 °C |

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|---|
| A4:0 | С защитой от замерзания (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) |

A4:1

Без защиты от замерзания, настройка возможна только в том случае, если задан код "A3:-9".

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|------------------------------|---|--|--|
| | | | <p>Указание Учесть сноску "Внимание" для кода "A3"</p> |
| A5:5 | <p>С логическим управлением насосом отопительного контура (экономный режим): насос отопительного контура "Выкл.", если наружная температура (НТ) на 1 К выше заданной температуры помещения ($T_{\text{П}_{\text{здн.}}}$) $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 1 \text{ K}$ (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)</p> | <p>A5:0 A5:1 ... A5:15</p> | <p>Без логического управления насосом отопительного контура</p> <p>С логическим управлением насосом отопительного контура: насос отопительного контура "Выкл.", см. таблицу ниже</p> |

| Параметры адреса A5:.... | С логическим управлением насосом отопительного контура: Насос отопительного контура "Выкл." |
|--------------------------|---|
| 1 | $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 5 \text{ K}$ |
| 2 | $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 4 \text{ K}$ |
| 3 | $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 3 \text{ K}$ |
| 4 | $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 2 \text{ K}$ |
| 5 | $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}} + 1 \text{ K}$ |
| 6 | $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}}$ |
| 7 | $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}} - 1 \text{ K}$ |
| до 15 | $\text{HT} > T_{\text{П}_{\text{здн.}}} - 9 \text{ K}$ |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| A6:36 | <p>Расширенный эконом- ный режим не активен (только при использова- нии контроллера для погодозависимой теп- логенерации)</p> | <p>A6:5 ... A6:35</p> | <p>Расширенный эконом- ный режим активен, т.е. при задаваемом пере- менном значении от 5 до 35 °C плюс 1 °C горелка и насос отопительного кон- тура выключаются, а смеситель закрывается. Основой является усред- ненная наружная темпе- ратура. Она складывает- ся из фактической наруж- ной температуры и по- стоянной времени, кото- рая учитывает охлажде- ние среднестатистиче- ского здания.</p> |
| A7:0 | <p>Без экономной функции смесителя (только при использовании контрол- лера для погодозави- симой теплогенерации и отопительного конту- ра со смесителем)</p> | A7:1 | <p>С экономной функцией смесителя (расширенная логика управления насос- ом отопительного конту- ра): Насос отопительного контура дополнительно "Выкл.":</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Если смеситель был закрыт более 20 мин. Насос отопительного контура "Вкл.": ■ Если смеситель пере- ключается в режим ре- гулирования ■ При опасности замер- зания |
| A8:1 | <p>Отопительный контур со смесителем подает сигнал запроса на внут- ренний насос (только при использовании контроллера для пого- дозависимой теплоге- нерации)</p> | A8:0 | <p>Отопительный контур со смесителем не подает сигнал запроса теплоге- нерации на внутренний насос</p> |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|--|---|
| A9:7 С периодом простоя насоса: насос отопительного контура "Выкл." при изменении заданного значения вследствие переключения режима работы или изменения заданной температуры помещения (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | A9:0 Без периода простоя насоса A9:1 ... A9:15 С периодом простоя насоса, настройка в диапазоне 1 - 15. Чем выше значение, тем дольше период простоя насоса. |
| b0:0 С устройством дистанционного управления: режим отопления/ режим пониженной температуры: погодозависимая теплогенерация (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации, изменять код только для отопительного контура со смесителем) | b0:1 Режим отопления: погодозависимая теплогенерация Режим пониженной температуры: с управлением по температуре помещения b0:2 Режим отопления: с управлением по температуре помещения Режим пониженной температуры: погодозависимая теплогенерация b0:3 Режим отопления/ режим пониженной температуры: с управлением по температуре помещения |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|---|
| b2:8 | <p>С дистанционным управлением, для контура отопления должен быть задан код режима с управлением по температуре помещения: коэффициент влияния помещения 8 (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации, изменять код только для отопительного контура со смесителем)</p> |
| b5:0 | <p>С устройством дистанционного управления: без логического управления насосом отопительного контура по температуре помещения (только при использовании контроллера с режимом погодозависимой теплогенерации, изменять код только для отопительного контура со смесителем)</p> |

| Параметры адреса b5:... | С логическим управлением насосом отопительного контура: | | Насос отопительного контура "Выкл." |
|--------------------------------|--|---|--|
| | Насос отопительного контура "Выкл." | Насос отопительного контура "Вкл." | |
| 1 | $T\pi_{факт.} > T\pi_{здн.} + 5 K$ | $T\pi_{факт.} < T\pi_{здн.} + 4 K$ | |
| 2 | $T\pi_{факт.} > T\pi_{здн.} + 4 K$ | $T\pi_{факт.} < T\pi_{здн.} + 3 K$ | |
| 3 | $T\pi_{факт.} > T\pi_{здн.} + 3 K$ | $T\pi_{факт.} < T\pi_{здн.} + 2 K$ | |
| 4 | $T\pi_{факт.} > T\pi_{здн.} + 2 K$ | $T\pi_{факт.} < T\pi_{здн.} + 1 K$ | |
| 5 | $T\pi_{факт.} > T\pi_{здн.} + 1 K$ | $T\pi_{факт.} < T\pi_{здн.}$ | |
| 6 | $T\pi_{факт.} > T\pi_{здн.}$ | $T\pi_{факт.} < T\pi_{здн.} - 1 K$ | |
| 7 | $T\pi_{факт.} > T\pi_{здн.} - 1 K$ | $T\pi_{факт.} < T\pi_{здн.} - 2 K$ | |
| 8 | $T\pi_{факт.} > T\pi_{здн.} - 2 K$ | $T\pi_{факт.} < T\pi_{здн.} - 3 K$ | |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|---|
| C5:20 | Электронное ограничение минимальной температуры подачи 20 °C (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) |
| C6:74 | Электронное ограничение максимальной температуры подачи 74 °C (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) |
| d3:14 | Наклон кривой отопления = 1,4 |
| d4:0 | Уровень кривой отопления = 0 |
| d5:0 | Внешнее переключение режимов работы переключает режим работы на "Постоянный режим с пониженной температурой помещения" или "Дежурный режим" (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) |
| d6:0 | При сигнале "Внешняя блокировка" насос отопительного контура остается в режиме регулирования |



"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | | Возможные изменения настройки | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | d6:2 | При сигнале "Внешняя блокировка" насос отопительного контура включается (в зависимости от кодового адреса 3A, 3b и 3C) |
| d7:0 | При сигнале "Внешний запрос" насос отопительного контура остается в режиме регулирования | d7:1 | При сигнале "Внешний запрос" насос отопительного контура выключается (в зависимости от кодового адреса "3A", "3b" и "3C") |
| | | d7:2 | При сигнале "Внешний запрос" насос отопительного контура включается (в зависимости от кодового адреса "3A", "3b" и "3C") |
| d8:0 | Без переключения режимов работы через модуль расширения EA1 | d8:1 | Переключение режимов работы через вход DE1 на модуле расширения EA1 |
| | | d8:2 | Переключение режимов работы через вход DE2 на модуле расширения EA1 |
| | | d8:3 | Переключение режимов работы через вход DE3 на модуле расширения EA1 |
| E1:1 | Не изменять | | |
| E2:50 | С устройством дистанционного управления: без корректировки индикации фактического значения температуры помещения (только с контроллером для погодозависимой теплогенерации) | E2:0 ... E2:49 | Корректировка индикации –5 K до корректировка индикации –0,1 K |
| | | E2:51 ... E2:99 | Корректировка индикации +0,1 K до корректировка индикации +4,9 K |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
| E5:0 | Без внешнего насоса отопительного контура с регулировкой частоты вращения (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | E5:1 | С внешним насосом отопительного контура с регулировкой частоты вращения (обнаруживается автоматически) |
| E6:... | Максимальная частота вращения насоса отопительного контура с регулировкой частоты вращения в % от максимальной частоты вращения в нормальном режиме. Значение предварительно задано через специфические параметры котла (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации). | E6:0 ... E6:100 | Максимальная частота вращения настраивается в диапазоне от 0 до 100 % |
| E7:30 | Минимальная частота вращения насоса отопительного контура с регулировкой частоты вращения: 30 % от максимальной частоты вращения (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | E7:0 ... E7:100 | Минимальная частота вращения настраивается в диапазоне от 0 до 100 % максимальной частоты вращения |
| E8:1 | Минимальная частота вращения в режиме с пониженной температурой помещения в соответствии с настройкой в кодовом адресе "E9" (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | E8:0 | Частота вращения согласно настройке в кодовом адресе "E7" |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
| E9:45 | Частота вращения насоса отопительного контура с регулируемой частотой вращения: 45 % от максимальной частоты вращения в режиме с пониженной температурой помещения (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | E9:0 ... E9:100 | Настройка частоты вращения в диапазоне от 0 до 100 % максимальной частоты вращения в режиме с пониженной температурой помещения |
| F1:0 | Функция сушки бесшовного пола не работает (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации). | F1:1 ... F1:6 | Настройка функции сушки бесшовного пола на основе 6 температурно-временных профилей (см. стр. 189) |
| | | F1:15 | Постоянная температура подачи 20 °C |
| F2:8 | Ограничение времени для режима вечеринки или внешнее переключение режима работы кнопкой: 8 ч (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации)** ¹ | F2:0 | Без ограничения времени для режима вечеринки** ¹ |
| | | F2:1 ... F2:12 | Настройка ограничения времени в диапазоне от 1 до 12 ч** ¹ |
| F5:12 | Выбег внутреннего насоса в режиме отопления: 12 мин (только при использовании контроллера для постоянной температуры подачи) | F5:0 | Без выбега внутреннего насоса |
| | | F5:1 ... F5:20 | Настройка выбега внутреннего насоса в диапазоне от 1 до 20 мин |

*¹ Режим вечеринки заканчивается в режиме "Отопление и ГВС" автоматически при переключении в режим с нормальной температурой помещения.

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| F6:25 | Vнутренний насос в режиме "Только ГВС" постоянно включен (только при использовании контроллера для постоянной температуры подачи) | F6:0 | Внутренний насос в режиме "Только ГВС" постоянно выключен |
| | | F6:1 ... F6:24 | Внутренний насос в режиме "Только ГВС" включается от 1 до 24 раз в сутки каждый раз на 10 мин. |
| F7:25 | Vнутренний насос в "Дежурном режиме" постоянно включен (только при использовании контроллера для постоянной температуры подачи) | F7:0 | Внутренний насос в "Дежурном режиме" постоянно выключен |
| | | F7:1 ... F7:24 | Внутренний насос в "Дежурном режиме" включается от 1 до 24 раз в сутки каждый раз на 10 мин. |
| F8:-5 | Pредел температуры для повышения температуры в пониженном режиме -5°C , см. пример на стр. 191. Учитывать настройку кодового адреса "A3". (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | F8:+10 ... F8:-60 | Предел температуры настраивается в диапазоне от $+10$ до -60°C |
| | | F8:-61 | Функция не активна |
| F9:-14 | Предел температуры для повышения заданного значения температуры в пониженном режиме -14°C , см. пример на стр. 191. (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации) | F9:+10 ... F9:-60 | Предел температуры для повышения заданного значения температуры помещения до значения в нормальном режиме настраивается в диапазоне от $+10$ до -60°C |

"Отопит. контур ..."/группа 5 (продолжение)

| Код в состоянии при поставке | Возможные изменения настройки |
|-------------------------------------|--|
| FA:20 | <p>Повышение заданной температуры котловой воды или температуры подачи при переходе из режима с пониженной температурой помещения в режим с нормальной температурой помещения на 20 %. См. пример на стр. 192 (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации).</p> |
| Fb:30 | <p>Длительность повышения заданной температуры котловой воды или температуры подачи (см. кодовый адрес "FA") 60 мин. См. пример на стр. 192 (только при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации).</p> |

Сервисный уровень

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Вызов сервисного уровня

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. Выбрать нужное меню. См. рисунок ниже.

Выход из сервисного уровня

Меню "Обслуживание":

1. Выбрать "**Закончить обслуживание?**".
2. Выбрать "**Да**".
3. Подтвердить клавишей **OK**.

Указание

Выход из сервисного уровня происходит автоматически через 30 минут.

Контроллер для постоянной температуры подачи

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
- На дисплее мигает "**OFF**".
- выбрать нужную функцию. См. указания на следующих страницах.

Меню "Обслуживание":

1. Клавишей **▶** выбрать "**Serv**" (7).
2. Подтвердить клавишей **OK**.
Мигает "**OFF**".
3. Подтвердить клавишей **OK**.

Указание

Выход из сервисного уровня происходит автоматически через 30 минут.

Обзор меню "Обслуживание" для погодозависимой теплогенерации



Сервисный уровень (продолжение)

Указание

Пункт меню "Многоконтровая установка" не настраивать.

Этот пункт меню превращает контроллер с погодозависимой теплогенерацией в контроллер для постоянной температуры подачи.

Диагностика

Рабочие параметры

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Опрос рабочих параметров

- Опрос рабочих параметров можно выполнить в шести группах. См. "Диагностика" в обзоре меню "Обслуживание".
- Опрос рабочих параметров отопительных контуров со смесителем и гелиоустановкой возможен только в том случае, если эти элементы имеются в отопительной установке.
- Дополнительную информацию о рабочих параметрах см. в разделе "Краткие опросы".

Контроллер для постоянной температуры подачи

- Опрос рабочих параметров можно выполнить в меню "i".
- Дополнительную информацию о рабочих параметрах см. в разделе "Краткие опросы".

Вызов рабочих параметров

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. "Диагностика"
3. Выбрать нужную группу, например, "Общие параметры".

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. Клавишами **▲/▼** выбрать нужную информацию.

Указание

Если опрашиваемый датчик неисправен, на дисплее появляется "----".

Указание

Если опрашиваемый датчик неисправен, на дисплее появляется "----".

Диагностика (продолжение)

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

Сброс рабочих параметров

Сохраненные рабочие параметры (например, часы наработки) могут быть сброшены на "0".

Значение "Наруж. темп-ра усреднен." сбрасывается на фактическое значение.

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. "Диагностика"
3. "Сброс параметров"
4. Выбрать необходимое значение (например, "Пуски горел.") или "Все значения".

Контроллер для постоянной температуры подачи

Сохраненные рабочие параметры (например, часы наработки) могут быть сброшены на "0".

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. Клавишами **▲▼** выбрать нужную информацию.
3. Подтвердить нажатием **OK**, мигает "**Ж**".
4. Подтвердить нажатием **OK**, значение сброшено.

Краткие опросы

В группе "Краткие опросы" возможен, например, опрос температур, версий программного обеспечения и подключенных компонентов.

Краткие опросы при использовании контроллера для погодозависимой теплогенерации

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. "Диагностика"

3. "Краткие опросы".

4. Нажать **OK**.

На дисплее появляются 9 строк с 6 полями каждая.

| Diagnose Kurzabfrage | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1: | 1 | F | 0 | A | 1 | 2 |
| 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wählen mit | | | | | | |

Диагностика (продолжение)

Значение соответствующих данных в отдельных строках и полях см. в таблице ниже:

| Строка (краткий опрос) | Поле | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1: | Схема установки 01 - 10 | | Версия ПО контроллера | | Версия ПО панели управления | |
| 2: | 0 | | Модификация при- бора | | Код прибора ZE-ID | |
| 3: | 0 | | Количество абонен- тов шины KM-BUS | | Версия ПО модуля управления гелиоу- становкой SM1 | |
| 4: | Версия ПО газового топочного автомата | | Тип газового топочного автомата | | Модификация газо- вого топочного авто- мата | |
| 5: | Внутренняя информация о калибровке | | | | Версия ПО мо- дуля расшире- ния AM1 | Версия ПО модуля расшире- ния EA1 |
| 6: | 0 | 0 | 0 | Состоя- ние пере- ключе- ния реле расхода (только на комби- нирован- ных при- борах) 0: Выкл. 1: Актив- но | 0 | 0 |
| 7: | LON Адрес подсети/но- мер установки | | LON Адрес узла | | 0 | 0 |

Диагностика (продолжение)

| Строка (краткий опрос) | Поле | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8: | LON Конфигу- рация SBVT | LON Версия ПО со- процессо- ра связи | LON Версия ПО чипа Neuron | Количество абонен- тов LON | | |
| 9: | Отоп. контур А1/ ОК1 Дист. управле- ние 0: Нет 1: Vitotrol 200A/ 200 RF 2: Vitotrol 300A/ 300 RF или Vitocomf ort | Версия ПО устр- ва дист. управле- ния | Отоп. контур М2/ ОК2 Дист. управле- ние 0: Нет 1: Vitotrol 200A/ 200 RF 2: Vitotrol 300A/ 300 RF или Vitocomf ort | Версия ПО устр- ва дист. управле- ния | Отоп. контур М3/ ОК3 Дист. управле- ние 0: Нет 1: Vitotrol 200A/ 200 RF 2: Vitotrol 300A/ 300 RF или Vitocomf ort | Версия ПО устр-ва дист. упра- влений |



Диагностика (продолжение)

| Строка (краткий опрос) | Поле | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10: (только для насос- сов с шиной KM- BUS) | Насос отопит. кон- тура А1/ОК1 Насос с регули- руемой частотой враще- ния 0: Нет 1: Wilo 2: Grundfos 3: Ascoli | Версия ПО насоса с регу- лируе- мой ча- стотой враще- ния 0: Нет 1: Wilo 2: Grundfos 3: Ascoli | Насос отопит. кон- тура М2/ОК2 Насос с регули- руемой частотой враще- ния 0: Нет 1: Wilo 2: Grundfos 3: Ascoli | Версия ПО насоса с регу- лируе- мой ча- стотой враще- ния 0: Нет 1: Wilo 2: Grundfos 3: Ascoli | Насос отопит. кон- тура М3/ОК3 Насос с регули- руемой частотой враще- ния 0: Нет 1: Wilo 2: Grundfos 3: Ascoli | Версия ПО насоса с регулируе- мой часто- той враще- ния 0: Без на- соса с регу- лируемой частотой вращения |
| 11: | 0 | 0 | Версия ПО комплек- та при- вода смесите- ля отоп. контура М2 0: Без комплек- та при- вода смесите- ля | 0 | Версия ПО комплек- та при- вода смесите- ля отоп. контура М3 0: Без комплек- та при- вода смесите- ля | 0 |

Диагностика (продолжение)

Краткие опросы при использовании контроллера для постоянной температуры подачи

Меню "Обслуживание":

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
На дисплее мигает "**OK**".
2. Подтвердить клавишей **OK**.

3. Выбрать нужный опрос с помощью **▲/▼**. Например, "**A**" для "Максимальной тепловой мощности" (см. таблицу ниже):
4. Подтвердить выбор опроса клавишей **OK**.

Значения отдельных опросов см. в таблице ниже:

| Краткий опрос | Индикация на дисплее | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | Схема установки | Версия ПО контроллера | Версия ПО панели управления | |
| 1 | | | Усредненная наружная температура | | |
| 3 | | | Заданное значение температуры котловой воды | | |
| 4 | | | Общая температура запроса тепло-генерации | | |
| 5 | | | Заданное значение температуры емкостного водонагревателя | | |
| 6 | | Количество абонентов шины KM-BUS | Количество абонентов LON | | |
| 7 | Конфигурация SNVT 0: Auto 1: Tool | Версия ПО сопроцессора связи | Версия ПО модуля LON | | |
| 8 | | Адрес подсети/номер установки | Адрес узла | | |
| 9 | | Тип топочного автомата | Тип прибора | | |

Диагностика (продолжение)

| Краткий опрос | Индикация на дисплее | | | | |
|---------------|---|--|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Положение переключающего клапана 1: Отопление 2: Среднее положение 3: Приготовление горячей воды | Статус ре-ле расхода 0: Выкл. 1: Активно | | Макс. тепловая мощность в % | |
| b | | Кодирующий штекер котла (шестнадцатеричный) | | | |
| C | | Модификация прибора | | Модификация газового топочного автомата | |
| d | | | | Насос с регулируемой частотой вращения 1: Wilo 2: Grundfos 3: Ascoli | Версия ПО насоса с регулируемой частотой вращения 0: Без насоса с регулируемой частотой вращения |
| E ① | Версия ПО модуля управления гелиоустановкой, тип SM1 | Версия ПО газового топочного автомата | | | |
| F ① | Настройка кода 53 | Внутренняя информация о калибровке | | | |

Диагностика (продолжение)

| Краткий опрос | Индикация на дисплее | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Модуль расширения АМ1 | | | | | | | | |
| F ② | Версия ПО | Конфигурация выхода A1 (значение соответствует настройке кода 33) | Состояние переключения выхода A1 0: Выкл. 1: Вкл. | Конфигурация выхода A2 (значение соответствует настройке кода 34) | Состояние переключения выхода A2 0: Выкл. 1: Вкл. | | | |
| Модуль расширения ЕА1 | | | | | | | | |
| F ③ | Конфигурация выхода 157 (значение соответствует настройке кода 36 в группе 1 "Общие параметры") | Состояние переключения выхода 157 0: Выкл. 1: Вкл. | Состояние переключения входа DE1 0: Открыт 1: Закрыт | Состояние переключения входа DE2 0: Открыт 1: Закрыт | Состояние переключения входа DE3 0: Открыт 1: Закрыт | | | |
| F ④ | Версия ПО | | Внешнее переключение 0 - 10 В Индикация в % | | | | | |
| Модуль управления гелиоустановкой SM1 | | | | | | | | |
| F ⑤ | Время стагнации гелиоустановки, ч | | | | | | | |
| F ⑥ | Ночная циркуляция гелиоустановки (количество) | | | | | | | |
| F ⑦ | Контроль разности температур гелиоустановки | | | | | | | |
| F ⑧ | | | Подавление догрева 0: Не активно 1: Активно | Состояние переключения выхода 22 0: Выкл. 1: Вкл. | | | | |

Диагностика (продолжение)

| Краткий опрос | Индикация на дисплее | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Модуль расширения Open Therm (при наличии) | | | | | |
| F ⑨ | Версия ПО | Статус приготовления горячей воды | Vнешнее переключение 0 - 10 В | Индикация в % | |

Проверка выходов (тест реле)**Контроллер для погодозависимой теплогенерации**

- Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
- "Тест реле"

В зависимости от комплектации установки возможно управление следующими релейными выходами:

| Индикация | Пояснение | |
|-------------------|-----------|---|
| Все исполнит.эл. | Выкл. | Все исполнительные элементы выключены |
| Базовая нагрузка | Вкл. | Горелка работает с мин. мощностью, внутренний насос включен |
| Полная нагрузка | Вкл. | Горелка работает с макс. мощностью, внутренний насос включен |
| Выход внутр. | Вкл. | Внутренний выход [20] (внутр. насос) активен |
| Вентиль | Отопление | Переключающий клапан в положении режима отопления |
| Вентиль | Средн. | Переключающий клапан в среднем положении (наполнение/опорожнение) |
| Вентиль | Гор.вода | Переключающий клапан в положении приготовления горячей воды |
| Насос кон-тур.OK2 | Вкл. | Выход насоса отопительного контура активен (комплект привода смесителя отопительного контура со смесителем) |

Проверка выходов (тест реле) (продолжение)

| Индикация | | Пояснение |
|--------------------|-------|---|
| Смеситель ОК2 | Откр. | Выход "Смеситель открытия" активен (комплект привода смесителя отопительного контура со смесителем) |
| Смеситель ОК2 | Закр. | Выход "Смеситель закрытия" активен (комплект привода смесителя отопительного контура со смесителем) |
| Насос кон-тур.ОК3 | Вкл. | Выход насоса отопительного контура активен (комплект привода смесителя отопительного контура со смесителем) |
| Смеситель ОК3 | Откр. | Выход "Смеситель открытия" активен (комплект привода смесителя отопительного контура со смесителем) |
| Смеситель ОК3 | Закр. | Выход "Смеситель закрытия" активен (комплект привода смесителя отопительного контура со смесителем) |
| Вых.внут. расш. Н1 | Вкл. | Выход на внутреннем модуле расширения активен |
| AM1 выход 1 | Вкл. | Выход A1 на модуле расширения AM1 активен |
| AM1 выход 2 | Вкл. | Выход A2 на модуле расширения AM1 активен |
| EA1 выход 1 | Вкл. | Контакт P - S на штекере 157 модуля расширения EA1 замкнут |
| Гелионасос | Вкл. | Выход насоса контура гелиоустановки 24 на модуле управления гелиоустановкой SM1 активен |
| Гелионасос мин. | Вкл. | Выход насоса контура гелиоустановки на модуле управления гелиоустановкой SM1 переключен на минимальную частоту вращения |
| Гелионасос макс. | Вкл. | Выход насоса контура гелиоустановки на модуле управления гелиоустановкой SM1 переключен на максимальную частоту вращения |
| SM1 выход 22 | Вкл. | Выход 22 на модуле управления гелиоустановкой SM1 активен |

Контроллер для постоянной температуры подачи

- Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡** около 4 с.
На дисплее мигает "**ρ**".
- Клавишей **▶** выбрать "**✓**" и подтвердить нажатием **OK**.
- Выбрать исполнительный элемент (выход) клавишами **▲/▼** (см. таблицу ниже):
- Подтвердить выбор исполнительного элемента нажатием **OK**.
На дисплее появится цифра, соответствующая активированному элементу, и "**on**".

Проверка выходов (тест реле) (продолжение)


В зависимости от комплектации установки возможно управление следующими исполнительными элементами (релейными выходами):

| Индикация | Пояснение |
|-----------|--|
| 0 | Все исполнительные элементы выключены |
| 1 | Горелка работает с мин. мощностью, внутренний насос включен |
| 2 | Горелка работает с макс. мощностью, внутренний насос включен |
| 3 | Внутренний выход [20] (внутр. насос) активен |
| 4 | Переключающий клапан в положении режима отопления |
| 5 | Переключающий клапан в среднем положении (наполнение/опорожнение) |
| 6 | Переключающий клапан в положении приготовления горячей воды |
| 10 | Выход внутреннего модуля расширения активен |
| 15 | Выход насоса контура гелиоустановки [24] на модуле управления гелиоустановкой SM1 активен |
| 16 | Выход насоса контура гелиоустановки на модуле управления гелиоустановкой SM1 переключен на минимальную частоту вращения |
| 17 | Выход насоса контура гелиоустановки на модуле управления гелиоустановкой SM1 переключен на максимальную частоту вращения |
| 18 | Выход [22] на модуле управления гелиоустановкой SM1 активен |
| 19 | Контакт P - S на штекере [157] модуля расширения EA1 замкнут |
| 20 | Выход A1 на модуле расширения AM1 активен |
| 21 | Выход A2 на модуле расширения AM1 активен |

Индикация неисправностей

Контроллер для погодозависимой теплогенерации

При возникновении неисправности мигает красный индикатор (A). На дисплее мигает " Δ " и отображается "Неисправность".



После нажатия клавиши **OK** отображается код неисправности. Значение кода неисправности см. на следующих страницах.

Для некоторых неисправностей на дисплее появляется текстовое описание вида неисправности.

Квитирование неисправности

Следовать рекомендациям, отображаемым на дисплее.

Указание

- Сигнал неисправности принимается в базовое меню.
- Подключенное устройство сигнализации неисправностей отключается.
- Если квтированная неисправность не будет устранена, то на следующий день сигнал неисправности появится повторно, а устройство сигнализации неисправностей снова будет включено.

Вызов квтированных неисправностей

В базовом меню выбрать "Неисправность". Появится список имеющихся неисправностей.

Считывание кодов неисправностей из памяти неисправностей (история ошибок)

Последние 10 произошедших неисправностей (в том числе устранившиеся) сохраняются в памяти и могут быть опрошены. Неисправности упорядочены по актуальности.

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. "История ошибок"
3. "Показать?"


Индикация неисправностей (продолжение)

Удаление истории ошибок

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: около 4 с.
2. "История ошибок"
3. "Удалить?"

Контроллер для постоянной температуры подачи

При возникновении неисправности мигает красный индикатор **(A)**. На дисплее панели управления мигает 2-значный код неисправности и (в зависимости от вида неисправности) " Δ " или " $\ddot{\Delta}$ ".



С помощью клавиш **▲▼** можно вызвать другие существующие неисправности. Информацию о значениях кодов неисправностей см. на следующих страницах.



Пример: код неисправности "50"

2. "История ошибок"

3. "Удалить?"

Квитирование неисправности

Нажать **OK**, на дисплее снова появится базовая индикация. Подключенное устройство сигнализации неисправностей отключается. Если квтированная неисправность не будет устранена, то на следующий день сигнал неисправности появится снова, а устройство сигнализации неисправностей снова будет включено.

Вызов квтированных неисправностей

Удерживать нажатой клавишу **OK** в течение приблизительно 4 с. Последние 10 произошедших неисправностей (также устранные) сохраняются и могут быть опрошены.

Считывание кодов неисправностей из памяти неисправностей (история ошибок)

Последние 10 произошедших неисправностей (также устранные) сохраняются и могут быть опрошены. Неисправности упорядочены по актуальности.

1. Нажимать одновременно клавиши **OK** и **≡**: примерно в течение 4 с.

Индикация неисправностей (продолжение)

2. Клавишей "▲" выбрать историю ошибок и активировать ее нажатием **OK**.
3. С помощью ▲/▼ выбрать сигналы неисправностей.

Удаление истории ошибок

Во время отображения списка нажимать клавишу **OK**, пока не начнет мигать . Подтвердить клавишей **OK**.

Коды неисправностей

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|--------------------------------|-------|------------------------|--|---|--|
| 10 | X | X | Регулировка по наружной температуре 0 °C | Короткое замыкание датчика наружной температуры | Проверить датчик наружной температуры (см. стр. 165) |
| 18 | X | X | Регулировка по наружной температуре 0 °C | Обрыв датчика наружной температуры | Проверить датчик наружной температуры (см. стр. 165) |



Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|---|--|---|
| 19 | X | X | Регулировка по наружной температуре 0 °C | Обрыв связи с радиодатчиком наружной температуры | <p>Проверить радиосвязь (разместить радиодатчик наружной температуры вблизи радиобазы). Деактивировать и снова активировать в системе датчик наружной температуры.</p> <p> Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию базовой станции радиосвязи</p> <p>Заменить радиодатчик наружной температуры.</p> |
| 20 | X | X | Регулировка без датчика температуры подачи (гидравлический разделитель) | Короткое замыкание датчика температуры подачи | Проверить датчик гидравлического разделителя (см. стр. 166) |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|---|--|--|
| 28 | X | X | Регулировка без датчика температуры подачи (гидравлический разделитель) | Обрыв датчика температуры подачи | Проверить датчик гидравлического разделителя (см. стр. 166) Если датчик гидравлического разделителя не подключен, настроить код 52:0. |
| 30 | X | X | Горелка заблокирована | Короткое замыкание датчика температуры котловой воды | Проверить датчик температуры котловой воды (см. стр. 166) |
| 38 | X | X | Горелка заблокирована | Обрыв датчика температуры котловой воды | Проверить датчик температуры котловой воды (см. стр. 166) |
| 40 | | X | Смеситель закрывается | Короткое замыкание датчика температуры подачи, отопительный контур 2 (со смесителем) | Проверить датчик температуры подачи (см. стр. 174) |
| 44 | | X | Смеситель закрывается | Короткое замыкание датчика температуры подачи, отопительный контур 3 (со смесителем) | Проверить датчик температуры подачи (см. стр. 174) |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код не- испр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|---|---|---|
| 48 | | X | Смеситель за- крывается | Обрыв дат- чика темпе- ратуры по- дачи, отопи- тельный кон- такт 2 (со сме- сителем) | Проверить датчик температуры по- дачи (см. стр. 174) |
| 4C | | X | Смеситель за- крывается | Обрыв дат- чика темпе- ратуры по- дачи, отопи- тельный кон- такт 3 (со сме- сителем) | Проверить датчик температуры по- дачи (см. стр. 174) |
| 50 | X | X | Только типа B2HA: Нет пригото- вления горя- чей воды во- догрейным котлом | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы емкостного водонагре- вателя или датчика ком- фортного ре- жима | Проверить датчик температуры ем- костного водона- гревателя (см. стр. 166) или дат- чик комфорта (см. стр. 168) |
| 51 | X | X | Нет пригото- вления горя- чей воды во- догрейным котлом | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы ГВ на выходе | Проверить датчик (см. стр. 168) |
| 58 | X | X | Только типа B2HA: Нет пригото- вления горя- чей воды во- догрейным котлом | Обрыв дат- чика темпе- ратуры ем- костного во- донагревате- ля или дат- чика ком- фортного ре- жима | Проверить датчик температуры ем- костного водона- гревателя (см. стр. 166) или дат- чик комфорта (см. стр. 168) |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|---|---|---|
| 59 | X | X | Нет пригото- вления горя- чей воды во- догрейным котлом | Обрыв дат- чика темпе- ратуры ГВ на выходе | Проверить датчик (см. стр. 168) |
| 90 | X | X | Режим регули- рования | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы [7] | Проверить дат- чик [7] на модуле управления ге- лиоустановкой. |
| 91 | X | X | Режим регули- рования | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы [10] | Проверить датчик [10] на модуле управления ге- лиоустановкой. |
| 92 | X | X | Нет пригото- вления горя- чей воды ге- лиоустанов- кой | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы коллектора | Проверить датчик температуры [6] на модуле управ- ления гелиоу- становкой или датчик на Vitosolic. |
| 93 | X | X | Режим регули- рования | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы емкостного водонагре- вателя | Проверить датчик температуры на подключении S3 к Vitosolic 100. |
| 94 | X | X | Нет пригото- вления горя- чей воды ге- лиоустанов- кой | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы емкостного водонагре- вателя | Проверить датчик температуры [5] на модуле управ- ления гелиоу- становкой или датчик на Vitosolic. |
| 98 | X | X | Режим регули- рования | Обрыв дат- чика темпе- ратуры [7] | Проверить дат- чик [7] на модуле управления ге- лиоустановкой. |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|--|--|---|
| 99 | X | X | Режим регули- рования | Обрыв дат- чика темпе- ратуры [10] | Проверить датчик [10] на модуле управления ге- лиоустановкой. |
| 9A | X | X | Нет пригото- вления горя- чей воды ге- лиоустанов- кой | Обрыв дат- чика темпе- ратуры кол- лектора | Проверить датчик температуры [6] на модуле управ- ления гелиоу- становкой или датчик на Vitosolic. |
| 9b | X | X | Режим регули- рования | Обрыв дат- чика темпе- ратуры | Проверить датчик температуры на подключении S3 к Vitosolic 100. |
| 9C | X | X | Нет пригото- вления горя- чей воды ге- лиоустанов- кой | Обрыв дат- чика темпе- ратуры ем- костного во- данагревате- ля | Проверить датчик температуры [5] на модуле управ- ления гелиоу- становкой или датчик на Vitosolic. |
| 9E | X | X | Режим регули- рования | Слишком низкий объ- емный рас- ход или его отсутствие в коллектор- ном контуре, или срабо- тал термо- статный ог- раничитель | Проверить насос контура гелиоу- становки и сам контур. Квитиро- вать сигнал неис- правности. |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код не- испр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|--|--|--|
| 9F | X | X | Режим регули- рования | Неисправ- ность моду- ля управле- ния гелиоу- становкой или Vitosolic | Заменить модуль управления ге- лиоустановкой или Vitosolic |
| A3 | | X | Горелка за- блокирована. | Неправиль- ное положе- ние датчика температу- ры уходящих газов. | Правильно уста- новить датчик температуры уход- ящих газов (см. стр. 170). |
| A7 | | X | Режим регули- рования в со- ответствии с состоянием при поставке | Панель управления неисправна | Заменить панель управления |
| b0 | X | X | Горелка за- блокирована | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы уходящих га- зов | Проверить датчик температуры уход- ящих газов |
| b1 | X | X | Режим регули- рования в со- ответствии с состоянием при поставке | Ошибка свя- зи с панелью управления | Проверить под- ключения, при не- обходимости за- менить панель управления |
| b5 | X | X | Режим регули- рования в со- ответствии с состоянием при поставке | Внутренняя ошибка | Заменить конт- роллер |
| b7 | X | X | Горелка за- блокирована | Ошибка ко- дирующего штекера кот- ла | Вставить коди- рующий штекер котла или заме- нить в случае не- исправности |

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|--------------------------------|-------|------------------------|--|--|--|
| b8 | X | X | Горелка за- блокирована | Обрыв дат- чика темпе- ратуры ухо- дящих газов | Проверить датчик температуры ухо- дящих газов |
| bA | | X | Смеситель ре- гулирует по температуре подачи 20 °C. | Ошибка свя- зи с комплек- том привода смесителя для отопи- тельного контура 2 (со смесителем) | Проверить под- ключения и коды комплекта приво- да смесителя. |
| bb | | X | Смеситель ре- гулирует по температуре подачи 20 °C. | Ошибка свя- зи с комплек- том привода смесителя для отопи- тельного контура 3 (со смесителем) | Проверить под- ключения и коды комплекта приво- да смесителя. |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|--|--|--|
| bC | | X | Режим регули- рования без устройства ди- станционного управления | Ошибка свя- зи с устрой- ством ди- станционно- го управле- ния Vitotrol отопитель- ного контура 1 (без смеси- теля) | Проверить под- ключения, ка- бель, кодовый ад- рес "AO" в группе "Отопит. кон- тур" и настройку устройства ди- станционного управления (см. стр. 194). Для устройств ди- станционного ра- диоуправления: Проверить под- ключение, уста- новить устрой- ство дистанцион- ного управления рядом с водогрей- ным котлом. |



Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|---|---|--|
| bd | | X | Режим регулиро- вания без устройства дистанционного управления | Ошибка свя- зи с устрой- ством дистанционно- го управле- ния Vitotrol отопитель- ного контура 2 (со смеси- телем) | <p>Проверить под- ключения, ка- бель, кодовый ад- рес "A0" в группе "Отопит. кон- тур" и настройку устройства дистанционного управления (см. стр. 194).</p> <p>Для устройств дистанционного радиоуправления: Проверить под- ключение, уста- новить устрой- ство дистанцион- ного управления рядом с водогрей- ным котлом.</p> |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дисплее | Пост. | Пого- дозавис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--|---|---|
| bE | | X | Режим регулирования без устройства дистанционного управления | Ошибка связи с устройством дистанционного управления Vitotrol отопительного контура 3 (со смесителем) | Проверить подключения, кабель, кодовый адрес "AO" в группе "Отопит. контур" и настройку устройства дистанционного управления (см. стр. 194). Для устройств дистанционного радиоуправления: Проверить подключение, установить устройство дистанционного управления рядом с водогрейным котлом. |
| bF | | X | Режим регулирования | Неправильный телекоммуникационный модуль LON | Заменить телекоммуникационный модуль LON |
| C1 | X | X | Режим регулирования | Ошибка связи с модулем расширения EA1 | Проверить подключения |
| C2 | X | X | Режим регулирования | Ошибка связи с модулем управления гелиоустановкой или Vitosolic | Проверить модуль управления гелиоустановкой или Vitosolic |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код не- испр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|---|---|---|
| C3 | X | X | Режим регули- рования | Ошибка свя- зи с модулем расширения AM1 | Проверить под- ключения |
| C4 | X | X | Режим регули- рования | Ошибка свя- зи с модулем расширения Open Therm | Проверить мо- дуль расширения Open Therm |
| C5 | X | X | Режим регули- рования, мак- симальная ча- стота враще- ния насоса | Ошибка свя- зи с внутрен- ним насосом с регулируе- мой часто- той враще- ния | Проверить на- стройку кодового адреса "30" в группе "Котел" (контроллер для погодозависимой теплогенерации) или группе 2 (контроллер для постоянной тем- пературы подачи) |
| C6 | | X | Режим регули- рования, мак- симальная ча- стота враще- ния насоса | Ошибка свя- зи с внеш- ним насосом с регулируе- мой часто- той враще- ния в отопи- тельном кон- туре 2 (со смесителем) | Проверить на- стройку кодового адреса "E5" в группе "Отопит. контур" |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- дозави- сис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|-----------------------------------|---|--|--|
| C7 | X | X | Режим регулирования, максимальная частота вращения насоса | Ошибка связи с внешним насосом с регулируемой частотой вращения в отопительном контуре 1 (без смесителя) | Проверить настройку кодового адреса "E5" в группе "Отопит. контур" |
| C8 | | X | Режим регулирования, максимальная частота вращения насоса | Ошибка связи с внешним насосом с регулируемой частотой вращения в отопительном контуре 3 (со смесителем) | Проверить настройку кодового адреса "E5" в группе "Отопит. контур" |
| Cd | X | X | Режим регулирования | Ошибка связи с Vitocom 100, тип GSM (KM-BUS) | Проверить подключения, Vitocom 100, тип GSM и кодовый адрес "95" в группе "Общие параметры" (контроллер для погодозависимой теплогенерации) или группе 1 (контроллер для постоянной температуры подачи) |
| CF | | X | Режим регулирования | Ошибка связи с телекоммуникационным модулем LON | Заменить телекоммуникационный модуль LON |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дисплее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---|---|---|
| d6 | X | X | Режим регулирования | Вход DE1 на модуле расширения EA1 сообщает об ошибке | УстраниТЬ неисправность соответствующего устройства |
| d7 | X | X | Режим регулирования | Вход DE2 на модуле расширения EA1 сообщает об ошибке | УстраниТЬ неисправность соответствующего устройства |
| d8 | X | X | Режим регулирования | Вход DE3 на модуле расширения EA1 сообщает об ошибке | УстраниТЬ неисправность соответствующего устройства |
| da | | X | Режим регулирования без влияния помещения | Короткое замыкание датчика температуры помещения в отопительном контуре 1 (без смесителя) | Проверить датчик температуры помещения в отопительном контуре 1 |
| db | | X | Режим регулирования без влияния помещения | Короткое замыкание датчика температуры помещения в отопительном контуре 2 (со смесителем) | Проверить датчик температуры помещения в отопительном контуре 2 |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код не- испр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|--|---|---|
| dC | | X | Режим регули- рования без влияния поме- щения | Короткое за- мыкание датчика тем- пературы по- мещения в отопитель- ном контуре 3 (со смеси- телем) | Проверить датчик температуры по- мещения в отопи- тельном контуре 3 |
| dd | | X | Режим регули- рования без влияния поме- щения | Обрыв дат- чика темпе- ратуры по- мещения в отопитель- ном контуре 1 (без смеси- теля) | Проверить датчик температуры по- мещения в отопи- тельном контуре 1 и настройку ус- тройства дистан- ционного управ- ления (см. стр. 194) |
| dE | | X | Режим регули- рования без влияния поме- щения | Обрыв дат- чика темпе- ратуры по- мещения в отопитель- ном контуре 2 (со смеси- телем) | Проверить датчик температуры по- мещения в отопи- тельном контуре 2 и настройку ус- тройства дистан- ционного управ- ления (см. стр. 194) |
| dF | | X | Режим регули- рования без влияния поме- щения | Обрыв дат- чика темпе- ратуры по- мещения в отопитель- ном контуре 3 (со смеси- телем) | Проверить датчик температуры по- мещения в отопи- тельном контуре 3 и настройку ус- тройства дистан- ционного управ- ления (см. стр. 194) |



Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| E0 | | X | Режим регули- рования | Ошибка внешнего абонента LON | Проверить под- ключения и або- нентов LON |
| E1 | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Слишком высокий ток ионизации во время ка- либровки | Проверить рас- стояние от иони- зационного элек- трода до пламен- ной головы (см. стр. 50). В режиме эк- сплуатации с от- бором воздуха для горения из по- мещения уста- новки избегать высокой степени запыленности воздуха, исполь- зуемого для горе- ния. Нажать кнопку разблокирования R . |
| E3 | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Слишком малый отбор тепла во время кали- бровки. Сработало термореле. | Обеспечить до- статочный уро- вень отбора теп- ла. Нажать кнопку разблокирования R . |
| E4 | X | X | Горелка за- блокирована | Сбой напря- жения пита- ния 24 В | Заменить контр- оллер. |
| E5 | X | X | Горелка за- блокирована | Неисправ- ность усили- теля пламе- ни | Заменить контр- оллер. |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|--------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|---|---|
| E7 | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Ток иониза- ции во время калибровки слишком мал | <p>Проверить иони- зационный элек- трод:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ расстояние до пламенной го- ловы (см. стр. 50) ■ степень загряз- нения электро- да ■ соединитель- ный кабель и штекерные сое- динения <p>Проверить систе- му удаления про- дуктов сгорания, при необходи- мости устранить ре- циркуляцию ухо- дящих газов. Нажать кнопку разблокирования R.</p> |



Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|--------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|---|---|
| E8 | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Ток иониза- ции вне не- обходимого диапазона | <p>Проверить пода- чу газа (давление газа и реле контр- оля газа), прове- рить газовую ре- гулирующую ар- матуру и соедини- тельный кабель. Проверить соот- ветствие вида га- за (см. стр. 40).</p> <p>Проверить иони- зационный элек- трод:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ расстояние до пламенной го- ловы (см. стр. 50) ■ степень загряз- нения электро- да <p>Нажать кнопку разблокирования R.</p> |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|--------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|---|---|
| EA | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Ток иониза- ции во время калибровки вне необхо- димого диа- пазона (сли- шком боль- шое откло- нение от предыдуще- го значения) | Проверить систе- му удаления про- дуктов сгорания, при необходи- мости устраниТЬ ре- циркуляцию ухо- дящих газов. В режиме эк- сплуатации с от- бором воздуха для горения из по- мещения уста- новки избегать высокой степени запыленности воздуха, исполь- зуемого для горе- ния. Нажать кнопку разблокирования R . После нескольких безуспешных по- пыток разблоки- рования заменить кодирующий ште- кер котла и на- жать кнопку раз- блокирования R . |



Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Eb | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Повторная потеря пла- мени во вре- мя кали- бровки | Проверить рас- стояние от иони- зационного элек- трода до пламен- ной головы (см. стр. 50). Проверить соот- ветствие вида га- за (см. стр. 40). Проверить систе- му удаления про- дуктов сгорания, при необходимости устранить ре- циркуляцию ухо- дящих газов. Нажать кнопку разблокирования R . |
| Ec | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Ошибка па- раметра во время кали- бровки | Нажать кнопку разблокирования R или заменить коди- рующий штекер котла и нажать кнопку разблоки- рования R . |
| Ed | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Внутренняя ошибка | Заменить конт- роллер. |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|--------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| EE | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Сигнал пла- мени при пу- ске горелки отсутствует или слишком мал. | <p>Проверить пода- чу газа (давление газа и реле контр- оля газа).</p> <p>Проверить газо- вую регулирую- щую арматуру.</p> <p>Проверить иони- зационный элек- трод и соедини- тельный кабель.</p> <p>Проверить роз- жиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соединитель- ные кабели мо- дуля розжига и электрода роз- жига ■ расстояние до электрода роз- жига и степень загрязнения (см. стр. 50). <p>Проверить кон- денсатоотводчик. Нажать кнопку разблокирования R.</p> |



Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|--------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|--|---|
| EF | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Потеря пла- мени непос- редственно после образ- ования пла- мени (в тече- ние времени безопасно- сти). | <p>Проверить пода- чу газа (давление газа и реле контр- оля газа).</p> <p>Проверить систе- му "Воздух/про- дукты сгорания" на предмет ре- циркуляции ухо- дящих газов.</p> <p>Проверить иони- зационный элек- трод (при необхо- димости заме- нить):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ расстояние до пламенной го- ловы (см. стр. 50) ■ степень загряз- нения электро- да <p>Нажать кнопку разблокирования R.</p> |
| F0 | X | X | Горелка за- блокирована | Внутренняя ошибка | Заменить конт- роллер. |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| F1 | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Сработал ог- раничитель температу- ры уходящих газов. | Проверить уро- вень наполнения отопительной ус- тановки. Удалить воздух из уста- новки. Нажать кнопку разблокирования R после охлажде- ния системы уда- ления продуктов горания. |
| F2 | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Сработал ог- раничитель температу- ры. | Проверить уро- вень наполнения отопительной ус- тановки. Прове- рить насос. Уда- лить воздух из ус- тановки. Прове- рить ограничи- тель температу- ры и соедини- тельные кабели. Нажать кнопку разблокирования R . |
| F3 | X | X | Горелка в со- стоянии ошиб- ки | Сигнал пла- мени имеет- ся уже при пуске горел- ки. | Проверить иони- зационный элек- трод и соедини- тельный кабель. Нажать кнопку разблокирования R . |



Коды неисправностей (продолжение)

| Код не- испр. на дис- пле | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--|--|
| F8 | X | X | Горелка в со-стоянии ошиб-ки | Топливный клапан за-крывается с задержкой. | Проверить газо-вую регулирую-щую арматуру. Проверить оба управляющих ка-беля. Нажать кнопку разблокирования R. |
| F9 | X | X | Горелка в со-стоянии ошиб-ки | Частота вра-щения вен-тилятора при пуске горелки сли-шком низкая | Проверить венти-лятор, соедини-тельные кабели вентилятора, электропитание вентилятора и ус-тойство управ-ления вентиля-тором. Нажать кнопку разблокирования R. |
| FA | X | X | Горелка в со-стоянии ошиб-ки | Вентилятор не остано-вился | Проверить венти-лятор, соедини-тельные кабели вентилятора, ус-тойство управ-ления вентиля-тором. Нажать кнопку разблокирования R. |

Коды неисправностей (продолжение)



| Код неиспр. на дисплее | Пост. | Пого- дозавис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|---|---|---|
| FC | X | X | Горелка в состоянии ошибки | Газовая регулирующая арматура неисправна, неисправно устройство управления модуляционного клапана или блокирован тракт уходящих газов | Проверить газовую регулирующую арматуру. Проверить систему удаления продуктов сгорания. Нажать кнопку разблокирования R. |
| Fd | X | X | Горелка в состоянии ошибки, отображается сообщение о неисправности b7 | Нет кодирующего штекера котла | Вставить кодирующий штекер котла. Нажать кнопку разблокирования R. Если неисправность не устраняется, заменить контроллер. |
| Fd | X | X | Горелка в состоянии ошибки | Неисправность топочного автомата | Проверить электроды розжига и соединительные кабели. Проверить, нет ли сильного поля помех (ЭМС) вблизи прибора. Нажать кнопку разблокирования R. Если неисправность не устраняется, заменить контроллер. |

Коды неисправностей (продолжение)

| Код неиспр. на дис- плее | Пост. | Пого- доза- вис. | Поведение установки | Причина не- исправно- сти | Принимаемые меры |
|---|--------------|---------------------------------|---|---|---|
| FE | X | X | Горелка за- блокирована или в состоя- нии ошибки | Неисправны кодирующий штекер кот- ла или мон- тажная пла- та либо вста- влен непра- вильный ко- дирующий штекер кот- ла | Нажать кнопку разблокирования R . Если неисправ- ность не устрани- ется, проверить кодирующий ште- кер котла, при не- обходимости за- менить кодирую- щий штекер котла или контроллер. |
| FF | X | X | Горелка за- блокирована или в состоя- нии ошибки | Внутренняя ошибка или кнопка раз- блокирова- ния R забло- кована | Включить прибор заново. Если при- бор не включает- ся, заменить контроллер. |

Ремонт

Проверка датчика наружной температуры (контроллер для погодозависимой теплогенерации)




Тип датчика: NTC 10 kΩ

1. Отсоединить штекер "X3" от контроллера.


2. Измерить сопротивление датчика наружной температуры между "Х3.1" и "Х3.2" на отсоединенном штекере и сравнить с кривой.
3. При сильном отклонении от кривой отсоединить провода от датчика и повторить измерение непосредственно на датчике.
4. В зависимости от результата измерения заменить кабель или датчик наружной температуры.

Ремонт (продолжение)

Проверка датчика температуры котловой воды, датчика температуры емкостного водонагревателя или датчика температуры подачи для гидравлического разделителя



Ремонт (продолжение)



Тип датчика: NTC 10 кОм

1. ■ **Датчик температуры котловой воды**
Отсоединить кабели от датчика температуры котловой воды **(A)** и измерить сопротивление.
- **Датчик температуры емкостного водонагревателя**
Отсоединить штекер **5** от кабельного жгута на контроллере и измерить сопротивление.
- **Датчик температуры подачи для гидравлического разделителя**
Отсоединить штекер "X3" от контроллера и измерить сопротивление между "X3.4" и "X3.5".

2. Измерить сопротивление датчиков и сравнить с кривой.
3. При сильном отклонении заменить датчик.





Опасность

Датчик температуры котловой воды находится непосредственно в теплоносителе (опасность ошпаривания).

Перед заменой датчика опорожнить отопительный контур водогрейного котла.

Ремонт (продолжение)

Проверка датчика температуры ГВ на выходе или датчика комфорtnого режима (только для газового конденсационного комбинированного котла)



Тип датчика: NTC 10 kΩ


1. Отсоединить кабели от датчика температуры ГВ на выходе (A) или от датчика комфорtnого режима (B).
2. Измерить сопротивление датчика и сравнить его с кривой.
3. При сильном отклонении заменить датчик.

Указание

При замене датчика температуры ГВ на выходе возможна утечка воды. Закрыть запорный вентиль холодной воды. Опорожнить трубопровод горячей воды и пластиинчатый теплообменник (контура ГВС).

Ремонт (продолжение)

Проверка пластинчатого теплообменника



- (F) Обратная магистраль отопительного контура
- (G) Трубопровод холодной воды
- (H) Подающая магистраль отопительного контура
- (K) Горячая вода

1. Закрыть водогрейный котел со стороны отопительного контура и контура ГВС и опорожнить его.
2. Освободить боковые фиксаторы и откинуть контроллер вперед.
3. Отсоединить кабели от датчика комфорtnого режима (A).
4. Снять зажимную скобу и извлечь сифон (B).
5. Снять теплоизоляцию (C).
6. Открутить винты (D) и вынуть пластинчатый теплообменник (E) по направлению вперед.

Указание

При демонтаже из снятого пластинчатого теплообменника может выплыть небольшое количество воды.

7. Проверить соединения контура ГВС на наличие накипи, при необходимости очистить теплообменник или заменить его.
8. Проверить соединения отопительного контура на наличие загрязнений, при необходимости очистить теплообменник или заменить его.
9. Сборка осуществляется в обратной последовательности с использованием новых уплотнений.

Ремонт (продолжение)

10.





Опасность

Утечка газа может стать причиной взрыва.

Проверить герметичность деталей газового тракта.

Проверка датчика температуры уходящих газов

При превышении допустимой температуры уходящих газов датчик температуры уходящих газов блокирует прибор. Снять блокировку нажатием кнопки разблокирования **R** после охлаждения системы удаления продуктов сгорания.



Тип датчика: NTC 10 kΩ

1. Отсоединить кабели от датчика температуры уходящих газов (A).
2. Измерить сопротивление датчика и сравнить его с кривой.
3. При сильном отклонении заменить датчик.

Неисправность "А3" при первичном вводе в эксплуатацию

При первичном вводе в эксплуатацию контроллер проверяет правильность расположения датчика температуры уходящих газов.


Если датчик температуры уходящих газов расположен неправильно, ввод в эксплуатацию прерывается. Появляется сообщение о неисправности А3.

Ремонт (продолжение)


1. Проверить, правильно ли вставлен датчик температуры уходящих газов. См. изображение выше.
2. При необходимости исправить положение датчика температуры уходящих газов или заменить дефектный датчик.
3. Нажать кнопку разблокирования R и повторить ввод в эксплуатацию. Повторять проверку до тех пор, пока она не будет завершена успешно.

Проверка ограничителя температуры

Если после аварийного отключения газовый топочный автомат разблокировать не удается, хотя температура котловой воды опускается ниже 75 °C, выполнить следующую проверку:



1. Отсоединить кабели ограничителя температуры (A).
2. Проверить пропускание тока ограничителем температуры с помощью универсального измерительного прибора.
3. Демонтировать неисправный ограничитель температуры.
4. Смазать теплопроводящей пастой и установить новый ограничитель температуры.
5. После ввода в эксплуатацию нажать кнопку разблокирования R на контроллере.

Ремонт (продолжение)**Проверка предохранителя**

1. Обесточить прибор.
2. Освободить боковые фиксаторы и откинуть контроллер.
3. Снять крышку (A).
4. Проверить предохранитель F1 (см. схему электрических соединений).

Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем**Проверка настройки переключателя S1**

Переключатель на плате комплекта привода смесителя определяет назначение соответствующего отопительного контура.

| Отопительный контур | Настройка переключателя S1 |
|---|----------------------------|
| Отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2) | 2 |
| Отопительный контур со смесителем M3 (отопительный контур 3) | 4 |

Ремонт (продолжение)

Проверка направления вращения электропривода смесителя

После включения устройство осуществляет самопроверку. При этом смеситель открывается и снова закрывается.

Указание

Электропривод смесителя можно привести в действие также и с помощью теста реле (см. раздел "Проверка выходов").

В процессе самопроверки следует проследить за направлением вращения электропривода смесителя.

Затем перевести смеситель вручную в положение "Откр".


Указание

Датчик температуры подачи теперь должен регистрировать повышенную температуру. Если температура снижается, то электропривод вращается в ошибочном направлении или комплект привода смесителя смонтирован неправильно.



Инструкция по монтажу смесителя

Изменение направления вращения электропривода смесителя (при необходимости)



- Снять верхнюю крышку корпуса комплекта привода смесителя.



Опасность

Удар током опасен для жизни.


Перед открыванием корпуса прибор следует обесточить, например, вывернув предохранитель или выключив главный выключатель.

- На штекере 52 поменять местами провода на клеммах "▲" и "▼".
- Установить на место крышку корпуса.

Ремонт (продолжение)

Проверка датчика температуры подачи

Кривая сопротивления




Тип датчика: NTC 10 кОм

1. Отсоединить штекер **[2]** (датчик температуры подачи).
2. Измерить сопротивление датчика и сравнить его с кривой.
При сильном отклонении заменить датчик.

Проверка Vitotronic 200-H (принадлежность)

Vitotronic 200-H подключен к контроллеру через соединительный кабель LON. Для проверки соединения следует выполнить проверку абонентов на контроллере водогрейного котла (см. стр. 66).

Контроллер для постоянной температуры подачи



Режим отопления

При подаче запроса теплогенерации посредством регулятора температуры помещения в режиме работы "Отопление и ГВС" "取暖" поддерживается установленное значение заданной температуры котловой воды.

Если запрос теплогенерации отсутствует, то температура котловой воды поддерживается на заданном уровне температуры для защиты от замерзания.

Температура котловой воды ограничивается электронным терmostатным ограничителем, установленным в устройстве управления горелкой. Диапазон настройки температуры подачи: 20 - 74 °C.

Приготовление горячей воды газовым конденсационным комбинированным котлом

Если реле расхода обнаруживает отбор горячей воды (> 3 л/мин), происходит включение или переключение горелки, насоса и трехходового клапана. Горелка работает в зависимости от температуры горячей воды на выходе и ограничивается со стороны котла с помощью термореле.

Описание функционирования

Контроллер для постоянной температуры подачи (продолжение)

Приготовление горячей воды газовым конденсационным одноконтурным котлом

Если температура емкостного водонагревателя на 2,5 К ниже заданного значения, происходит включение или переключение горелки, насоса и трехходового клапана.

Заданное значение температуры котловой воды в состоянии при поставке на 20 К выше заданной температуры воды в контуре ГВС (настройка в кодовом адресе "60" в группе "Горячая вода" (контроллер для погодозависимой теплогенерации) или группе 3 (контроллер для постоянной температуры подачи)). Если фактическая температура емкостного водонагревателя поднимется на 2,5 К выше заданного значения этой температуры, то горелка выключается, и активируется выбег насоса.

Контроллер для погодозависимой теплогенерации



Контроллер для погодозависимой теплогенерации (продолжение)**Режим отопления**

Контроллер определяет заданную температуру котловой воды в зависимости от наружной температуры или температуры помещения (в случае подключения устройства дистанционного управления, работающего в режиме управления по температуре помещения) и в зависимости от наклона/уровня кривой отопления.

Рассчитанная заданная температура котловой воды передается на устройство управления горелкой. Устройство управления горелкой на основе заданного и фактического значения температуры котловой воды определяет степень модуляции и соответствующим образом управляет горелкой.

Температура котловой воды ограничивается электронным термостатным ограничителем, установленным в устройстве управления горелкой.

Приготовление горячей воды газовым конденсационным комбинированным котлом

Если реле расхода обнаруживает отбор горячей воды (> 3 л/мин), происходит включение или переключение горелки, насоса и трехходового клапана. Горелка работает в зависимости от температуры горячей воды на выходе и ограничивается со стороны котла с помощью термореле.

Приготовление горячей воды газовым конденсационным одноконтурным котлом

Если температура емкостного водонагревателя на 2,5 К ниже заданного значения, происходит включение или переключение горелки, насоса и трехходового клапана.

Описание функционирования

Контроллер для погодозависимой теплогенерации (продолжение)

Заданное значение температуры котловой воды в состоянии при поставке на 20 К выше заданной температуры воды в контуре ГВС (настройка в кодовом адресе "60" в группе "Горячая вода" (контроллер для погодозависимой теплогенерации) или группе 3 (контроллер для постоянной температуры подачи). Если фактическая температура емкостного водонагревателя поднимется на 2,5 К выше заданного значения этой температуры, то горелка выключается, и активируется выбег насоса.


Дополнительный нагрев горячей воды

Функция активируется вводом через кодовый адрес 58 в группе "Горячая вода" второго заданного значения для контура водоразбора ГВС и активацией 4-й фазы приготовления горячей воды.

Дополнительный нагрев осуществляется во время установленных в этом цикле периодов.

Внутренние модули расширения (принадлежности)

Внутренний модуль расширения H1




Внутренний модуль расширения монтируется в корпусе контроллера. К релейному выходу [28] альтернативно могут быть подключены следующие функции. Функция настраивается через кодовый адрес "53" в группе "Общие параметры":

- Общий сигнал неисправностей (код "53:0")
- Циркуляционный насос ГВС (код "53:1") (только в режиме погодозависимой теплогенерации)

- Насос отопительного контура без смесителя (код "53:2")
 - Насос греющего контура емкостного водонагревателя (код "53:3")
- К разъему [53] может быть подключен внешний предохранительный клапан.

Внутренние модули расширения (принадлежности) (продолжение)

Внутренний модуль расширения H2




Внутренний модуль расширения монтируется в корпусе контроллера. К релейному выходу [28] альтернативно могут быть подключены следующие функции. Функция настраивается через кодовый адрес "53" в группе "Общие параметры":

- общий сигнал неисправностей (код "53:0")
 - циркуляционный насос ГВС (код "53:1") (только в режиме погодозависимой теплогенерации)
 - насос отопительного контура без смесителя (код "53:2")
 - насос греющего контура емкостного водонагревателя (код "53:3")
- Через разъем [157] при пуске горелки может быть отключено вытяжное устройство.

Внешние модули расширения (принадлежности)

Модуль расширения АМ1



A1 Насос

A2 Насос

40 Подключение к сети

40 А Подача электропитания на дополнительные принадлежности

145 KM-BUS

Внешние модули расширения (принадлежности) (продолжение)

Функции

К подключениям A1 и A2 может быть подключено по одному из следующих насосов:

- насос отопительного контура для отопительного контура без смесителя
- насос загрузки емкостного водонагревателя
- циркуляционный насос ГВС


Функция выходов выбирается посредством ввода кодов на контроллере водогрейного котла.

Распределение функций

| Функция | Код (группа "Общие параметры") | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | выход A1 | выход A2 |
| Циркуляционный насос ГВС [28] | 33:0 | 34:0 (состояние при поставке) |
| Насос отопительного контура [20] | 33:1 (состояние при поставке) | 34:1 |
| Насос загрузки емкостного водонагревателя [21] | 33:2 | 34:2 |

Внешние модули расширения (принадлежности) (продолжение)

Модуль расширения EA1



A1 Печатная плата
 F1 Предохранитель
 DE1 Цифровой вход 1
 DE2 Цифровой вход 2
 DE3 Цифровой вход 3
 0 – 10 В Вход 0 – 10 В
 [40] Подключение к сети

[40] A Подача электропитания на дополнительные принадлежности
 [157] Общий сигнал неисправности / магистральный насос / циркуляционный насос ГВС (без потенциала)
 [145] KM-BUS

Внешние модули расширения (принадлежности) (продолжение)

Цифровые информационные входы DE1 - DE3

Альтернативно могут быть подключены следующие функции:

- внешнее переключение режимов работы для одного отопительного контура
- внешняя блокировка
- внешняя блокировка со входом сигнала неисправности
- внешний запрос теплогенерации с минимальной температурой котловой воды
- вход сигнала неисправности
- кратковременная работа циркуляционного насоса ГВС

Внешние контакты должны быть беспредельными. При подключении необходимо соблюдать требования класса защиты II, т.е. воздушные зазоры и пути тока утечки 8,0 мм и толщина изоляции относительно активных узлов 2,0 мм.

Распределение функций входов

Функция входов выбирается через коды в группе "Общие параметры" на контроллере водогрейного котла:

- DE1: кодовый адрес 3A
- DE2: кодовый адрес 3b
- DE3: кодовый адрес 3C

Присвоение функции переключения режимов работы отопительным контурам

Функция переключения режимов работы для соответствующего отопительного контура присваивается через кодовый адрес d8 в группе "Отопит. контур" на контроллере водогрейного котла:

- переключение через вход DE1: код d8:1
- переключение через вход DE2: код d8:2
- переключение через вход DE3: код d8:3

Влияние переключения режимов работы устанавливается через кодовый адрес d5 в группе "Отопит. контур".

Продолжительность переключения настраивается через кодовый адрес F2 в группе "Отопит. контур".

Влияние функции "Внешняя блокировка" на насосы

Влияние на внутренний насос настраивается через кодовый адрес 3E в группе "Общие параметры".

Влияние на соответствующий насос отопительного контура настраивается через кодовый адрес d6 в группе "Отопит. контур".

Влияние на насос загрузки емкостного водонагревателя настраивается через кодовый адрес 5E в группе "Горячая вода".

Внешние модули расширения (принадлежности) (продолжение)

Влияние функции "Внешний запрос теплогенерации" на насосы

Влияние на внутренний насос настраивается через кодовый адрес 3F в группе "**Общие параметры**". Влияние на соответствующий насос отопительного контура настраивается через кодовый адрес d7 в группе "**Отопит. контур**". Влияние на насос загрузки емкостного водонагревателя настраивается через кодовый адрес 5F в группе "**Горячая вода**".

Время работы циркуляционного насоса ГВС при кратковременном режиме

Циркуляционный насос ГВС включается посредством замыкания контакта на DE1, DE2 или DE3 с помощью кнопки. Время работы настраивается через кодовый адрес "3d" в группе "**Общие параметры**".

Аналоговый вход 0 – 10 В

Подключение к входам 0 – 10 В дает дополнительное заданное значение температуры котловой воды:

0 – 1 В рассматривается как "без указания заданного значения температуры котловой воды".

1 В \triangleq заданное значение 10 °C

10 В \triangleq заданное значение 100 °C
Между кабелем заземления и отрицательным полюсом источника питания, предоставляемого заказчиком, должна быть обеспечена гальваническая развязка.

Выход 157

Следующие функции могут быть подключены к выходу 157:

- магистральный насос на тепловой пункт
или
- циркуляционный насос ГВС
или
- устройство сигнализации неисправностей

Распределение функций

Функция выхода 157 выбирается через кодовый адрес "36" в группе "**Общие параметры**" на контроллере водогрейного котла.

Функции контроллера

Внешнее переключение режимов работы

Функция "Внешнее переключение режимов работы" подключается через модуль расширения EA1. На модуле расширения EA1 имеется 3 входа (DE1 - DE3).

Функция выбирается через следующие кодовые адреса в группе "**Общие параметры**":

Описание функционирования

Функции контроллера (продолжение)

| Переключение режима работы | Код |
|----------------------------|------|
| Вход DE1 | 3A:1 |
| Вход DE2 | 3B:1 |
| Вход DE3 | 3C:1 |

Функция переключения режимов работы для соответствующего отопительного контура присваивается через кодовый адрес "d8" в группе "**Отопит. контур**" на контроллере водогрейного котла:

| Переключение режима работы | Код |
|-----------------------------|------|
| Переключение через вход DE1 | d8:1 |
| Переключение через вход DE2 | d8:2 |
| Переключение через вход DE3 | d8:3 |

Направление переключения режимов работы настраивается через кодовый адрес "d5" в группе "**Отопит. контур**":

| Переключение режима работы | Код |
|--|------|
| Переключение в направлении "Постоянно пониженный" или "Постоянно дежурный режим" (в зависимости от настройки заданного значения) | d5:0 |
| Переключение в направлении "Постоянное отопление" | d5:1 |

Длительность переключения режимов работы настраивается через кодовый адрес "F2" в группе "**Отопит. контур**":

| Переключение режима работы | Код |
|---|--------------|
| Без переключения режимов работы | F2:0 |
| Длительность переключения режимов работы от 1 до 12 часов | F2:1 - F2:12 |

Функции контроллера (продолжение)

Переключение режимов работы остается активным, пока замкнут контакт, однако как минимум в течение времени, настроенного в кодовом адресе "F2".

Внешняя блокировка

Функции "Внешняя блокировка" и "Внешняя блокировка и вход сигнала неисправности" подключаются через модуль расширения EA1. На модуле расширения EA1 имеется 3 входа (DE1 - DE3).

Функция выбирается через следующие кодовые адреса в группе "**Общие параметры**":

| Внешняя блокировка | Код |
|--------------------|------|
| Вход DE1 | 3A:3 |
| Вход DE2 | 3b:3 |
| Вход DE3 | 3C:3 |

| Внешняя блокировка и вход сигнала неисправности | Код |
|---|------|
| Вход DE1 | 3A:4 |
| Вход DE2 | 3b:4 |
| Вход DE3 | 3C:4 |

Влияние на внутренний насос настраивается через кодовый адрес "3E" в группе "**Общие параметры**".

Влияние на соответствующий насос отопительного контура настраивается через кодовый адрес "d6" в группе "**Отопит. контур**".

Внешний запрос

Функция "Внешний запрос" подключается через модуль расширения EA1. На модуле расширения EA1 имеется 3 входа (DE1 - DE3).

Функция выбирается через следующие кодовые адреса в группе "**Общие параметры**":

| Внешний запрос | Код |
|----------------|------|
| Вход DE1 | 3A:2 |
| Вход DE2 | 3b:2 |
| Вход DE3 | 3C:2 |

Функции контроллера (продолжение)

Влияние на внутренний насос настраивается через кодовый адрес "3F" в группе "**Общие параметры**". Влияние на соответствующий насос отопительного контура настраивается через кодовый адрес "d7" в группе "**Отопит. контур**".

Заданное значение минимальной температуры котловой воды при внешнем запросе настраивается через кодовый адрес "9b" в группе "**Общие параметры**".

Программа удаления воздуха

В программе удаления воздуха насос в течение 20 минут попеременно включается и выключается на 30 с. Переключающий клапан на определенное время попеременно включается в режиме отопления и в режиме приготовления горячей воды. Горелка при работе в режиме удаления воздуха выключена.

Активация программы удаления воздуха: См. "Удаление воздуха из отопительной установки".

Программа наполнения

В состоянии при поставке переключающий клапан находится в среднем положении, и установка может быть полностью наполнена. После включения контроллера переключающий клапан уже не устанавливается в среднее положение. Переключающий клапан может быть переведен в среднее положение через функцию наполнения (см. "Наполнение отопительной установки"). При такой настройке контроллер можно выключить, а установку полностью наполнить.

Наполнение при включенном контроллере

Если наполнение установки должно быть выполнено при включенном контроллере, в программе наполнения переключающий клапан переводится в среднее положение, и включается насос.

При активировании функции горелка выводится из эксплуатации. Через 20 минут программа автоматически выключается.

Функции контроллера (продолжение)

Сушка бесшовного пола

При активации функции сушки бесшовного пола следует обязательно учитывать указания производителя бесшовного пола.

При активированной сушке бесшовного пола насос отопительного контура со смесителем включается, и температура подающей магистрали поддерживается на настроенном профиле. По окончании сушки (через 30 дней) отопительный контур со смесителем автоматически регулируется с использованием заданных параметров.


Соблюдать EN 1264. Составляемый специалистом по отопительной технике протокол должен содержать следующие сведения о нагреве:

- параметры нагрева с соответствующими температурами подачи
- достигнутая макс. температура подающей магистрали
- режим работы и наружная температура при передаче заказчику


Настройка различных температурных профилей возможна через кодовый адрес "F1" в группе "**Отопит. контур**".

После сбоя электропитания или выключения контроллера функция продолжает работать. Если сушка бесшовного пола завершена или вручную устанавливается код "F1:0", включается режим "Отопление и ГВС".

Температурный профиль 1: (EN 1264-4) код "F1:1"




Температурный профиль 2: (Положение по паркетной и внутренней технике) код "F1:2"




Функции контроллера (продолжение)


Температурный профиль 3: код "F1:3"



Температурный профиль 4: код "F1:4"




Температурный профиль 5: код "F1:5"




Функции контроллера (продолжение)

Температурный профиль 6: код "F1:6"



Температурный профиль 7: код "F1:15"




Повышение пониженной температуры помещения

При работе в режиме с пониженной температурой помещения возможно автоматическое повышение заданного значения пониженной температуры помещения в зависимости от наружной температуры. Повышение температуры осуществляется в соответствии с настроенной кривой отопления и максимум до заданного значения нормальной температуры помещения.

Предельные значения наружной температуры для начала и окончания подъема температуры настраиваются через кодовые адреса "F8" и "F9" в группе "**Отопит. контур**".

Функции контроллера (продолжение)

Пример с настройками в состоянии при поставке



- (A) Кривая отопления для режима с нормальной температурой помещения
(B) Кривая отопления для режима с пониженной температурой помещения


Сокращение времени нагрева

При переходе из режима с пониженной температурой помещения в режим с нормальной температурой температура котловой воды или температура подачи повышается в соответствии с настроенной кривой отопления. Повышение температуры котловой воды или температуры подачи может выполняться автоматически.

Значение и длительность дополнительного повышения заданного значения температуры котловой воды или подачи настраивается через кодовые адреса "FA" и "Fb" в группе "Отопит. контур".

Функции контроллера (продолжение)

Пример с настройками в состоянии при поставке



- Ⓐ Начало работы с нормальной температурой помещения
- Ⓑ Заданное значение температуры котловой воды или подачи в соответствии с настроенной кривой отопления
- Ⓒ Заданное значение температуры котловой воды или подачи в соответствии с кодовым адресом "FА":
 $50\text{ }^{\circ}\text{C} + 20\text{ \%} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ⓓ Длительность работы с повышенным заданным значением температуры котловой воды или подачи в соответствии с кодовым адресом "Fb":
60 мин

Описание функционирования

Распределение отопительных контуров на устройстве дистанц. управления

Распределение отопительных контуров должно быть выполнено при вводе Vitotrol в эксплуатацию.

| Отопительный контур | Конфигурация Vitotrol 200A/200 RF | Конфигурация Vitotrol 300A/300RF |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Устройство дист. управления воздействует на отопительный контур без смесителя A1 | H 1 | OK 1 |
| Устройство дист. управления воздействует на отопительный контур со смесителем M2 | H 2 | OK 2 |
| Устройство дист. управления воздействует на отопительный контур со смесителем M3 | H 3 | OK 3 |

Указание

Устройству Vitotrol 200A/200 RF может быть назначен один отопительный контур.

Устройству Vitotrol 300A/300 RF может быть назначено до трех отопительных контуров.

К контроллеру может быть подключено макс. 2 устройства дистанционного управления.

Если назначение отопительного контура впоследствии должно быть отменено, то для соответствующего отопительного контура в кодовом адресе A0 снова следует установить значение 0 (сообщение о неисправности bC, bd, bE).

Электронный регулятор сгорания

Электронный регулятор сгорания использует физическую зависимость между величиной тока ионизации и коэффициентом избытка воздуха λ. Для газа любого качества при коэффициенте избытка воздуха 1 устанавливается максимальный ток ионизации.

Электронный регулятор сгорания (продолжение)

Сигнал ионизации анализируется регулятором сгорания, и коэффициент избытка воздуха устанавливается на значение в диапазоне $\lambda=1,24 - 1,44$. В этом диапазоне обеспечивается оптимальное качество сгорания. Затем электронная газовая арматура осуществляет регулировку необходимого количества газа в зависимости от его качества.

Для контроля качества сгорания измеряется содержание CO_2 или O_2 в уходящих газах. По полученным значениям определяется имеющийся коэффициент избытка воздуха. Соотношение между содержанием CO_2 или O_2 и коэффициентом избытка воздуха λ приведено в таблице ниже.


Коэффициент избытка воздуха λ – содержание CO_2/O_2

| Коэф. из- бытка возду- ха λ | Содержание O_2 (%) | Содержание CO_2 (%) для природного газа Е | Содержание CO_2 (%) для природного газа LL | Содержание CO_2 (%) для сжиженного газа Р |
|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1,20 | 3,8 | 9,6 | 9,2 | 11,3 |
| 1,24 | 4,4 | 9,2 | 9,1 | 10,9 |
| 1,27 | 4,9 | 9,0 | 8,9 | 10,6 |
| 1,30 | 5,3 | 8,7 | 8,6 | 10,3 |
| 1,34 | 5,7 | 8,5 | 8,4 | 10,0 |
| 1,37 | 6,1 | 8,3 | 8,2 | 9,8 |
| 1,40 | 6,5 | 8,1 | 8,0 | 9,6 |
| 1,44 | 6,9 | 7,8 | 7,7 | 9,3 |
| 1,48 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 9,0 |

Для оптимальной регулировки сгорания система калибруется циклически или после сбоя напряжения (выключения) самостоятельно. При этом сгорание кратковременно устанавливается на максимальный ток ионизации (соответствует коэффициенту избытка воздуха $\lambda=1$). Самокалибровка выполняется вскоре после пуска горелки и длится приблизительно 5 с. При этом возможно кратковременное выделение повышенного содержания CO .

Схемы

Схема электрических соединений – внутренние подключения




A1 Монтажная плата
Х... Электрический интерфейс
[3] Датчик температуры котловой
воды

[4] Только тип В2КА:
Датчик температуры ГВ на
выходе
Ионизационный электрод

Схема электрических соединений – внутренние... (продолжение)

- | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|
| 15 30 47 54 | Датчик температуры уходящих газов Шаговый мотор переключающего клапана Ограничитель температуры Блок розжига | 100 100 149 190 | Электромотор вентилятора Управление электромотором вентилятора Только тип В2КА: Реле расхода Модулирующая катушка |
|----------------------|---|--------------------------|---|

Схема электрических соединений – внешние подключения



A1 Монтажная плата
 A2 Импульсный блок питания
 A3 Optolink

A4 Топочный автомат
 A5 Панель управления
 A6 Кодирующий штекер

Схема электрических соединений – внешние... (продолжение)

| | | | |
|----------|---|------------|---|
| A7 | Присоединительный адаптер | 20 | Внутренний насос |
| A8 | Телекоммуникационный модуль LON (Vitotronic 200) | 35 | Электромагнитный газовый клапан |
| A9 | Внутренний модуль расширения H1 или H2 | 40 | Подключение к сети |
| S1 | Сетевой выключатель | 96 | Подключение к сети принадлежностей и Vitotrol 100 |
| S2 | Кнопка разблокирования | 100 | Электромотор вентилятора |
| X... | Электрический интерфейс | 100 | A Управление электромотором вентилятора |
| 1 | Датчик наружной температуры | 111 | Реле контроля давления газа |
| 2 | Датчик температуры подачи для гидравлического разделителя | 145 | KM-BUS |
| 5 | Датчик температуры емкостного водонагревателя (тип B2HA) или датчик комфорtnого режима (тип B2KA) (штекер на кабельном жгуте) | | |






Заказ деталей

Необходимы следующие данные:

- Заводской номер (см. фирменную табличку (A))
- Конструктивный узел (из этой спецификации деталей)
- Номер позиции детали в конструктивном узле (из этой спецификации деталей)

Стандартные детали можно приобрести через местную торговую сеть.

Перечень узлов



- (A) Фирменная табличка
 (B) Узел корпуса

- (C) Узел тепловой ячейки с горелкой
 (D) Узел контроллера

Перечень узлов (продолжение)


(E) Узел гидравлики
с Aqua-Platine

(F) Прочие компоненты

Корпус

- | | | | |
|------|------------------------------|------|---------------------------|
| 0001 | Держатель контроллера | 0004 | Крепежный зажим (2 шт.) |
| 0002 | Фронтальная панель облицовки | 0005 | Устройство защиты доступа |
| 0003 | Логотип компании Viessmann | 0006 | Проходная насадка DN 60 |


Корпус (продолжение)



Тепловая ячейка


- | | | | |
|------|---|------|---|
| 0001 | Уплотнение DN 60 | 0010 | Сифон |
| 0002 | Присоединительный элемент котла 60/100 | 0011 | Сливной шланг конденсата |
| 0003 | Заглушка присоединительного элемента котла | 0012 | Крепежный зажим трубы подключения газа |
| 0004 | Уплотнение в системе уходящих газов | 0013 | Винт с цилиндрической головкой M 6 x 16 (5 шт.) |
| 0005 | Датчик температуры уходящих газов | 0014 | Труба подключения газа |
| 0006 | Теплообменник | 0015 | Уплотнение газовой трубы |
| 0007 | Сливной шланг конденсата | 0016 | Проходная насадка Ø 54/18 |
| 0008 | Кольцо круглого сечения 35,4 x 3,6 (5 шт.) | 0017 | Теплоизоляционный блок |
| 0009 | Пружинный фиксатор сливного шланга конденсата | 0018 | Крепление теплообменника (комплект) |
| | | 0019 | Цилиндрическая горелка Matrix |

Тепловая ячейка (продолжение)



Горелка

| | | | |
|------|---|------|--|
| 0001 | Уплотнение горелки (быстроизнашающаяся деталь) | 0011 | Блок розжига |
| 0002 | Теплоизоляционное кольцо | 0012 | Уплотнение ионизационного электрода (5 шт.) |
| 0003 | Цилиндрическая пламенная голова | 0013 | Уплотнение электрода розжига (5 шт.) |
| 0004 | Уплотнение пламенной головы | 0014 | Плоский штекер |
| 0005 | Электрод розжига (быстроизнашающаяся деталь) | 0015 | Смесительная диафрагма |
| 0006 | Ионизационный электрод (быстроизнашающаяся деталь) | 0016 | ■ Только 13 кВт/19 кВт: Жиклер 02 желтый ■ Только 26 кВт: Жиклер 04 серый ■ Только 35 кВт: Жиклер 06 черный |
| 0007 | Уплотнение фланца на дверце горелки (быстроизнашающаяся деталь) | 0017 | Удлинитель Вентури |
| 0008 | Радиальный вентилятор | 0018 | Крепежный щиток теплоизоляционного кольца (2 шт.) |
| 0009 | Газовая регулирующая арматура | 0019 | Уплотнение DN 65 |
| 0010 | Дверца горелки | | |

Горелка (продолжение)**Гидравлика, тип В2НА**


0001 Расширительный бак
0002 Опора расширительного бака

0003 Соединительный трубопровод расширительного бака

Гидравлика, тип B2HA (продолжение)

| | | | |
|------|---|------|---|
| 0004 | Зажим Ø 8 (5 шт.) | 0016 | Пружинный хомут DN 25 |
| 0005 | Термовыключатель | 0017 | Соединительная труба обратной магистрали отопительного контура |
| 0006 | Комплект уплотнений A 10 x 15 x 1,5 | 0018 | Соединительный уголок обратной магистрали отопительного контура |
| 0007 | Датчик температуры | 0019 | Воздухоотводчик G 3/8 |
| 0008 | Ручной воздухоотводчик G 3/8 | 0020 | Стопорный штифт |
| 0009 | Соединительная труба теплообменника | 0021 | Проходная насадка |
| 0010 | Сливной шланг 10 x 1,5 x 1500 | 0022 | Уплотнение штекерного соединителя (комплект) |
| 0011 | Кольцо круглого сечения 20,6 x 2,6 (комплект) | 0023 | Круглое уплотнение 8 x 2 (5 шт.) |
| 0012 | Проходная насадка | 0024 | Зажим Ø 10 (5 шт.) |
| 0013 | Стопор штекерного соединителя (комплект) | 0025 | Aqua-Platine |
| 0014 | Манометр | | |
| 0015 | Соединительный уголок обратной магистрали отопительного контура | | |

Гидравлика, тип В2НА (продолжение)




Спецификации деталей

Гидравлика, тип B2HA (продолжение)

Aqua-Platine, тип B2HA

| | | | |
|------|--|------|--|
| 0001 | Электромотор насоса | 0007 | Соединительная труба горячей воды |
| 0002 | Линейный шаговый мотор | 0008 | Соединительная труба обратной магистрали отопительного контура |
| 0003 | Блок обратной магистрали | 0009 | Стопорный штифт Ø 18 (5 шт.) |
| 0004 | Адаптер для шагового мотора | | |
| 0005 | Винт 50 x 14 (5 шт.) | | |
| 0006 | Соединительная труба подающей магистрали отопительного контура | | |




Гидравлика, тип B2KA

| | | | |
|------|---|------|--|
| 0001 | Расширительный бак | 0004 | Зажим Ø 8 (5 шт.) |
| 0002 | Опора расширительного бака | 0005 | Термовыключатель |
| 0003 | Соединительный трубопровод расширительного бака | 0006 | Комплект уплотнений A 10 x 15 x 1,5 |

Гидравлика, тип B2KA (продолжение)

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 0007 | Датчик температуры | 0017 | Соединительная труба обратной магистрали отопительного контура |
| 0008 | Ручной воздухоотводчик G 3/8 | 0018 | Соединительный уголок обратной магистрали отопительного контура |
| 0009 | Соединительная труба теплообменника | 0019 | Воздухоотводчик G 3/8 |
| 0010 | Сливной шланг 10 x 1,5 x 1500 | 0020 | Стопорный штифт |
| 0011 | Кольцо круглого сечения 20,6 x 2,6 (комплект) | 0021 | Проходная насадка |
| 0012 | Проходная насадка | 0022 | Уплотнение штекерного соединителя (комплект) |
| 0013 | Стопор штекерного соединителя (комплект) | 0023 | Круглое уплотнение 8 x 2 (5 шт.) |
| 0014 | Манометр | 0024 | Зажим Ø 10 (5 шт.) |
| 0015 | Соединительный уголок обратной магистрали отопительного контура | 0025 | Aqua-Platine |
| 0016 | Пружинный хомут DN 25 | | |


Гидравлика, тип В2КА (продолжение)



Гидравлика, тип B2KA (продолжение)**Aqua-Platine, тип B2KA**

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 0001 | Электромотор насоса | 0016 | Стопорный штифт Ø 18 (5 шт.) |
| 0002 | Линейный шаговый мотор | 0017 | Соединительная труба подающей магистрали отопительного контура |
| 0003 | Блок обратной магистрали | 0018 | Соединительная труба горячей воды |
| 0004 | Адаптер для шагового мотора | 0019 | Соединительная труба обратной магистрали отопительного контура |
| 0005 | Винт 50 x 14 (5 шт.) | 0020 | Соединительное колено пластинчатого теплообменника |
| 0007 | Реле расхода | 0021 | Зажим Ø 8 (5 шт.) |
| 0008 | Регулятор расхода воды | 0022 | Обратный клапан DN 15 |
| 0009 | Датчик температуры | | |
| 0010 | Уплотнение пластинчатого теплообменника (комплект) | | |
| 0012 | Пластинчатый теплообменник | | |
| 0013 | Датчик температуры NTC | | |
| 0014 | Теплоизоляция пластинчатого теплообменника | | |
| 0015 | Группа подключения реле расхода | | |

Гидравлика, тип В2КА (продолжение)




Контроллер

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 0001 | Контроллер | 0010 | Кабельный жгут X8/X9/ионизация |
| 0002 | Задняя стенка корпуса контроллера | 0011 | Кабельный жгут 100/35/54/РЕ |
| 0003 | Кодирующий штекер | 0012 | Соединительный кабель шагового электромотора |
| 0004 | Предохранитель Т 6,3 А (10 шт.) | 0013 | Ответный штекер (комплект) |
| 0005 | Держатель предохранителя | 0014 | Фиксатор кабеля |
| 0006 | Панель управления для постоянной температуры подачи | 0015 | Фиксаторы слева и справа |
| 0007 | Панель управления для погодозависимой теплогенерации | 0017 | Радиодатчик наружной температуры |
| 0008 | Модуль LON | 0018 | Датчик наружной температуры (проводной) |
| 0009 | Печатная плата адаптера | | |

Контроллер (продолжение)



- 0019 Соединительный кабель KM-BUS 145
- 0020 Внутренний модуль расширения H1
- 0021 Внутренний модуль расширения H2



Прочее

- 0001 Лак в аэрозольной упаковке, белый
0002 Лакировальный карандаш, белый
0003 Специальная смазка
0004 Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию

- 0005 Инструкция по эксплуатации для режима с постоянной температурой подачи
0006 Инструкция по эксплуатации для режима погодозависимой теплогенерации



Протоколы

| Значения настройки и результаты измерений | Заданное значение | Первый ввод в эксплуатацию | Техобслуживание/сервис |
|--|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Дата Подпись | | | |
| Статическое давление газа | мбар кПа | ≤ 57,5 ≤ 5,75 | |
| Динамическое давление газа (давление истечения) | | | |
| <input type="checkbox"/> природный газ Е | мбар кПа | 17,4-25 1,74-2,5 | |
| <input type="checkbox"/> природный газ LL | мбар кПа | 17,4-25 1,74-2,5 | |
| <input type="checkbox"/> сжиженный газ | мбар кПа | 42,5-57,5 4,25-5,75 | |
| <i>Отметить крестиком вид газа</i> | | | |
| Содержание углекислого газа CO₂ | | | |
| <i>для природного газа</i> | | | |
| ■ при минимальной тепло-вой мощности | об. % | 7,5-9,5 | |
| ■ при максимальной тепло-вой мощности | об. % | 7,5-9,5 | |
| <i>для сжиженного газа</i> | | | |
| ■ при минимальной тепло-вой мощности | об. % | 8,8-11,1 | |
| ■ при максимальной тепло-вой мощности | об. % | 8,8-11,1 | |
| Содержание кислорода O₂ | | | |
| ■ при минимальной тепло-вой мощности | об. % | 4,0-7,6 | |
| ■ при максимальной тепло-вой мощности | об. % | 4,0-7,6 | |

Протоколы (продолжение)

| Значения настройки и результаты измерений | Заданное значение | Первый ввод в эксплуатацию | Техобслуживание/сервис |
|---|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Содержаниеmonoокиси углерода CO | | | |
| ■ при минимальной тепловой мощности | ppm | < 1000 | |
| ■ при максимальной тепловой мощности | ppm | < 1000 | |

Технические данные

| | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| Номинальное напряжение | 230 В | Настройка электронных термореле | 82 °C |
| Номинальная частота | 50 Гц | Настройка ограничителя температуры | 100 °C (фиксир.) |
| Номинальный ток | 6 А | Входной предохранитель (сеть) | макс. 16 А |
| Класс защиты | I | | |
| Вид защиты | IP X 4 D согласно EN 60529 | | |

Допуст. температура окружающей среды

- при эксплуатации от 0 до +40 °C
- при хранении и транспортировке от –20 до +65 °C

Газовый конденсационный одноконтурный котел (тип B2HA)

Диапазон номинальной тепловой мощности

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| при $T_{\text{под.}} / T_{\text{обр.}}$ 50/30 °C | кВт | 3,2 - 13 (4,8 - 13) ^{*2} | 3,2 - 19 (4,8 - 19) ^{*2} | 5,2 - 26 (8,8 - 26) ^{*2} | 5,2 - 35 (8,8 - 35) ^{*2} |
| при $T_{\text{под.}} / T_{\text{обр.}}$ 80/60 °C | кВт | 2,9 - 11,8 (4,3 - 11,8) ^{*2} | 2,9 - 17,2 (4,3 - 17,2) ^{*2} | 4,7 - 23,7 (8,0 - 23,7) ^{*2} | 4,7 - 31,7 (8,0 - 23,5) ^{*2} |
| при приготовлении горячей воды | кВт | 2,9 - 16,0 (4,3 - 16) ^{*2} | 2,9 - 17,2 (4,3 - 17,2) ^{*2} | 4,7 - 23,7 (8,0 - 23,7) ^{*2} | 4,7 - 31,7 (8,0 - 31,7) ^{*2} |

Диапазон номинальной тепловой нагрузки

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| | кВт | 3,1 - 16,7 (4,5 - 16,7) ^{*2} | 3,1 - 17,9 (4,5 - 17,9) ^{*2} | 4,9 - 24,7 (8,3 - 24,7) ^{*2} | 4,9 - 33,0 (8,3 - 33,0) ^{*2} |
|--|-----|--|--|--|--|

Потребляемая электрическая мощность

| | | | | | |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|
| в состоянии поставке | Вт | 39 | 53 | 68 | 89 |
| Максимум | Вт | 62 | 65 | 103 | 119 |

Параметры расхода газа

| | природный газ Е | природный газ LL | сжиженный газ Р | при макс. нагрузке |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Природный газ Е | м ³ /ч | | 1,77 | 1,89 |
| Природный газ LL | м ³ /ч | | 2,05 | 2,20 |
| Сжиженный газ Р | кг/ч | | 1,31 | 1,40 |

Идентификатор изделия

| | |
|--|---------------|
| | CE-0085CN0050 |
|--|---------------|

^{*2} Только для газов 3-го семейства

Технические данные

Технические данные (продолжение)

Газовый конденсационный комбинированный котел (тип В2КА)

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Диапазон номинальной тепловой мощности | | | |
| при $T_{\text{под.}}/T_{\text{обр.}}$ 50/30 °C | кВт | 5,2 - 26 (8,8 - 26) ^{*2} | 5,2 - 35 (8,8 - 35) ^{*2} |
| при $T_{\text{под.}}/T_{\text{обр.}}$ 80/60 °C | кВт | 4,7 - 23,7 (8,0 - 23,7) ^{*2} | 4,7 - 31,7 (8,0 - 31,7) ^{*2} |
| Приготовление горячей воды | кВт | 4,7 - 29,3 (8,0 - 29,3) ^{*2} | 4,7 - 33,5 (8,0 - 33,5) ^{*2} |
| Диапазон номинальной тепловой нагрузки | кВт | 4,9 - 30,5 (8,3 - 30,5) ^{*2} | 4,9 - 34,9 (8,3 - 34,9) ^{*2} |
| Потребляемая электрическая мощность | | | |
| В состоянии при поставке | Вт | 68 | 89 |
| Максимум | Вт | 114 | 126 |
| Параметры расхода | | | |
| при макс. нагрузке | | | |
| Природный газ Е | м ³ /ч | 3,23 | 3,69 |
| Природный газ LL | м ³ /ч | 3,75 | 4,30 |
| Сжиженный газ Р | кг/ч | 2,38 | 2,73 |
| Идентификатор изделия | | CE-0085CN0050 | |

Указание

Параметры расхода приведены лишь для документации (например, для заявки на подключение газа) или в целях дополнительной волюметрической проверки настройки. Вследствие заводской настройки запрещается изменять указанные здесь значения давления газа. Условия: 15 °C, 1013 мбар.

^{*2} Только для газов 3-го семейства

Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, заявляем под собственную ответственность, что изделие **Vitodens 200-W, тип B2HA и B2KA** соответствует следующим стандартам:

| | |
|-----------|-----------------|
| DIN 4753 | EN 60 335-1 |
| EN 483 | EN 60 335-2-102 |
| EN 625 | EN 61 000-3-2 |
| EN 677 | EN 61 000-3-3 |
| EN 806 | EN 62 233 |
| EN 55 014 | |

В соответствии с положениями указанных ниже директив данному изделию присвоено обозначение **CE-0085**:

| | |
|-------------|-------------|
| 92/42/ЕЭС | 2006/95/EC |
| 2004/108/ЕС | 2009/142/ЕС |

Настоящее изделие удовлетворяет требованиям директивы по КПД (92/42/ЕЭС) для **конденсационных котлов**.

Аллендорф, 1 июня 2012 года

Viessmann Werke GmbH&Co KG

по доверенности Манфред Зоммер

Сертификат изготовителя

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, подтверждаем, что в изделии **Vitodens 200-W** в соответствии с 1-м Федеральным законом об охране окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов, § 6 соблюdenы предельные значения NO_x.

Аллендорф, 1 июня 2012 года

Viessmann Werke GmbH&Co KG

по доверенности Манфред Зоммер

Предметный указатель

| | |
|--|----------|
| L | |
| LON..... | 66 |
| ■ контроль неисправностей..... | 67 |
| ■ настройка номера абонента..... | 66 |
| ■ проверка абонентов..... | 67 |
| V | |
| Vitocom 200..... | 66 |
| Vitotronic 200-H..... | 66 |
| Vitotronic 200-H..... | 174 |
| В | |
| Вид газа..... | 39 |
| Внешний запрос..... | 187 |
| Внешняя блокировка..... | 187 |
| Вода для наполнения..... | 33 |
| Время нагрева..... | 192 |
| Вызов меню "Обслуживание"..... | 125 |
| Вызов режима кодирования 1..... | 70 |
| Вызов режима кодирования 2..... | 89 |
| Вызов сервисного уровня..... | 125 |
| Вызов сообщения о неисправности..... | 137, 138 |
| Г | |
| Газовая регулирующая арматура..... | 41 |
| Д | |
| Давление установки..... | 34 |
| Датчик комфорtnого режима..... | 168 |
| Датчик наружной температуры..... | 165 |
| Датчик температуры ГВ на выходе | 168 |
| Датчик температуры емкостного водонагревателя..... | 166 |
| Датчик температуры котловой воды..... | 166 |
| Датчик температуры подачи..... | 166 |
| Датчик температуры уходящих газов..... | 170 |
| Демонтаж горелки..... | 48 |
| Динамическое давление газа..... | 41 |
| Дистанционное управление..... | 194 |
| Дополнительный нагрев горячей воды..... | 178 |
| З | |
| Заданное значение нормальной температуры помещения..... | 65 |
| Заданное значение пониженной температуры помещения..... | 65 |
| И | |
| Ионизационный электрод..... | 50 |
| История ошибок..... | 137 |
| К | |
| Квитирование индикации неисправности..... | 137 |
| Кодирование при вводе в эксплуатацию..... | 57 |
| Коды неисправностей..... | 139 |
| Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем | 172 |
| Конденсатоотводчик | 51 |
| Конструктивный узел..... | 200 |
| Контроллер..... | 175 |
| Краткие опросы..... | 127 |
| Кривая отопления..... | 63 |
| М | |
| Мембранный расширительный бак | 33 |
| Модуль расширения | |
| ■ AM1..... | 181 |
| ■ EA1..... | 183 |
| ■ внутренний H1..... | 179 |
| ■ внутренний H2..... | 180 |
| Н | |
| Наклон кривой отопления..... | 65 |
| Наполнение установки..... | 34 |

Предметный указатель (продолжение)

| | |
|---|----------|
| Направление вращения электропривода смесителя | 134 |
| ■ изменение..... | 173 |
| ■ проверка..... | 173 |
| Настройка времени..... | 35 |
| Настройка даты..... | 35 |
| Настройка заданной температуры помещения..... | 64 |
| Настройка тепловой мощности..... | 46 |
| Неисправности..... | 137 |
| О | |
| Ограничитель расхода..... | 54 |
| Ограничитель температуры..... | 171 |
| Описания функционирования..... | 175 |
| Опрос обслуживания..... | 68 |
| Опрос рабочих параметров..... | 126 |
| Опрос режимов работы..... | 126 |
| Открывание/закрывание смесителя..... | 173 |
| Очистка камеры сгорания..... | 53 |
| Очистка теплообменных поверхностей..... | 53 |
| П | |
| Память неисправностей..... | 137, 138 |
| Первичный ввод в эксплуатацию.... | 33 |
| Переключение режимов работы...185 | |
| Переключение языка..... | 34 |
| Перенастройка на другой вид газа. 40 | |
| Переоборудование на другой вид газа..... | 40 |
| Пламенная голова..... | 49 |
| Пластинчатый теплообменник..... | 169 |
| Повышение пониженной температуры помещения..... | 191 |
| Последовательность операций..... | 42 |
| Предохранитель..... | 172 |
| Предохранительная цепь..... | 171 |
| Проверка герметичности системы LAS..... | 47 |
| Проверка качества скижания топлива..... | 55 |
| Проверка функций..... | 134 |
| Программа наполнения..... | 188 |
| Программа удаления воздуха..... | 188 |
| Протокол..... | 217 |
| Р | |
| Распределение отопительных контуров..... | 194 |
| Расширительный бак..... | 54 |
| Регулятор сгорания..... | 194 |
| Розжиг..... | 50 |
| С | |
| Сброс индикации неисправности..137 | |
| Сертификат изготовителя | 221 |
| Сифон..... | 38, 51 |
| Сокращение времени нагрева..... | 192 |
| Статическое давление газа..... | 41 |
| Сушка бесшовного пола..... | 189 |
| Схемы установок..... | 57, 70 |
| Т | |
| Телекоммуникационный модуль LON..... | 66 |
| Тест реле..... | 134 |
| Технические данные | 219 |
| У | |
| Удаление воздуха..... | 36 |
| Уменьшение мощности нагрева..191 | |
| Уплотнение горелки..... | 49 |
| Уровень кривой отопления..... | 65 |
| Устройство обработки неисправностей..... | 67 |
| Ф | |
| Функция сушки бесшовного пола..189 | |
| Э | |
| Электрическая схема..... | 196 |
| Электроды розжига..... | 50 |
| Электронный регулятор сгорания.194 | |

Указание относительно области действия инструкции

Заводской №:

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 7513683 | 7513684 | 7454859 | 7454860 |
| 7454861 | 7454862 | | |

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru