

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н04867

Срок действия с 09.12.2024

по 08.12.2027

№ 0047864

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Пресс-системы ЗАНА NiroPress из нержавеющей стали (см. приложение №0019617). Серийный выпуск.

код ОК
24.20.33, 24.20.40

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя, DIN EN 10312, 1254-7, DVGW 541

код ТН ВЭД
7306402009,
7307298009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЗАНА РУС». ОГРН: 1077758601381, ИНН: 7714706281, КПП: 771501001. Адрес: 127273, РОССИЯ, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6, телефон: +7 495 789 70 77.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ЗАНА РУС». ОГРН: 1077758601381, ИНН: 7714706281, КПП: 771501001. Адрес: 127273, РОССИЯ, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6, телефон: +7 495 789 70 77.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №219-MX07-23 от 29.12.2023 г. выданного ИЦ «Сантехоборудование» ООО«НИИсантехники»№РОСС RU.0001.21MX07 выдан 20 ноября 2014 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствуют Спецификация изготовителя. ГОСТ 11068-81 п.п. 1.4-1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10. DIN EN 10312:2002 п.п. 8.8.1, 8.8.4, 8.85 (сортамент) . Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

No 0019617

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE42.H04867

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
24.20.33, 24.20.40	Пресс-система NiroPress 316L, состоящая из труб и пресс-фитингов диаметром от 15 до 168,3 мм из нержавеющей стали AISI 316L для питьевого водоснабжения, отопления, водоотведения, систем охлаждения, сжатого воздуха, пожаротушения и промышленного применения.	Спецификация производителя, DIN EN 10312, 1254-7, DVGW 541. Технические условия: TTD-9000-F, TTD-9000-T
24.20.33, 24.20.40	Пресс-система NiroPress 304L, состоящая из труб диаметром и пресс-фитингов от 15 до 168,3 мм из нержавеющей стали AISI 304L и AISI 304 для отопления, водоотведения, систем охлаждения, сжатого воздуха, пожаротушения и промышленного применения. Допускается применение в системах ХВС и ГВС с ограниченным содержанием хлоридов (не более 180 мг/л при 20°C и 15 мг/л при 70°C)	Спецификация производителя, DIN EN 10312, 1254-7. Технические условия: TTD-9100-F, TTD-9100-T



Руководитель органа

Эксперт

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.В. НИКИТИН

инициалы, фамилия