

Радиаторы «QUADRUN 40 Н».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, см		Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
	Настен ные	Наполь ные	30	50	75	100	125	150	175	200
2	12,1	23,2	129	200	285	360	462	548	635	723
3	18,1	29,2	186	287	408	516	662	786	910	1036
4	24,1	35,2	241	370	527	666	854	1014	1175	1338
5	30,1	41,2	295	450	642	811	1041	1237	1433	1631
6	36,1	47,2	348	529	755	954	1225	1454	1685	1918
7	42,1	53,2	399	606	865	1093	1404	1667	1932	2199
8	48,1	59,2	450	682	974	1231	1581	1877	2175	2476
9	54,1	65,2	501	757	1081	1366	1755	2084	2415	2749
10	60,1	71,2	551	831	1187	1499	1928	2289	2651	3019
11	66,1	77,2	600	904	1291	1632	2098	2491	2886	3286
12	72,1	83,2	649	977	1395	1762	2266	2691	3117	3549
13	78,1	89,2	697	1048	1497	1892	2433	2889	3347	3811
14	84,1	95,2	745	1119	1599	2020	2599	3086	3575	-
15	90,1	101,2	793	1190	1700	2148	2763	3281	3800	-
16	96,1	107,2	841	1260	1800	2274	2926	3474	-	-
17	102,1	113,2	888	1329	1899	-	-	-	-	-
18	108,1	119,2	935	1398	1997	-	-	-	-	-
19	114,1	125,2	981	1466	2095	-	-	-	-	-
20	120,1	131,2	1028	1534	2193	-	-	-	-	-
21	126,1	137,2	1074	1602	2290	-	-	-	-	-
22	132,1	143,2	1120	1669	2386	-	-	-	-	-
23	138,1	149,2	1165	1736	2482	-	-	-	-	-
24	144,1	155,2	1211	1803	2577	-	-	-	-	-
25	150,1	161,2	1256	1869	2672	-	-	-	-	-
26	156,1	167,2	1301	1935	2767	-	-	-	-	-
27	162,1	173,2	1346	2001	2861	-	-	-	-	-
28	168,1	179,2	1391	2066	2955	-	-	-	-	-
29	174,1	185,2	1436	2131	3048	-	-	-	-	-
30	180,1	191,2	1480	2196	3141	-	-	-	-	-
31	186,1	197,2	1524	2261	3233	-	-	-	-	-
32	192,1	203,2	1569	2325	-	-	-	-	-	-
33	198,1	209,2	1613	2389	-	-	-	-	-	-
34	204,1	215,2	1657	2453	-	-	-	-	-	-
35	210,1	221,2	1700	2517	-	-	-	-	-	-

Число секций	Высота, см		Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
	Настен ные	Наполь ные	30	50	75	100	125	150	175	200
36	216,1	227,2	1744	2580	-	-	-	-	-	-
37	222,1	233,2	1788	2644	-	-	-	-	-	-
38	228,1	239,2	1831	2707	-	-	-	-	-	-

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/quadrum-40-h/>