

Katherm QX - Schaltpläne

Für zukünftige Verwendung sorgfältig aufbewahren!



| | |
|---|----|
| Schaltpläne - Regelung KaControl | DE |
| Wiring Diagrams - control KaControl | GB |
| Schakelschemata - regeling KaControl | NL |
| Schémas électriques - Régulation KaControl | FR |
| Schema elettrici - Regolazione KaControl | IT |
| Schematy elektryczne - regulacja KaControl | PL |
| Схемы электроподключения - управление KaControl | RU |
| Kapcsolási rajzok - szabályozás KaControl | HU |

3.42 Katherm QX

Schaltpläne - Regelung KaControl

Inhaltsverzeichnis

DE

Katherm QX, Regelung KaControl C1,
Ventil 24V Auf/Zu, KaController extern 4 - 6

GB

Katherm QX, control KaControl C1,
valve 24V open/close, KaController external 4 - 6

NL

Katherm QX, regeling KaControl C1,
Ventiel 24V Open/Dicht, KaController extern 4 - 6

FR

Katherm QX, Régulation KaControl C1,
Vanne 24V ouvert/ferme, KaController externe 4 - 6

IT

Katherm QX, Regolazione KaControl C1,
Valvola 24V Apre/Chiude, KaController esterno 4 - 6

PL

Katherm QX, regulacja KaControl C1,
Zawór 24V otwórz/zamknij, KaController zewnętrzny 4 - 6

RU

Katherm QX, управление KaControl C1,
Клапан 24 В Открыт/Закрыт, KaController внешний 4 - 6

HU

Katherm QX, szabályozás KaControl C1,
24V szelep nyit / zár, KaController külső 4 - 6

DE

Katherm QX, Regelung KaControl C1,
Ventil 24V Auf/Zu, Ansteuerung 0 -10 VDC über bauseitige GLT 7 - 9

GB

Katherm QX, control KaControl C1,
valve 24V open/close, control 0-10VDC via BMS-system 7 - 9

NL

Katherm QX, regeling KaControl C1,
Ventiel 24V Open/Dicht, Controle 0-10V DC op het terrein BMS 7 - 9

FR

Katherm QX, Régulation KaControl C1,
Vanne 24V ouvert/ferme, Contrôle 0-10V DC sur place BMS 7 - 9

IT

Katherm QX, Regolazione KaControl C1,
Valvola 24V Apre/Chiude, Di controllo 0-10V DC sul posto BMS 7 - 9

PL

Katherm QX, regulacja KaControl C1,
Zawór 24V otwórz/zamknij, wysterowanie zewnętrzne przez BMS, 0-10V 7 - 9

RU

Katherm QX, управление KaControl C1,
Клапан 24 В Открыт/Закрыт, Управление 0-10 В, посредством системы диспетчеризации 7 - 9

HU

Katherm QX, szabályozás KaControl C1,
24V szelep nyit / zár, Ellenőrző 0-10V DC helyszíni BMS 7 - 9

DE

Katherm QX, Regelung KaControl C1,
Ventil 24V Auf/Zu, CANbus-Karte, KaController extern 10 - 12

GB

Katherm QX, control KaControl C1,
valve 24V open/close, CAN bus board, KaController external 10 - 12

NL

Katherm QX, regeling KaControl C1,
Ventiel 24V Open/Dicht, CAN-bus kaart, KaController extern 10 - 12

FR

Katherm QX, Régulation KaControl C1,
Vanne 24V ouvert/ferme, Carte CAN bus, KaController externe 10 - 12

IT

Katherm QX, Regolazione KaControl C1,
Valvola 24V Apre/Chiude, Scheda CAN bus, KaController esterno 10 - 12

PL

Katherm QX, regulacja KaControl C1,
Zawór 24V otwórz/zamknij, Karta CANbus, KaController zewnętrzny 10 - 12

RU

Katherm QX, управление KaControl C1,
Клапан 24 В Открыт/Закрыт, CAN шина карты, KaController внешний 10 - 12

HU

Katherm QX, elektromechanikus C1,
24V szelep nyit / zár, CAN-Bus kártya, KaController külső 10 - 12

DE

Katherm QX, Regelung KaControl C1,
Ventil 24V Auf/Zu, RS485-Karte, KaController extern 13 - 15

GB

Katherm QX, control KaControl C1,
valve 24V open/close, RS485 board, KaController external 13 - 15

NL

Katherm QX, regeling KaControl C1,
Ventiel 24V Open/Dicht, RS485 board, KaController extern 13 - 15

FR

Katherm QX, Régulation KaControl C1,
Vanne 24V ouvert/ferme, Carte RS485, KaController externe 13 - 15

IT

Katherm QX, Regolazione KaControl C1,
Valvola 24V Apre/Chiude, Scheda RS485, KaController esterno 13 - 15

PL

Katherm QX, regulacja KaControl C1,
Zawór 24V otwórz/zamknij, Płytki RS485, KaController zewnętrzny 13 - 15

RU

Katherm QX, управление KaControl C1,
Клапан 24 В Открыт/Закрыт, RS485 платы, KaController внешний 13 - 15


HU

Katherm QX, elektromechanikus,
24V szelep nyit / zár, RS485 fórumon, KaController külső 13 - 15

3.42 Katherm QX

Schaltpläne - Regelung KaControl

Schaltplan



KAMPFMANN
Genau mein Klima.

Katherm QX 3.42

Schaltpläne - Regelung KaControl

Erläuterungen/ Übersetzungen

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| A | <p>(GB) legend</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, valve 24V open/close, KaController external</p> <p>① * shielded cable to use e.g. CAT5 (AWG23) or equivalent</p> <p>② * gebruik van aangeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> | | | | | | | |
| B | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, regelring KaControl C1, Ventil 24V Open/Dicht, KaController extern</p> <p>③ Mains: 230V AC / 50Hz (Zekering op locatie)</p> <p>④ EC fan 1</p> <p>⑤ EC fan # (optional)</p> <p>⑥ 2-p. actuator 24V</p> <p>⑦ valve heating</p> <p>⑧ remote sensor (optional)</p> <p>⑨ suction sensor (optional) ext. Room sensor (optional)</p> <p>⑩ LAN - to other devices in this group (max. 6 Katherm QX)</p> <p>⑪ min. CAT5 kabel lengte max. 30 m</p> <p>⑫ KaController Type 3210001 or Type 3210002</p> <p>⑬ ext. contact: Heating / Cooling contact closed: Cooling Contact open: Heating mode</p> <p>⑭ ext. contact: ON / OFF Contact closed: ON Contact open: OFF</p> <p>⑮ DIP 2L 4L function DIP switch</p> | | | | | | | |
| C | <p>(PL) legenda</p> <p>Katherm QX, starowane KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>③ Sieć: 230V AC / 50Hz (zabezpieczenie w obiekcie)</p> <p>④ wentylator EC 1</p> <p>⑤ EC-wentylator # (opcjonalne)</p> <p>⑥ 2-p. sterowaniowy 24V</p> <p>⑦ Wentylator wentylator</p> <p>⑧ Kontakt czujnik (opcjonalne)</p> <p>⑨ zdużbiec (opcjonalny) ext. Runtive voler (opcjonalny)</p> <p>⑩ LAN - Verdere eenheden van deze groep (max. 6 Katherm QX)</p> <p>⑪ min. CAT5 długość kabla maks. 30 m</p> <p>⑫ KaController Typ 3210001 lub Typ 3210002</p> <p>⑬ zw. kontakt, granice / chłodzenie Stuk zatokowej / Chłodzenie Stuk otwarty / Grane</p> <p>⑭ zw. kontaktu: ON / OFF Stuk zamknięty / ON OFF Stuk otwarty / OFF Stuk czynny / zatokane W.</p> <p>⑮ DIP 2L 4L funkcja DIP przełącznika</p> | | | | | | | |
| D | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| E | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, contrôlé KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>③ Mains: 230V AC / 50Hz (Zéros sur place)</p> <p>④ Ventil 24V KaController externe</p> <p>⑤ * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>⑥ !</p> | | | | | | | |
| F | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>③ Сеть: 230 В / 50 Гц (Предохранитель устанавливается заказчиком)</p> <p>④ * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>⑤ !</p> | | | | | | | |
| G | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>③ Hálózat: 230V AC / 50Hz (szigetelés helyen)</p> <p>④ EC ventilátor 1</p> <p>⑤ EC-ventilátor # (opcionálisan)</p> <p>⑥ 2-p. vezérlő 24V</p> <p>⑦ Kültéri ventilátor</p> <p>⑧ Helyi érzékelő (opcionálisan)</p> <p>⑨ zuhosszú (opcionálisan) ext. Runtive voler (opcionálisan)</p> <p>⑩ LAN - További egységek ezen csoportban (max. 6 Katherm QX)</p> <p>⑪ min. CAT5 kábel hossza max. 30 m</p> <p>⑫ KaController típus 3210001 vagy típus 3210002</p> <p>⑬ szabványos kapcsoló / meghibrid szűrő zártában / kioldás szűrő nyitva / zárás</p> <p>⑭ szabványos kapcsoló: kioldás / kioldás szűrő nyitva / kioldás szűrő zártában / kioldás</p> <p>⑮ DIP 2L 4L funkció DIP váltó</p> | | | | | | | |
| H | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>③ Mains: 230V AC / 50Hz (Fusibili da altri)</p> <p>④ EC fan 1</p> <p>⑤ EC fan # (optional)</p> <p>⑥ 2-p. actuator 24V</p> <p>⑦ valve heating</p> <p>⑧ remote sensor (optional)</p> <p>⑨ suction sensor (optional) ext. Room sensor (optional)</p> <p>⑩ LAN - to other devices in this group (max. 6 Katherm QX)</p> <p>⑪ min. CAT5 cable length max. 30 m</p> <p>⑫ KaController Type 3210001 or Type 3210002</p> <p>⑬ zw. kontakt, granice / chłodzenie Stuk zatokowej / Chłodzenie Stuk otwarty / Grane</p> <p>⑭ zw. kontaktu: ON / OFF Stuk zamknięty / ON OFF Stuk otwarty / OFF Stuk czynny / zatokane W.</p> <p>⑮ DIP 2L 4L funkcja DIP przełącznika</p> | | | | | | | |
| I | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>③ Mains: 230V AC / 50Hz (Cortocircuito en la ubicación)</p> <p>④ EC fan 1</p> <p>⑤ EC fan # (opcional)</p> <p>⑥ 2-p. actuador 24V</p> <p>⑦ calentamiento de válvula</p> <p>⑧ sensor remoto (opcional)</p> <p>⑨ sensor aspiración (opcional) ext. Sensor de habitación (opcional)</p> <p>⑩ LAN - otros dispositivos en esta grupo (máx. 6 Katherm QX)</p> <p>⑪ min. CAT5 longitud del cable max. 30 m</p> <p>⑫ KaController tipo 3210001 o tipo 3210002</p> <p>⑬ zw. kontakt, granice / chłodzenie Stuk zatokowej / Chłodzenie Stuk otwarty / Grane</p> <p>⑭ zw. kontaktu: ON / OFF Stuk zamknięty / ON OFF Stuk otwarty / OFF Stuk czynny / zatokane W.</p> <p>⑮ DIP 2L 4L función DIP switch</p> | | | | | | | |
| J | <p>(PT) legenda</p> <p>Katherm QX, controlo KaControl C1, Válvula 24V aberta/fechada, KaController externo</p> <p>③ Mains: 230V AC / 50Hz (Cortocircuito na localização)</p> <p>④ EC fan 1</p> <p>⑤ EC fan # (opcional)</p> <p>⑥ 2-p. actuador 24V</p> <p>⑦ aquecimento de válvula</p> <p>⑧ sensor remoto (opcional)</p> <p>⑨ sensor aspiração (opcional) ext. Sensor de habitación (opcional)</p> <p>⑩ LAN - outros dispositivos no grupo (máx. 6 Katherm QX)</p> <p>⑪ min. CAT5 comprimento do cabo max. 30 m</p> <p>⑫ KaController tipo 3210001 ou tipo 3210002</p> <p>⑬ zw. kontakt, granice / chłodzenie Stuk zatokowej / Chłodzenie Stuk otwarty / Grane</p> <p>⑭ zw. kontaktu: ON / OFF Stuk zamknięty / ON OFF Stuk otwarty / OFF Stuk czynny / zatokane W.</p> <p>⑮ DIP 2L 4L função DIP switch</p> | | | | | | | |
| K | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, starowane KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>③ Sieć: 230V AC / 50Hz (zabezpieczenie w obiekcie)</p> <p>④ wentylator EC 1</p> <p>⑤ EC-wentylator # (opcjonalnie)</p> <p>⑥ 2-p. sterowaniowy 24V</p> <p>⑦ wentylator wentylator</p> <p>⑧ kontakt czujnik (opcjonalnie)</p> <p>⑨ zdużbiec (opcjonalny) ext. Runtive voler (opcjonalny)</p> <p>⑩ LAN - Verdere eenheden van deze groep (max. 6 Katherm QX)</p> <p>⑪ min. CAT5 długość kabla maks. 30 m</p> <p>⑫ KaController Typ 3210001 lub Typ 3210002</p> <p>⑬ zw. kontakt, granice / chłodzenie Stuk zatokowej / Chłodzenie Stuk otwarty / Grane</p> <p>⑭ zw. kontaktu: ON / OFF Stuk zamknięty / ON OFF Stuk otwarty / OFF Stuk czynny / zatokane W.</p> <p>⑮ DIP 2L 4L funkcja DIP przełącznika</p> | | | | | | | |
| L | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| M | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, contrôlé KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>① * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| N | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>① * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| O | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>① * használjon egyetlenetűtől elválasztott vezetékötetet CAT5 (AWG23) vagy ekvivalens</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| P | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>① * utilizzare un cavo blindato etichettato CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Q | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>① * utilizar un cable blindado etiquetado CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| R | <p>(PT) legenda</p> <p>Katherm QX, controlo KaControl C1, Válvula 24V aberta/fechada, KaController externo</p> <p>① * utilizar um cabo blindado etiquetado CAT5 (AWG23) ou equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| S | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, starowane KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * gebruik van aangeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| T | <p>(PL) legenda</p> <p>Katherm QX, starowane KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * używać kabla ekranowanego np. CAT5 (AWG23) lub równoważny</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| U | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Schematische Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| V | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, Schéma de commande KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>① * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| W | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>① * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| X | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>① * használjon egyetlenetűtől elválasztott vezetékötetet CAT5 (AWG23) vagy ekvivalens</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Y | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>① * utilizzare un cavo blindato etichettato CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Z | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>① * utilizar un cable blindado etiquetado CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| A | <p>(PT) legenda</p> <p>Katherm QX, controlo KaControl C1, Válvula 24V aberta/fechada, KaController externo</p> <p>① * utilizar um cabo blindado etiquetado CAT5 (AWG23) ou equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| B | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, starowane KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * gebruik van aangeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| C | <p>(PL) legenda</p> <p>Katherm QX, starowane KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * używać kabla ekranowanego np. CAT5 (AWG23) lub równoważny</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| D | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Schematische Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| E | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, Schéma de commande KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>① * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| F | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>① * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| G | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>① * használjon egyetlenetűtől elválasztott vezetékötetet CAT5 (AWG23) vagy ekvivalens</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| H | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>① * utilizzare un cavo blindato etichettato CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| I | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>① * utilizar un cable blindado etiquetado CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| J | <p>(PT) legenda</p> <p>Katherm QX, controlo KaControl C1, Válvula 24V aberta/fechada, KaController externo</p> <p>① * utilizar um cabo blindado etiquetado CAT5 (AWG23) ou equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| K | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * gebruik van aangeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| L | <p>(PL) legenda</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * używać kabla ekranowanego np. CAT5 (AWG23) lub równoważny</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| M | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Schematische Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| N | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, Schéma de commande KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>① * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| O | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>① * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| P | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>① * használjon egyetlenetűtől elválasztott vezetékötetet CAT5 (AWG23) vagy ekvivalens</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Q | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>① * utilizzare un cavo blindato etichettato CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| R | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>① * utilizar un cable blindado etiquetado CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| S | <p>(PT) legenda</p> <p>Katherm QX, controlo KaControl C1, Válvula 24V aberta/fechada, KaController externo</p> <p>① * utilizar um cabo blindado etiquetado CAT5 (AWG23) ou equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| T | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * gebruik van aangeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| U | <p>(PL) legenda</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * używać kabla ekranowanego np. CAT5 (AWG23) lub równoważny</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| V | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Schematische Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| W | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, Schéma de commande KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>① * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| X | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>① * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Y | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>① * használjon egyetlenetűtől elválasztott vezetékötetet CAT5 (AWG23) vagy ekvivalens</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Z | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>① * utilizzare un cavo blindato etichettato CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| A | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>① * utilizar un cable blindado etiquetado CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| B | <p>(PT) legenda</p> <p>Katherm QX, controlo KaControl C1, Válvula 24V aberta/fechada, KaController externo</p> <p>① * utilizar um cabo blindado etiquetado CAT5 (AWG23) ou equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| C | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * gebruik van aangeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| D | <p>(PL) legenda</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * używać kabla ekranowanego np. CAT5 (AWG23) lub równoważny</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| E | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Schematische Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| F | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, Schéma de commande KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>① * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| G | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>① * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| H | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>① * használjon egyetlenetűtől elválasztott vezetékötetet CAT5 (AWG23) vagy ekvivalens</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| I | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>① * utilizzare un cavo blindato etichettato CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| J | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>① * utilizar un cable blindado etiquetado CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| K | <p>(PT) legenda</p> <p>Katherm QX, controlo KaControl C1, Válvula 24V aberta/fechada, KaController externo</p> <p>① * utilizar um cabo blindado etiquetado CAT5 (AWG23) ou equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| L | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * gebruik van aangeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| M | <p>(PL) legenda</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * używać kabla ekranowanego np. CAT5 (AWG23) lub równoważny</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| N | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Schematische Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| O | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, Schéma de commande KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>① * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| P | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>① * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Q | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>① * használjon egyetlenetűtől elválasztott vezetékötetet CAT5 (AWG23) vagy ekvivalens</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| R | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>① * utilizzare un cavo blindato etichettato CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| S | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>① * utilizar un cable blindado etiquetado CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| T | <p>(PT) legenda</p> <p>Katherm QX, controlo KaControl C1, Válvula 24V aberta/fechada, KaController externo</p> <p>① * utilizar um cabo blindado etiquetado CAT5 (AWG23) ou equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| U | <p>(NL) legende</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * gebruik van aangeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| V | <p>(PL) legenda</p> <p>Katherm QX, starotteerde KaControl C1, Kontroler 24V otwieraj/załatwiaj, KaControllerewnętrzny</p> <p>① * używać kabla ekranowanego np. CAT5 (AWG23) lub równoważny</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| W | <p>(DE) Legende</p> <p>Katherm QX, Schematische Steuerung KaControl C1, Ventil 24V Aufr/Zuf., KaController extern</p> <p>① * verwenden Sie einen geschirmten Kabel nachr. CAT5 (AWG23) oder Äquivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| X | <p>(FR) légende</p> <p>Katherm QX, Schéma de commande KaControl C1, Vit 24V ouvrir/fermer, KaController externe</p> <p>① * utiliser un câble blindé étiqueté CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Y | <p>(RU) легенда</p> <p>Katherm QX, Схема KaControl C1, Кран 24V открыв/закрыв, KaController внешний</p> <p>① * использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| Z | <p>(HU) legend</p> <p>Katherm QX, vezérlő KaControl C1, 24V nyitva/zártva, KaController kívülről</p> <p>① * használjon egyetlenetűtől elválasztott vezetékötetet CAT5 (AWG23) vagy ekvivalens</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| A | <p>(IT) legenda</p> <p>Katherm QX, controllo KaControl C1, Ventoletta 24V aperto/chiuso, KaController esterno</p> <p>① * utilizzare un cavo blindato etichettato CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> | | | | | | | |
| B | <p>(ES) legenda</p> <p>Katherm QX, control KaControl C1, Válvula 24V abierta/cerrada, KaController externo</p> <p>① * utilizar un cable blindado etiquetado CAT5 (AWG23) o equivalente</p> <p>② !</p> </ | | | | | | | |

KAMPFMANN
Genau mein Klima

3.42 Katherm QX

Schaltpläne - Regelung KaControl

Erläuterungen/ Übersetzungen


| (FR) légende | | (IT) leggenda | | (HU) jelmagyarázat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|----------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|--|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------|-----|-----|----------|-------|-----|----------|-------|-----|----------|--|--|--|----------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|-------|-----|-----|----------|-------|-----|----------|-------|-----|----------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------|----|-----|----------|-------|----|----------|-------|-----|----------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|-------|-----|----|----------|-------|----|---------|-------|----|---------|--|--|--|------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|-------|----|----|-------------------------|-------|----|---|-------|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|-------|-----|-----|----------|-------|-----|----------|----|-------------------------|-----|--|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------|-----|-----|----------|-------|-----|----------|-------|-----|----------|--|--|--|----------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|-------|-----|-----|----------|-------|-----|----------|-------|-----|----------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------|----|-----|----------|-------|----|----------|-------|-----|----------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|-------|-----|----|----------|-------|----|---------|-------|----|---------|--|--|--|------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|-------|----|----|-------------------------|-------|----|---|-------|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| A | <p>(1) Katherm QX régulation KaControl C1, Vanne 24V ouverte/fermée, KaController externe</p> <p>(2) * Utilisez un câble blindé Ex. CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> | <p>(1) Katherm QX regolamento KaControl C1, Valvola 24V Aperto/Chiuso, KaController esterno</p> <p>(2) * utilizzare un cavo schermato ad es. CAT5 (AWG23) o equivalente</p> | <p>(1) Katherm QX szabályozás KaControl C1, 24V szelép nyitva zárva, KaController külső</p> <p>(2) * árnyékolt kábel használata pl. a CAT5 (AWG23) vagy ezzel egyéb nézetkű</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | <p>(3) Tension: 230V AC / 50Hz (Sécurité sur place)</p> <p>(4) Ventilateur EC 1</p> <p>(5) Ventilateur EC # (en option)</p> <p>(6) 2-p. servomoteur 24V</p> | <p>(3) Rate: 230V/AC / 50Hz (Fusibili a cura del cliente)</p> <p>(4) EC fan 1</p> <p>(5) EC fan # (in opzione)</p> <p>(6) Servomotore a 2 punti 24V</p> | <p>(3) Hálózati: 230V/~ / 50Hz (építéshez biztosító)</p> <p>(4) EC ventilátor 1</p> <p>(5) EC ventilátor # (opcionális)</p> <p>(6) 2-pont szabályozó 24V</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | <p>(7) vanne de chauffage</p> <p>(8) Contactez capteur (en option)</p> <p>(9) sonde d'aspiration (en option)</p> <p>ext. sonde d'ambiance (en option)</p> <p>(10) tLAN - D'autres unités de ce groupe (max. 6 Katherm QX)</p> <p>(11) longueur de câble max. 30 m</p> | <p>(7) valvola di riscaldamento</p> <p>(8) Contatto sensore (in opzione)</p> <p>(9) sonda di aspirazione (in opzione)</p> <p>ext. Sonda ambiente (in opzione)</p> <p>(10) tLAN - Ulteriori unità di questo gruppo (max. 6 Katherm QX)</p> <p>(11) lunghezza cavo max. 30 m</p> | <p>(7) vanne termica</p> <p>(8) Irjon érzékelőt (opcionális)</p> <p>(9) Szivás szenzor (opcionális)</p> <p>ext. Szenzor környezet (opcionális)</p> <p>(10) tLAN - További egységeket és csatlakoztatni (max. 6 Katherm QX)</p> <p>(11) Kábele hossza max. 30 m</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | <p>(12) KaController Type 3210001 ou Type 3210002</p> <p>(13) ext. Contacteur: chauffage / refroidissement Contact fermé: refroidissement</p> <p>(14) ext. Contacteur: ON / OFF Contact fermé: appareil OFF Contact ouvert: appareil ON</p> | <p>(12) KaController Tipo 3210001 o Tipo 3210002</p> <p>(13) ext. Contatto: Riscaldamento / raffreddamento Contatto chiuso: Raffreddamento</p> <p>(14) ext. Contatto: ON / OFF Contatto chiuso: Unità OFF Contatto aperto: Unità ON</p> | <p>(12) KaController Tipusjel 3210001 vagy Tipusjel 3210002</p> <p>(13) ext. Érintkező: Fűtés / hűtés Kapcsolat zárt: hűtés</p> <p>(14) ext. Érintkező: ON / OFF Kapcsolat meghibásodás: Részletes ON</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | <p>(15) DIP 2-LI fonction Commutateur DIP</p> <table border="1"> <tr> <td>DIP 1</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 1</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>M1</td><td>funkció DIP2-kiegészítő</td><td>-M1</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Contrôle 0-10V DC sur deux BMS</td><td></td><td></td><td>ON = Egyetlen 0-10V DC bemeneti BMS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 2</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 2</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 1</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Commande par Pot. 0-100 Ohm</td><td></td><td></td><td>ON = Egyetlen 0-100 Ohm</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 3</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 3</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 2</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Capteur sans contact disponible</td><td></td><td></td><td>ON = Egyetlen érzékelő elérhető</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 4</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 4</td><td>ON</td><td>OFF = --</td><td>DIP 3</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Contactez capteur disponible</td><td></td><td></td><td>ON = Két érzékelő elérhető</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 5</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF = --</td><td>DIP 5</td><td>ON</td><td>ON = --</td><td>DIP 4</td><td>ON</td><td>ON = --</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = système à 2 voies</td><td></td><td></td><td>ON = kétvágású elérhető</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 6</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF = système à 2 voies</td><td>DIP 6</td><td>ON</td><td>ON = Registratore della temperatura a tutto sistema</td><td>DIP 5</td><td>OFF</td><td>ON = 4x2 vágás elérhető</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Erregiment des temperaturer für registrieren sonde ext.</td><td></td><td></td><td>ON = Termosztatika elérhető</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | DIP 1 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 1 | OFF | OFF = -- | M1 | funkció DIP2-kiegészítő | -M1 | | | | ON = Contrôle 0-10V DC sur deux BMS | | | ON = Egyetlen 0-10V DC bemeneti BMS | | | | DIP 2 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 2 | OFF | OFF = -- | DIP 1 | OFF | OFF = -- | | | | ON = Commande par Pot. 0-100 Ohm | | | ON = Egyetlen 0-100 Ohm | | | | DIP 3 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 3 | OFF | OFF = -- | DIP 2 | OFF | OFF = -- | | | | ON = Capteur sans contact disponible | | | ON = Egyetlen érzékelő elérhető | | | | DIP 4 | ON | OFF | OFF = -- | DIP 4 | ON | OFF = -- | DIP 3 | OFF | OFF = -- | | | | ON = Contactez capteur disponible | | | ON = Két érzékelő elérhető | | | | DIP 5 | OFF | ON | OFF = -- | DIP 5 | ON | ON = -- | DIP 4 | ON | ON = -- | | | | ON = système à 2 voies | | | ON = kétvágású elérhető | | | | DIP 6 | ON | ON | OFF = système à 2 voies | DIP 6 | ON | ON = Registratore della temperatura a tutto sistema | DIP 5 | OFF | ON = 4x2 vágás elérhető | | | | ON = Erregiment des temperaturer für registrieren sonde ext. | | | ON = Termosztatika elérhető | | | | <p>(15) DIP 2-LI fonction Commutateur DIP</p> <table border="1"> <tr> <td>DIP 1</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 1</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>M1</td><td>funkció DIP2-kiegészítő</td><td>-M1</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Contrôle 0-10V DC sur deux BMS</td><td></td><td></td><td>ON = Egyetlen 0-10V DC bemeneti BMS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 2</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 2</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 1</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Commande par Pot. 0-100 Ohm</td><td></td><td></td><td>ON = Egyetlen 0-100 Ohm</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 3</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 3</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 2</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Capteur sans contact disponible</td><td></td><td></td><td>ON = Egyetlen érzékelő elérhető</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 4</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td><td>DIP 4</td><td>ON</td><td>OFF = --</td><td>DIP 3</td><td>OFF</td><td>OFF = --</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Contactez capteur disponible</td><td></td><td></td><td>ON = Két érzékelő elérhető</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 5</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF = --</td><td>DIP 5</td><td>ON</td><td>ON = --</td><td>DIP 4</td><td>ON</td><td>ON = --</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = système à 2 voies</td><td></td><td></td><td>ON = kétvágású elérhető</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DIP 6</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF = système à 2 voies</td><td>DIP 6</td><td>ON</td><td>ON = Registratore della temperatura a tutto sistema</td><td>DIP 5</td><td>OFF</td><td>ON = 4x2 vágás elérhető</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>ON = Erregiment des temperaturer für registrieren sonde ext.</td><td></td><td></td><td>ON = Termosztatika elérhető</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | DIP 1 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 1 | OFF | OFF = -- | M1 | funkció DIP2-kiegészítő | -M1 | | | | ON = Contrôle 0-10V DC sur deux BMS | | | ON = Egyetlen 0-10V DC bemeneti BMS | | | | DIP 2 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 2 | OFF | OFF = -- | DIP 1 | OFF | OFF = -- | | | | ON = Commande par Pot. 0-100 Ohm | | | ON = Egyetlen 0-100 Ohm | | | | DIP 3 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 3 | OFF | OFF = -- | DIP 2 | OFF | OFF = -- | | | | ON = Capteur sans contact disponible | | | ON = Egyetlen érzékelő elérhető | | | | DIP 4 | ON | OFF | OFF = -- | DIP 4 | ON | OFF = -- | DIP 3 | OFF | OFF = -- | | | | ON = Contactez capteur disponible | | | ON = Két érzékelő elérhető | | | | DIP 5 | OFF | ON | OFF = -- | DIP 5 | ON | ON = -- | DIP 4 | ON | ON = -- | | | | ON = système à 2 voies | | | ON = kétvágású elérhető | | | | DIP 6 | ON | ON | OFF = système à 2 voies | DIP 6 | ON | ON = Registratore della temperatura a tutto sistema | DIP 5 | OFF | ON = 4x2 vágás elérhető | | | | ON = Erregiment des temperaturer für registrieren sonde ext. | | | ON = Termosztatika elérhető | | | | | |
| DIP 1 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 1 | OFF | OFF = -- | M1 | funkció DIP2-kiegészítő | -M1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Contrôle 0-10V DC sur deux BMS | | | ON = Egyetlen 0-10V DC bemeneti BMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 2 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 2 | OFF | OFF = -- | DIP 1 | OFF | OFF = -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Commande par Pot. 0-100 Ohm | | | ON = Egyetlen 0-100 Ohm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 3 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 3 | OFF | OFF = -- | DIP 2 | OFF | OFF = -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Capteur sans contact disponible | | | ON = Egyetlen érzékelő elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 4 | ON | OFF | OFF = -- | DIP 4 | ON | OFF = -- | DIP 3 | OFF | OFF = -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Contactez capteur disponible | | | ON = Két érzékelő elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 5 | OFF | ON | OFF = -- | DIP 5 | ON | ON = -- | DIP 4 | ON | ON = -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = système à 2 voies | | | ON = kétvágású elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 6 | ON | ON | OFF = système à 2 voies | DIP 6 | ON | ON = Registratore della temperatura a tutto sistema | DIP 5 | OFF | ON = 4x2 vágás elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Erregiment des temperaturer für registrieren sonde ext. | | | ON = Termosztatika elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 1 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 1 | OFF | OFF = -- | M1 | funkció DIP2-kiegészítő | -M1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Contrôle 0-10V DC sur deux BMS | | | ON = Egyetlen 0-10V DC bemeneti BMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 2 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 2 | OFF | OFF = -- | DIP 1 | OFF | OFF = -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Commande par Pot. 0-100 Ohm | | | ON = Egyetlen 0-100 Ohm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 3 | OFF | OFF | OFF = -- | DIP 3 | OFF | OFF = -- | DIP 2 | OFF | OFF = -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Capteur sans contact disponible | | | ON = Egyetlen érzékelő elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 4 | ON | OFF | OFF = -- | DIP 4 | ON | OFF = -- | DIP 3 | OFF | OFF = -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Contactez capteur disponible | | | ON = Két érzékelő elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 5 | OFF | ON | OFF = -- | DIP 5 | ON | ON = -- | DIP 4 | ON | ON = -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = système à 2 voies | | | ON = kétvágású elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIP 6 | ON | ON | OFF = système à 2 voies | DIP 6 | ON | ON = Registratore della temperatura a tutto sistema | DIP 5 | OFF | ON = 4x2 vágás elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ON = Erregiment des temperaturer für registrieren sonde ext. | | | ON = Termosztatika elérhető | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | <p>2 multilinguale Dokumente</p> <p>1 Übergabeleitung Bus-Kabel</p> <p>Index Änderung</p> | <p>2 multilinguale Dokumente</p> <p>1 Übergabeleitung Bus-Kabel</p> <p>Index Änderung</p> | <p>2 multilinguale Dokumente</p> <p>1 Übergabeleitung Bus-Kabel</p> <p>Index Änderung</p> | <p>Projektgruppe 3.42</p> <p>Auftragsnummer 1137208</p> <p>Werknummer 1137208</p> <p>Projektnummer</p> <p>1) Katherm QX, Regelung KaControl C1, Ventil 24V Auf/Zu, KaController extern</p> <p>1) Katherm QX, Regelung KaControl C1, Ventil 24V Auf/Zu, KaController extern</p> <p>1) Katherm QX, Regelung KaControl C1, Ventil 24V Auf/Zu, KaController extern</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KÄMPFMANN
Genau mein Klima.

Katherm QX 3.42

Schaltpläne - Regelung KaControl

Schaltplan



3.42 Katherm QX

Schaltpläne -Regelung KaControl


Erläuterungen/ Übersetzungen

| (GB) legenda | | (NL) legende | | (PL) legenda | | (RU) схема подключения | |
|--------------|--|--|---|---|---|---|--|
| A | <p>(1) Katherm QX, control KaControl C1, valve 24V open/close, control 0-10VDC via BMS-system</p> <p>(2) * shielded cable to use e.g. CAT5 (AWG23) or equivalent</p> <p>(3) Mains: 230V / 50Hz (Fuses by others)</p> <p>(4) EC fan 1</p> <p>(5) EC fan # (optional)</p> <p>(6) 2-point actuator 24V</p> <p>(7) valve heating</p> <p>(8) control via BMS-system</p> <p>(9) control 0-10VDC</p> | <p>Katherm QX, regulacja KaControl C1, zawór 24V Open/Dicht, kontrola 0-10VDC poprzez system zarządz. budynku, sterowanie 0-10V</p> <p>* gebruik van afgeschermd kabel bijv. CAT5 (AWG23) of gelijkwaardig</p> <p>Net: 230V / 50Hz (Zekering op lokale)</p> <p>EC-ventilator 1</p> <p>EC-ventilator # (opcjonalne)</p> <p>2-point actuator 24V</p> <p>zawór grzewniczy</p> <p>sterowanie poprzez GLT-site</p> <p>Bedienung via BMS-system</p> <p>Bedienung 0-10VDC</p> | <p>Katherm QX, regulacja KaControl C1, klappan 24 V, otwarty/zamknięty, wsterowanie 0-10VDC przez zew. system zarządz. budynku, sterowanie 0-10 V poprzez system sterowania</p> <p>* использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>сеть: 230V / 50 Гц (зажигание в обеих)</p> <p>EC-вентилятор 1</p> <p>EC-вентилятор # (опционально)</p> <p>2-позиционный, 24 В</p> <p>клапан/обогрев</p> <p>управление с помощью системы дистанционного управления</p> <p>управление 0-10 В</p> | <p>DIP 1 ON OFF = --- ON = Control 0-10VDC via BMS-system DIP 2 = imperative input in the "OFF" DIP 3 = imperative input in the "OFF" DIP 4 = imperative input in the "OFF" DIP 5 = imperative input in the "OFF" DIP 6 = imperative input in the "OFF"</p> <p>DIP 1 ON OFF = --- ON = управление 0-10VDC заслонкой 24V/24V, System 24V/24V, Budyn. DIP 2 OFF DIP 2 = imperative input in the "OFF" DIP 3 OFF DIP 3 = imperative input in the "OFF" DIP 4 OFF DIP 4 = imperative input in the "OFF" DIP 5 OFF DIP 5 = imperative input in the "OFF" DIP 6 OFF DIP 6 = imperative input in the "OFF"</p> | <p>N1</p> <p>DIP 1 ON OFF = --- ON = Control 0-10VDC via BMS-system DIP 2 OFF DIP 2 = imperative input in the "OFF" DIP 3 OFF DIP 3 = imperative input in the "OFF" DIP 4 OFF DIP 4 = imperative input in the "OFF" DIP 5 OFF DIP 5 = imperative input in the "OFF" DIP 6 OFF DIP 6 = imperative input in the "OFF"</p> <p>N1</p> <p>DIP 1 ON OFF = --- ON = управление 0-10VDC заслонкой 24V/24V, System 24V/24V, Budyn. DIP 2 OFF DIP 2 = imperative input in the "OFF" DIP 3 OFF DIP 3 = imperative input in the "OFF" DIP 4 OFF DIP 4 = imperative input in the "OFF" DIP 5 OFF DIP 5 = imperative input in the "OFF" DIP 6 OFF DIP 6 = imperative input in the "OFF"</p> | <p>Katherm QX, sterowanie KaControl C1, klappan 24 V, otwarty/zamknięty wsterowanie 0-10VDC przez zew. system sterowania</p> <p>* использовать экранированный кабель напр. CAT5 (AWG23) или эквивалент</p> <p>сеть: 230 V / 50 Гц (зажигание в обеих)</p> <p>EC-вентилятор 1</p> <p>EC-вентилятор # (опционально)</p> <p>2-позиционный, 24 В</p> <p>клапан/обогрев</p> <p>управление с помощью системы дистанционного управления</p> <p>управление 0-10 В</p> | <p>управление с помощью системы дистанционного управления</p> <p>управление 0-10 В</p> |
| B | <p>(10) 24L...44L function DIP switch</p> | <p>DIP 1 ON OFF = --- ON = Control 0-10VDC via BMS-system DIP 2 OFF DIP 2 = imperative input in the "OFF" DIP 3 OFF DIP 3 = imperative input in the "OFF" DIP 4 OFF DIP 4 = imperative input in the "OFF" DIP 5 OFF DIP 5 = imperative input in the "OFF" DIP 6 OFF DIP 6 = imperative input in the "OFF"</p> | <p>N1</p> <p>DIP 1 ON OFF = --- ON = Control 0-10VDC via BMS-system DIP 2 OFF DIP 2 = imperative input in the "OFF" DIP 3 OFF DIP 3 = imperative input in the "OFF" DIP 4 OFF DIP 4 = imperative input in the "OFF" DIP 5 OFF DIP 5 = imperative input in the "OFF" DIP 6 OFF DIP 6 = imperative input in the "OFF"</p> | <p>N1</p> <p>DIP 1 ON OFF = --- ON = управление 0-10VDC заслонкой 24V/24V, System 24V/24V, Budyn. DIP 2 OFF DIP 2 = imperative input in the "OFF" DIP 3 OFF DIP 3 = imperative input in the "OFF" DIP 4 OFF DIP 4 = imperative input in the "OFF" DIP 5 OFF DIP 5 = imperative input in the "OFF" DIP 6 OFF DIP 6 = imperative input in the "OFF"</p> | <p>N1</p> <p>DIP 1 ON OFF = --- ON = управление 0-10VDC заслонкой 24V/24V, System 24V/24V, Budyn. DIP 2 OFF DIP 2 = imperative input in the "OFF" DIP 3 OFF DIP 3 = imperative input in the "OFF" DIP 4 OFF DIP 4 = imperative input in the "OFF" DIP 5 OFF DIP 5 = imperative input in the "OFF" DIP 6 OFF DIP 6 = imperative input in the "OFF"</p> | <p>Katherm QX, sterowanie KaControl C1, klappan 24 V, otwarty/zamknięty wsterowanie 0-10VDC przez GLT</p> | <p>управление 0-10 В</p> |
| C | <p>Net: 230V / 50Hz (zabezpieczenie w obiektie)</p> <p>wentylator EC 1</p> <p>wentylator EC # (opcjonalne)</p> <p>silownik 2-p. 24V</p> | <p>Net: 230V / 50Hz (zabezpieczenie w obiektie)</p> <p>wentylator EC 1</p> <p>wentylator EC # (opcjonalne)</p> <p>silownik 2-p. 24V</p> | <p>Net: 230V / 50Hz (zabezpieczenie w obiektie)</p> <p>wentylator EC 1</p> <p>wentylator EC # (opcjonalne)</p> <p>silownik 2-p. 24V</p> | <p>Net: 230V / 50Hz (zabezpieczenie w obiektie)</p> <p>wentylator EC 1</p> <p>wentylator EC # (opcjonalne)</p> <p>silownik 2-p. 24V</p> | <p>Net: 230V / 50Hz (zabezpieczenie w obiektie)</p> <p>wentylator EC 1</p> <p>wentylator EC # (opcjonalne)</p> <p>silownik 2-p. 24V</p> | <p>Katherm QX, sterowanie KaControl C1, klappan 24 V, otwarty/zamknięty wsterowanie 0-10VDC przez GLT</p> | <p>управление 0-10 В</p> |
| D | <p>Bedienung 0-10VDC</p> | <p>Bedienung 0-10VDC</p> | <p>Bedienung 0-10VDC</p> | <p>Bedienung 0-10VDC</p> | <p>Bedienung 0-10VDC</p> | <p>Katherm QX, sterowanie KaControl C1, klappan 24 V, otwarty/zamknięty wsterowanie 0-10VDC przez GLT</p> | <p>управление 0-10 В</p> |
| E | <p>Index Änderung</p> | <p>COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickelte, geschützte Know-How, das nicht ohne Zustimmung der Zeichner verändert werden darf. Zuwidderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz!</p> | <p>Datum Name Ursprung Erste für</p> | <p>Datum Name Ursprung Erste für</p> | <p>Datum Name Ursprung Erste für</p> | <p>Produktnummer 3.42 Artikelnummer 1137207 Auftragsteilnehmer</p> | <p>Bestellungsnummer</p> |
| F | <p>1 Oberarbeitung Bus-Kabel</p> <p>2 multilinguale Dokumente</p> <p>3 Umlösung Netzeil</p> | <p>13.03.2012 Lohé B.Jeske A.Brink</p> <p>15.01.2013 Lohé Norm</p> <p>18.11.2014 Lohé</p> | <p>13.03.2012 Lohé B.Jeske A.Brink</p> <p>15.01.2013 Lohé Norm</p> <p>18.11.2014 Lohé</p> | <p>13.03.2012 Lohé B.Jeske A.Brink</p> <p>15.01.2013 Lohé Norm</p> <p>18.11.2014 Lohé</p> | <p>13.03.2012 Lohé B.Jeske A.Brink</p> <p>15.01.2013 Lohé Norm</p> <p>18.11.2014 Lohé</p> | <p>13.03.2012 Lohé B.Jeske A.Brink</p> <p>15.01.2013 Lohé Norm</p> <p>18.11.2014 Lohé</p> | <p>KAMPMAN</p> <p>Genau mein Klima.</p> <p>To: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300 E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de</p> |
| G | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| H | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| I | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| J | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| K | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| L | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| M | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| N | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| O | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| P | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| Q | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| R | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| S | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| T | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| U | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| V | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| W | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| X | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| Y | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| Z | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| AA | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| BB | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| CC | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| DD | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| EE | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| FF | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| GG | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| HH | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| II | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| JJ | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| KK | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| LL | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| MM | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| NN | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| OO | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| PP | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| QQ | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| RR | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| SS | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| TT | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| UU | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| VV | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| WW | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| XX | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| YY | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| ZZ | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| AA | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| BB | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| CC | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| DD | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| EE | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| FF | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| GG | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| HH | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| II | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| JJ | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| KK | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| LL | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| MM | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| NN | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| OO | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| PP | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| QQ | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| RR | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| SS | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| TT | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| UU | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| VV | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| WW | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| XX | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| YY | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| ZZ | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| AA | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| BB | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| CC | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| DD | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| EE | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| FF | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| GG | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| HH | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| II | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> |
| JJ | <p>1</p> </ | | | | | | |

Katherm QX 3.42

Schaltpläne - Regelung KaControl

Erläuterungen/ Übersetzungen



Katherm QX 3.42

Erläuterungen/ Übersetzungen

KAMPMANN
Genau mein Klima.

3.42 Katherm QX

Schaltpläne - Regelung KaControl

Erläuterungen/ Übersetzungen

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | (FR) légende | <p>① Katherm QX, régulation KaControl C1, Vanne 24V ouverte/ferme, Carte CAN bus, KaController externe</p> <p>② * utilisez un câble blindé EX CAT5 (AWG23) ou équivalent</p> | | | | | | | |
| B | (HU) jelmagyarázat | <p>Katherm QX, szabályozás KaControl C1, 24V szelép nyit / zár, CAN buszos kártya, KaController különböző</p> <p>* árnyékolt kábel használata pl. a CAT5 (AWG23) vagy ezzel egyenértékű</p> | | | | | | | |
| C | (IT) legenda | <p>③ Tension: 230V / 50Hz (Sécurité sur place)</p> <p>④ Ventilateur EC 1</p> <p>⑤ Ventilateur EC 2 (en option)</p> <p>⑥ 2-p. servomoteur 24V varne de chauffage</p> <p>⑦ Contactez capteur (en option)</p> <p>⑧ sonde d'aspiration (en option)</p> <p>⑨ ext. sonde d'ambiance (en option)</p> | <p>⑪ CAN participant du bus (max. Longueur de bus 300 m)</p> <p>⑫ - En venant de CAN participants du bus</p> <p>⑬ min. CAT5 longueur de câble max. 30 m</p> | <p>⑩ - Venu de CAN bus participant (max. Bus Lunghezza 300 m)</p> <p>- va CAN bus participant</p> | <p>⑭ KaController Type 3210001 ou Type 3210002</p> <p>ext. Contactez Régulation / refroidissement Contact zéro Raffraîchissement Contact ouvert Raccordamento</p> | <p>⑮ ext. Contactez ON / OFF Contact ouvert appartenir à OFF Contact ouvert appartenir à ON</p> | <p>⑯ ext. Contactez ON / OFF Contact ferme / refroidissement Contact ouvert chauffage</p> | <p>⑰ DIP 24L 4A.. Régulateur commutateur DP</p> | |
| D | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | | |

Katherm QX 3.42

Schaltpläne - Regelung KaControl

Erläuterungen/ Übersetzungen

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (FR) légende | | | | | | | | |
| (HU) jellemzések | | | | | | | | |
| ① | Katherm QX, régulation KaControl C1, Vanne 24V ouverte/ferme, Carte Modbus, KaController externe | Katherm QX, szabályozás KaControl C1, 24V szelép nyit / zár, Modbus kártya, KaController külső | | | | | | |
| ② | * utilisez un câble blindé EX-CAT5 (AWG23) ou équivalent | * használja a CAT5 (AWG23) vagy ezzel egyenértékű adott CAT5 | | | | | | |
| ③ | Tension: 230V / 50Hz (Sécurité sur place) | Hálózat: 230V / 50Hz (építéshez kötött) | | | | | | |
| ④ | Ventilateur EC 1 | EC ventilátor 1 | | | | | | |
| ⑤ | Ventilateur EC 2 (en option) | EC ventilátor 2 (opcionális) | | | | | | |
| ⑥ | 2-p. servomoteur 24V | 2-point szabályozó 24V | | | | | | |
| ⑦ | vanne de chauffage | fűtés szelép | | | | | | |
| ⑧ | Contactez capteur (en option) | Igen érzékelő (opcionális) | | | | | | |
| ⑨ | sonde d'aspiration (en option) ext. sonde d'ambiance (en option) | Szívás sonda (opcionális) ext. szoba érzékelő (opcionális) | | | | | | |
| ⑩ | LAN - D'autres unités de ce groupe (max. 6 Équipement en fil de ligne) | LAN - Utólagi ünitásokhoz ebből a csoportból (max. 6 csatlakozó a hálózatra) | | | | | | |
| ⑪ | RS485 - En venant de stations Modbus | RS485 - andrásból a Modbus állomások | | | | | | |
| ⑫ | (max. Longueur de bus 500 m) | (max. Bus hossz 500 m) | | | | | | |
| ⑬ | min. CAT5 longueur de câble max. 30 m | min. CAT5 kábel hossza max. 30 m | | | | | | |
| ⑭ | KaController Type 3210001 ou Type 3210002 | KaController Tipusjel 3210001 vagy Tipusjel 3210002 | | | | | | |
| ⑮ | ord. Contacte de chauffage / refroidissement Contact feux / refroidissement Contact au gaz / chauffage | ord. Kontakt gáz / fűtés / tüzelés Kapcsolai megnyílása / fűtés | | | | | | |
| ⑯ | ext. Contacte ON / OFF Contact ext. appelle ON Contact au gaz / chauffage | ext. Érintés: ON / OFF Ext. vezeték: Részletes ON / OFF Kapcsolai megnyílása / fűtés ON | | | | | | |
| ⑰ | DP 24L / 4A1, fonction commande DP | DP 24L / 4A1, funkció kommandó DP | | | | | | |
| E | DP 1 OFF OFF OFF = — ON = Contrôle DC sur réseau BMS | DP1 OFF OFF OFF = — ON = Elrendező DC hálózaton BMS | | | | | | |
| DP 2 OFF OFF OFF = — ON = Commande par interface 0-100kOhm | DP2 OFF OFF OFF = — ON = Komandocon interfaccia 0-100kOhm | | | | | | | |
| DP 3 OFF OFF OFF = — ON = Câbles sans contact disponible | DP3 OFF OFF OFF = — ON = Sezsa kontakt nélküli elérhető | | | | | | | |
| DP 4 ON OFF OFF = — ON = Allarme risparmio / raffreddamento / chauffage | DP4 ON OFF OFF = — ON = Változás fülls / hűtés / gáz / fűtés | | | | | | | |
| DP 5 OFF ON OFF = système à 2 tuyaux ON = système à 4 tuyaux | DP5 OFF ON OFF = 2-ágú rendszer ON = 4-ágú rendszer | | | | | | | |
| DP 6 ON ON OFF = température de sélection par aspiration sonde / ext. sonde / température de sélection des températures par KaController | DP6 ON ON OFF = szűrőszonda / külső szűrőszonda / ext. szoba érzékelő ON = Registrazione della temperatura aspirazione sonda / ext. sonda / registrazione delle temperature per KaController | | | | | | | |
| F | 1 multilingue Documente 2 Umstellung Notizteil | Datum Name Erw. für Bsp.: 13.03.2012 L. Löhe A. Brink 19.11.2014 Löhe Nam | | | | | | |
| Index | Änderung | Ursprung | | | | | | |
| | COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickelte, geschütztes Know-How das nicht ohne Zustimmung der Zeichner verändert werden darf. | | | | | | | |
| | Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zweitverhandlungen verpflichten zu Schadensersatz! | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

KAMPMANN
Genau mein Klima.

Kampmann.de

Kampmann GmbH. Friedrich-Ebert-Straße 128-130. 49811 Lingen (Ems). Deutschland
Tel. +49 591 7108-0. info@kampmann.de

Ausgabe I472/11/14/1 DE . SAP-Nr. 1169193

Alle Rechte vorbehalten; Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.